ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ КАЧЕСТВА № 5 -АИР-1.2-61.17/ОВ3

Подрядчик (Субподрядчик) ООО «АИР Магистраль»

Шифр: ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3

ПРОЕКТ: **«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово». Этап I. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.I.**

Служебное здание АС

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля: Ермаков В.В

Представитель генерального подрядчика:

Представитель лица, осуществляющего строительство:
Главный инженер ООО «АИР МАГИСТРАЛЬ» Ясинский В.И., Приказ №29/05-ГСП от 29.05.2023г.

Представитель лица, выполнившего работы:
Производитель работ ООО «СТАТУС-М» Хасанов Д.З. Приказ № 22/12/1 от 22.12.2023г.

Иные лица:

Участок: Служебное здание АС	Дата начала: Окончание работ:
Рабочая документация: ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3	

Описание: Монтаж системы кондиционирования

№	Пункты проверки	Дата	Проверено (Подписи)		
			ООО «АИР Магистраль»	АО «Газстройпроект»	ООО «Газпром газнадзор»
1	Установка наружного блока на кровле				23.04.24
2	Опрессовка системы кондиционирования				23.04.24

Замечания:	
Заполненный проверочный лист Принят: АО «Газпром газнадзор»	Дата: Подпись:
Заполненный проверочный лист Принят: АО «Газстройпроект»	Дата: Подпись:
Заполненный проверочный лист Принят: ООО «АИР МАГИСТРАЛЬ»	Дата: Подпись:
Работа выполнена: ООО «СТАТУС-М» Производитель работ Хасанов Д.З.	Дата: Подпись:

 ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ КАЧЕСТВА №1-АИР-1.2-61.17/ОВ3

ПРОЕКТ: «Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово». Этап I. Сектор гражданской авиации.

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:

Заместитель начальника производственного отдела Краснодарского управления ООО «Газпром газнадзор» Выговский В.Г._____

Начальник производственного отдела ООО «Газпром газнадзор» Шестаков А.А._____

Представитель генерального подрядчика:

Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект» Халыгов Эмин Ахмед Оглы, Приказ №ПЗ/304 от 18.05.2023

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Главный инженер ООО «АИР Магистраль» Ясинский В. И., Приказ 29/05-ГСП от 29.05.2023

Представитель лица, выполнившего работы:

Руководитель проекта ООО «АИР Магистраль» Молин В.Н., Приказ №30-08/ГСП-СДИ/КНА от 30.08.2023

Иные лица:

Участок: Служебное здание АС	Дата начала: Окончание работ:
Рабочая документация: ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3	

Описание: Кондиционирование

№	Пункты проверки	Дата	Проверено (Подписи)		
			ООО «АИР Магистраль»	АО «Газстройпроект»	ООО «Газпром газнадзор»
1	Монтаж медного трубопровода системы кондиционирования на 1 этаже				
2	Монтаж медного трубопровода системы кондиционирования на 2 этаже				
3	Изоляция труб медных на 1 этаже				
4	Изоляция труб медных на 2 этаже				
5	Монтаж трубопровода PP-R системы дренажа кондиционирования на 1 этаже				
6	Монтаж трубопровода PP-R системы дренажа кондиционирования на 2 этаже				
7	Установка рефнетов FQZHN				
8	Пневматическое испытание трубопроводов 1 и 2 этаж (предварительное), без внешних блоков (на кровле)				

Замечания: 1) Внести изменения в РД по изменению трассировки дренажной линии и фрезерованных 2) Согласовать применяемые материалы (медная трубка + шланг) 3) Убрать выстроенную полку в проходке	
Работа выполнена: ООО «АИР Магистраль»	Дата: Подпись:
Работа выполнена: ООО «АИР Магистраль»	Дата: Подпись:
Заполненный проверочный лист принят: АО «Газстройпроект»	Дата: Подпись:
Заполненный проверочный лист принят: ООО «Газпром газнадзор»	Дата: Подпись:
Заполненный проверочный лист принят: ООО «Газпром газнадзор»	Дата: Подпись: