

絶縁油

1回目 [kV]	2回目 [kV]	3回目 [kV]	4回目 [kV]	5回目 [kV]	2～5回目の平均値 [kV]
50.1	46.4	46.2	46.9	44.8	46.1

d 0.25
n 0.5 184.3
A 92.15
V 92.15

ベークライト板

1回目 [kV]	2回目 [kV]	平均値 [kV]	波高値 ($\sqrt{2} \times$ 平均値) [kV]
42.8	45.4	44.1	62.4

d 0.1
n 0.6
A 248.3
V 248.3

	気体 (空気)	液体 (絶縁油)	固体 (ベークライト)
破壊電圧	30.0	92.2	248.3
気体に対する比	1.00	3.07	8.28