




NOTAS:

- 1)- EL BASTIDOR SERA DE CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA MINIMO 2mm DE ESPESOR:  
DOBLADA,SOLDADADA Y CONFORMADA DE TAL FORMA QUE SE ASEGURE EL ESCUADRADO Y  
RIGIDEZ DEL CONJUNTO. LA CHAPA A EMPLEAR SERA TRATADA DE LA SIGUIENTE FORMA :
- DESENGRASE  
LIMPIEZA  
FOSFATIZADO  
LIMPIEZA  
IMPRESION ANTIOXIDO (DOS MANOS DE 25uC/U COMO MINIMO) ,  
LIJADO/LIMPIEZA  
ESMALTE SINTETICO COLOR A DEFINIR POR SIDERAR (DOS MANOS  
DE 25uC/U COMO MINIMO)
- 2)- LAS BANDEJAS PORTAELEMENTOS SERAN DE CHAPA DE ACERO DOBLE  
DECAPADO,(FSPFSOR MINIMO 2mm) DISFñADAS PARA SOPORTAR FI PFSO  
DE LOS ELEMENTOS y EQUIPOS A INSTALAR,TERMINACION CINCADO.
- 3)- TODOS LOS ELEMENTOS SERAN IDENTIFICADOS CON PLACAS DE ACRILICO  
TRANSPARENTE FONDO BLANCO y LETRAS NEGRAS,DE TAMAño ADECUADO.
- 4)- TODOS LOS INTERRUPTORES LLEVARAN UNA PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE  
(DESMONTABLE) PARA PROTECCION DE LAS PARTES BAJO TENSION.SOBRE ESTA PLACA,  
IRAN MONTADOS LOS CARTELES DE ACRILICO PARA IDENTIFICACION DE ELEMENTOS.  
TODOS LOS CARTELES SERAN ATORNILLADOS.
- 5)- EL CABLEADO SERA EJECUTADO CON CABLE VN 2211 ANTILLAMA,  
PIRELLI, DE SECCION ADECUADA.
- 6)- CADA BLOQUE DE BORNERA LLEVARA UN EXTREMO DE BORNERA EK Y SOPORTE DE  
COBERTURA VAH MARCA ZOLODA,PARA FIJACION DE CARTELES DE ACRILICO CON  
LA DENOMINACION DE LA BORNERA.
- 7)- LOS CABLECANALES SERAN MARCA HOYOS.
- 8)- LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SERAN MARCA MERLIN GERIN MODELO C60a.
- 9)- TODOS LOS APARATOS ELECTRONICOS (HOUSINGS,MODULOS DE PLC,SUPRESORES Y  
FUENTES) SERAN PROVISTOS POR SIDERAR.

REFERENCIAS:

SD.APR.DELT.GRAL-ART-5614-23-0018      PLC DROPS 1,2 Y 3 - ESQUEMA I/O.

2244-E-DE-550004      ESQUEMA DE BORNES.

5	CAMBIO DE TECNOLOGÍA - RACK 2 DROP 3	-	GAR	JCB	ADE	19/07/19
4	ACTUALIZACIÓN (5917-2017)	P.100.1501.014.51	II	JLA	RPO	02/06/17
3	CAMBIO DETEC. AGUJEROS Y MEDIDOR ESP. HALDEN SOL(5758-2016)	P.100.1501.012.51	II	JLA	RPO	07/06/17
REV.	DESCRIPCION	JOB TX	EJEC.	CONT.	APRO.	FECHA
		N° PROVEEDOR: SD.APR.DELT.GRAL-ART-5614-22-0001_03				
 <b>TECHINT</b> COMPANIA TECNICA INTERNACIONAL		TECHINT N° 2244-E-CT-550001				
		JOB. : 55006				
 <b>SIDERAR</b> PLANTA GENERAL SAVIO		ZONA: SIDERCROM				
		SECTOR:				
		OBRA O EQUIPO: LINEA DE CORTE DE HOJALATA (WEAN)				
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA		PARTE: PLC DROPS 1 Y 3 CONSTRUCTIVO				
PROYECTO	LCR	FECHA	27-06-95	ESCALAS	SIDERAR N°  5614-22-0001	
DIBUJO	MCA	FECHA	29-06-95	1:7.5		
CONTRLO	LCR	FECHA	-08-95	1:10		
APROBO	EMO	FECHA	-08-95	IMPUTACION:	1-0683   TI422AAB.dwg	