

NOTAS:





1)-EL CABLEADO SERA EJECUTADO CON CABLE VN 2211 ANTILLAMA,DE PIRELLI,
SEGUN EL SIGUIENTE CODIGO DE COLORES Y SECCIONES:





MARRON_____	INPUT C.C. SECCION 0,75 mm	2
CELESTE_____	INPUT C.A. SECCION 0,75 mm	2
ROJO _____	OUTPUT C.C. SECCION 0,75 mm	2
NEGRO _____	OUTPUT C.A. SECCION 0,75 mm	2
BLANCO_____	ALIMENTACIONES 1 mm	2
VERDE/AMARILLO_____	TIERRA SECCION 1 mm	2

REFERENCIAS:

2244-E-CT-550001	TABLERO PLC DROPS 1 Y 3-CONSTRUCTIVO.
2244-E-CT-550002	TABLERO PLC DROP 2-CONSTRUCTIVO.
2244-E-DE-550004	ESQUEMA DE BORNES.
SD.APR.HALD.GRAL.SRI-DR70810	DETECTOR AGUJEROS LINEA HALDEN- DAGRAMA FUNCIONAL
SD.APR.HALD.GRAL.SRI-DR70820	DETECTOR AGUJEROS LINEA HALDEN- DAGRAMA FUNCIONAL
SD.APR.HALD.GRAL.SRI-DR70821	DETECTOR AGUJEROS LINEA HALDEN- DAGRAMA FUNCIONAL
SD.APR.HALD.GRAL.SRI-THF15911_10116	MEDIDOR ESPESORES LINEA HALDEN- DAGRAMA FUNCIONAL

SIMBOLOGIA DE BORNES:

-  BORNE EN PUPITRE
-  BORNE EN PLC
-  BORNE EN TABLEROS
-  BORNE EN CAMPO

	CAMBIO DE TECNOLOGÍA - RACK 2 DROP 3	-	GAR	JCB	ADE	19/07/19
	CAO MEDIDOR DE ESPESOR (5917-2017)	P.100.1501.014.51	JLA	JLA	RPO	26/12/17
	ACTUALIZACIÓN DROP 5 (EX 1) (5917-2017)	P.100.1501.014.51	II	JLA	RPO	02/06/17
	CAMBIO DETECTOR AGUJEROS Y MEDIDOR ESPESOR LINEA HALDEN	P.100.1501.012.51	II	JLA	RPO	12/05/17
REV.	DESCRIPCION	JOB TX	EJEC.	CONT.	APRO.	FECHA
		N° PROVEEDOR: SD.APR.DELT.GRAL-ART-5614-23-0018_09				
		TECHINT N° 2244-E-DE-550003				
		JOB. : 55014				
		ZONA: SIDERCROM				
		SECTOR:				
		OBRA O EQUIPO: LINEA DE CORTE DE HOJALATA (WEAN)				
		PARTE: PLC DROPS 1,2,3 Y 4 ESQUEMA I/O				
REV. 5	ENVIO DOCUMENTACION FINAL A SIDERAR	30-04-99	DPR			
			NRO			
REV. 4	MODIFICACIONES INDICADAS	25-07-96	PAL			
		25-07-96	WJU			
		-07-96	HBE			
REV. 3	MODIFICACIONES INDICADAS	-06-96	PAL			
		-06-96	WJU			
		-06-96	HBE			
REV. 2	MODIFICACIONES INDICADAS	-09-95	WJU			
		-09-95	LCR			
		-09-95	EMO			
REV. 1	MODIFICACIONES INDICADAS	25-08-95	WJU			
		25-08-95	LCR			
		-08-95	EMO			
REV. 0	PARA CONSTRUCCION	08-08-95	MCA			
		08-08-95	LCR			
		-08-95	EMO			
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA		PROYECTO	WJU	FECHA	05-07-95	ESCALAS
		DIBUJO	MCA	FECHA	06-07-95	
		CONTROLO	LCR	FECHA	-07-95	
		APROBO	EMO	FECHA	-07-95	
				SIDERAR N° 5614-23-0018		
				IMPUTACION: 1-0393		TI423AAS.dwg