

TAG	FUNCION	REG.
-	MEDIDOR DE ESPESOR - SE REQUIERE ESTANDARIZACION	-
-	MEDIDOR DE ESPESOR - TOLERANCIA POR DEBAJO DEL UMBRAL	-
-	MEDIDOR DE ESPESOR - TOLERANCIA POR ENCIMA DEL UMBRAL	-
-	MEDIDOR DE ESPESOR - MEDIDOR EN POSICION DE MEDICION (ON-LINE)	-
	MEDIDOR DE ESPESOR - MEDIDOR EN POSICION DE ESTACIONAMIENTO (OFF-LINE)	-
-	MEDIDOR DE ESPESOR - SHUTTER ABIERTO	-
-	MEDIDOR DE ESPESOR - SHUTTER CERRADO	-
-	MEDIDOR DE ESPESOR - MATERIAL DETECTADO	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

DE PAG. 105A

24 NI05

24 PI05

X105

25 24 PI05/25
0.5A

26 24 PI05/26
0.5A

27 24 PI05/27
0.5A

28 24 PI05/28
0.5A


37 24 PI05/37
0.5A

38 24 PI05/38
0.5A

39 24 PI05/39
0.5A

40 24 PI05/40
0.5A

TAB. MEDIDOR DE ESPESORES- HALDEN
PL. SD.APR.HALD.GRAL- THF-159001011600
HOJAS 150 , 151



CABLEFAST CABLE 140 XTS 102 15 (4,50m)

X105

29 BLANCO/AZUL

30 BLANCO/VIOLETA

31 BLANCO/GRIS

32 BLANCO/NEGRO/MARRON

33 BLANCO/NEGRO/ROJO

34 BLANCO/NEGRO/NARANJA

35 BLANCO/NEGRO/AMARILLO

36 BLANCO/NEGRO/VERDE

51 AMARILLO GRUESO

41 BLANCO/NEGRO/AZUL

42 BLANCO/NEGRO/VIOLETA

43 BLANCO/NEGRO/GRIS

44 BLANCO/MARRON/ROJO

45 BLANCO/MARRON/NARANJA

46 BLANCO/MARRON/AMARILLO

47 BLANCO/MARRON/VERDE

48 BLANCO/MARRON/AZUL

52 AZUL GRUESO

DE PAG. 105A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

105

32 DI

140
DDI 353 00

ENTRADAS
DIGITALES
24 Vcc



PROVEEDOR:

△			
△			
△	II	RPO	21/06/17
REV.	E.JEC.	APRO.	FECHA
ESC.:	S/E		

LINEA: SIDERCROM
PROCESO: AREA PRODUCTIVA
EQUIPO: LINEA DELTA
TITULO: PLC DROP 1- ESQUEMA I/O
PARTE: RACK 1 SLOT 05

N° TISA:

SD.APR.DELT.GRAL-ART-5614-23-0018_06

HOJA 105B

SIGUE 106A