

NOTAS:

- 1)- EL BASTIDOR SERA DE CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA MINIMO 2mm DE ESPESOR:
DOBLADA,SOLDADADA Y CONFORMADA DE TAL FORMA QUE SE ASEGURE EL ESCUADRADO Y
RIGIDEZ DEL CONJUNTO. LA CHAPA A EMPLEAR SERA TRATADA DE LA SIGUIENTE FORMA :
- DESENGRASE
LIMPIEZA
FOSFATIZADO
LIMPIEZA
IMPRESION ANTIOXIDO (DOS MANOS DE 25uC/U COMO MINIMO) ,
LIJADO/LIMPIEZA
ESMALTE SINTETICO COLOR A DEFINIR POR SIDERAR (DOS MANOS
DE 25uC/U COMO MINIMO)
- 2)- LAS BANDEJAS PORTAELEMENTOS SERAN DE CHAPA DE ACERO DOBLE
DECAPADO,(FSPFSOR MINIMO 2mm) DISFñADAS PARA SOPORTAR FI PFSO
DE LOS ELEMENTOS y EQUIPOS A INSTALAR,TERMINACION CINCADO.
- 3)- TODOS LOS ELEMENTOS SERAN IDENTIFICADOS CON PLACAS DE ACRILICO
TRANSPARENTE FONDO BLANCO y LETRAS NEGRAS,DE TAMAño ADECUADO.
- 4)- TODOS LOS INTERRUPTORES LLEVARAN UNA PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE
(DESMONTABLE) PARA PROTECCION DE LAS PARTES BAJO TENSION.SOBRE ESTA PLACA,
IRAN MONTADOS LOS CARTELES DE ACRILICO PARA IDENTIFICACION DE ELEMENTOS.
TODOS LOS CARTELES SERAN ATORNILLADOS.
- 5)- EL CABLEADO SERA EJECUTADO CON CABLE VN 2211 ANTILLAMA,
PIRELLI, DE SECCION ADECUADA.
- 6)- CADA BLOQUE DE BORNERA LLEVARA UN EXTREMO DE BORNERA EK Y SOPORTE DE
COBERTURA VAH MARCA ZOLODA,PARA FIJACION DE CARTELES DE ACRILICO CON
LA DENOMINACION DE LA BORNERA.
- 7)- LOS CABLECANALES SERAN MARCA HOYOS.
- 8)- LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SERAN MARCA MERLIN GERIN MODELO C60a.
- 9)- TODOS LOS APARATOS ELECTRONICOS (HOUSINGS,MODULOS DE PLC,SUPRESORES Y
FUENTES) SERAN PROVISTOS POR SIDERAR.

REFERENCIAS:

SD.APR.DELT.GRAL-ART-5614-23-0018 PLC DROPS 1,2 Y 3 - ESQUEMA I/O.

2244-E-DE-550004 ESQUEMA DE BORNES.

5	CAMBIO DE TECNOLOGÍA - RACK 2 DROP 3			-	GAR	JCB	ADE	19/07/19	
4	ACTUALIZACIÓN (5917-2017)			P.100.1501.014.51	II	JLA	RPO	02/06/17	
3	CAMBIO DETEC. AGUJEROS Y MEDIDOR ESP. HALDEN SOL(5758-2016)			P.100.1501.012.51	II	JLA	RPO	07/06/17	
REV.	DESCRIPCION			JOB TX	EJEC.	CONT.	APRO.	FECHA	
				N° PROVEEDOR: SD.APR.DELT.GRAL-ART-5614-22-0001_03					
 TECHINT COMPANIA TECNICA INTERNACIONAL				TECHINT N° 2244-E-CT-550001 JOB. : 55006					
 SIDERAR PLANTA GENERAL SAVIO				ZONA: SIDERCROM SECTOR: OBRA O EQUIPO: LINEA DE CORTE DE HOJALATA (WEAN) PARTE: PLC DROPS 1 Y 3 CONSTRUCTIVO					
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA				5614-22-0001 IMPUTACION: 1-0683 TI422AAB.dwg					
PROYECTO	LCR	FECHA	27-06-95						ESCALAS
DIBUJO	MCA	FECHA	29-06-95						1:7.5
CONTROLO	LCR	FECHA	-08-95						1:10
APROBO	EMO	FECHA	-08-95						