分布式光伏逆变器巡检：北河光伏场

修订版本：v1。记录编号：EV-SOL-01。

地点：北河光伏场；设备：并网逆变器A。

记录 EV-SOL-01：北河 并网告警电压 224 V；7 分钟内复核。

夜班交接后，越过门槛时保存波形并隔离支路；读数记入 SOLAR-LOG-051。

关联 LINK-001：控制室 1 的备援切换限时 6 分钟。