分布式光伏逆变器巡检：银桥光伏场 / Distributed-solar inverter inspection: Silver Bridge Solar Field

修订版本：v1。记录编号：EV-SOL-04。 Revision v1. Record EV-SOL-04.

地点：银桥光伏场；设备：并网逆变器D。 Site: Silver Bridge Solar Field; asset: grid-tied inverter D.

记录 EV-SOL-04：银桥 并网告警电压 231 V；16 分钟内复核。

EV-SOL-04 Silver Bridge: grid-alarm voltage 231 V; review within 16 min.

设备重启后，越过门槛时保存波形并隔离支路；读数记入 SOLAR-LOG-054。

after equipment restart, save the waveform and isolate the branch when the threshold is crossed; log readings in SOLAR-LOG-054.

关联 LINK-019：控制室 19 的备援切换限时 11 分钟。

LINK-019 control-room backup switch limit: 11 minutes.