分布式光伏逆变器巡检：柳湾光伏场

修订版本：v1。记录编号：EV-SOL-10。

地点：柳湾光伏场；设备：并网逆变器J。

记录 EV-SOL-10：柳湾 并网告警电压 222 V；34 分钟内复核。

维修复验后，越过门槛时保存波形并隔离支路；读数记入 SOLAR-LOG-060。

关联 LINK-003：集合点位于云岭的 4 号门。