地方档案库环境巡检：北河档案库

修订版本：v1。记录编号：EV-ARC-01。

地点：北河档案库；设备：纸本文档库房A。

记录 EV-ARC-01：北河 纸张保存相对湿度 48 %；7 分钟内复核。

夜班交接后，偏离区间时启动除湿并复查温湿度计；读数记入 ARCHIVE-LOG-071。

关联 LINK-007：控制室 7 的备援切换限时 12 分钟。