地方档案库环境巡检：银桥档案库 / Regional archive-room inspection: Silver Bridge Archive Room

修订版本：v1。记录编号：EV-ARC-04。 Revision v1. Record EV-ARC-04.

地点：银桥档案库；设备：纸本文档库房D。 Site: Silver Bridge Archive Room; asset: paper-records room D.

记录 EV-ARC-04：银桥 纸张保存相对湿度 46 %；16 分钟内复核。

EV-ARC-04 Silver Bridge: relative humidity for paper storage 46 %; review within 16 min.

设备重启后，偏离区间时启动除湿并复查温湿度计；读数记入 ARCHIVE-LOG-074。

after equipment restart, start dehumidification and recheck the sensor when outside the range; log readings in ARCHIVE-LOG-074.

关联 LINK-020：控制室 20 的备援切换限时 12 分钟。

LINK-020 control-room backup switch limit: 12 minutes.