# 空壓機系統規格書（送審版）

範例機電股份有限公司　提案編號 P-2026-031　（範例文件，內容為虛構）

## 1 產品概述

1.1 本案提供油冷式螺旋空壓機一套，含冷凍式乾燥機、精密過濾器及控制系統，設計及製造符合 CNS 及 IEC 相關標準。

1.2 控制器支援 Modbus TCP 通訊，可直接連線至廠區監控系統（SCADA）。

## 2 主要規格

| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 額定排氣壓力 | 0.8 MPa(G)，壓力變動範圍 ±0.02 MPa |
| 實際排氣量（FAD） | 9.5 m³/min（於額定排氣壓力下） |
| 馬達效率等級 | IE3 |
| 容量調整 | 變頻控制，50%～100% 連續調整 |
| 噪音 | 75 dB(A) 以下（距機體 1 m） |
| 冷卻方式 | 氣冷式，環境溫度 45°C 以下可連續運轉 |
| 乾燥機壓力露點 | 3°C 以下 |
| 精密過濾器 | 過濾精度 0.01 μm，出口含油量 0.01 ppm 以下 |
| 排水器 | 零耗氣式自動排水 |

## 3 控制與監控

3.1 控制器配備彩色觸控螢幕，顯示壓力、溫度、運轉時數及警報。

3.2 具備高溫、過載及保養到期警報功能。

3.3 提供 4G 雲端監控模組及手機 App，可遠端查看運轉狀態。

## 4 安全裝置

4.1 安全閥經合格檢驗並附檢驗證明。

4.2 壓力容器取得主管機關檢查合格證明。

## 5 節能選配

5.1 加裝熱回收裝置，回收壓縮熱供應廠區熱水，熱回收率 70% 以上。

## 6 測試、文件與保固

6.1 出廠前完成工廠測試（FAT）並提供測試報告。

6.2 安裝完成後進行連續 24 小時運轉測試。

6.3 噪音值於現場量測並記錄於驗收報告。

6.4 交貨時提供中文操作手冊、維護手冊及竣工圖各一式三份。

6.5 保固期間自驗收合格日起算 12 個月，保固期間內零件及工資由本公司負擔。