Exploitation

Historique des interventions GE-A-01

Groupe électrogène diesel GA-250 — Site de démonstration DC-01 (fictif) — salle énergie E1

Champ	Valeur
Référence document	HIST-GE-A-01
Version	v1 (2026-10)
Équipement(s)	GE-A-01
Période	janvier 2024 — octobre 2026
Source	Extraction de la GMAO de démonstration (fictive)

Extraction des interventions enregistrées sur l'équipement. Les essais mensuels conformes ne sont pas tous reportés : seuls figurent les essais avec observation et un échantillon trimestriel. Les noms des techniciens sont fictifs.

1. Synthèse

Tableau 1.1 — Synthèse

Indicateur	Valeur
Nombre d'interventions	13
Correctives	5
Préventives	7
Tickets ouverts	INT-GEA-2026-012

2. Journal des interventions

Tableau 2.1 — Interventions

N°	Date	Techn.	Type	Code	Compteur	Constat	Actions / pièces	Statut
INT-GEA-2024-001	2024-01-15	Karim B.	Préventif	—	1 402 h	Essai en charge mensuel (75 %, 1 h)	Relevés conformes	Clôturé
INT-GEA-2024-004	2024-03-12	Salma E.	Préventif	A22	1 512 h	Maintenance due — vidange huile moteur	Vidange 28 L 15W-40 + filtre à huile, selon procédure v1 (intervalle 250 h) — Filtre huile FH-250, 28 L huile	Clôturé
INT-GEA-2024-009	2024-06-20	Youssef T.	Correctif	A15	1 641 h	Niveau carburant bas après essais	Livraison 300 L de gazole, purge du filtre	Clôturé
INT-GEA-2024-013	2024-09-05	Salma E.	Préventif	A22	1 765 h	Vidange huile moteur	Vidange + filtre à huile (procédure v1) — Filtre huile FH-250, 28 L huile	Clôturé
INT-GEA-2024-018	2024-11-28	Karim B.	Correctif	A16	1 830 h	Tension batterie basse 22,8 V	Nettoyage et resserrage des cosses ; chargeur contrôlé (27,6 V) ; tension 25,4 V après charge	Clôturé
INT-GEA-2025-002	2025-01-20	Nadia R.	Documentaire	—	1 902 h	Mise en application de la procédure de vidange v2	Intervalle de vidange porté à 500 h ou 12 mois	Clôturé
INT-GEA-2025-011	2025-06-10	Omar L.	Préventif	—	2 118 h	Mise à jour du firmware du contrôleur	CTRL-GA v4.1 → v4.2 (bulletin fabricant) ; paramètres sauvegardés avant mise à jour	Clôturé
INT-GEA-2025-014	2025-07-22	Youssef T.	Correctif	A12	2 164 h	Préalarme température répétée pendant l'essai en charge (ambiante 38 °C)	Radiateur encrassé nettoyé ; préalarme constatée à 93 °C au thermomètre de contrôle	Clôturé
INT-GEA-2025-016	2025-09-16	Salma E.	Préventif	A22	2 262 h	Vidange huile moteur (échéance 500 h, procédure v2)	Vidange + filtre à huile ; prélèvement pour analyse d'huile — Filtre huile FH-250, 28 L huile	Clôturé
INT-GEA-2025-019	2025-10-08	Karim B.	Préventif	—	2 290 h	Essai en charge mensuel	Relevés conformes	Clôturé
INT-GEA-2026-008	2026-06-30	Omar L.	Correctif	A21	2 702 h	Filtre à air colmaté	Groupe consigné de 09:00 à 11:30 ; cartouche remplacée — Cartouche filtre à air FA-250	Clôturé
INT-GEA-2026-010	2026-08-12	Salma E.	Préventif	A22	2 763 h	Vidange huile moteur (échéance 500 h)	Vidange + filtre (procédure v2) — Filtre huile FH-250, 28 L huile	Clôturé
INT-GEA-2026-012	2026-08-19	Youssef T.	Correctif	A12	2 770 h	Préalarme température à 92 °C lue sur l'écran (ambiante 41 °C)	Radiateur propre, niveau correct ; écart avec le seuil de 95 °C du manuel signalé au responsable	Ouvert — en attente d'analyse