Exploitation

Historique des interventions GE-B-02

Groupe électrogène diesel GB-500 — Site de démonstration DC-01 (fictif) — salle énergie E1

Champ	Valeur
Référence document	HIST-GE-B-02
Version	v1 (2026-10)
Équipement(s)	GE-B-02
Période	janvier 2024 — octobre 2026
Source	Extraction de la GMAO de démonstration (fictive)

Extraction des interventions enregistrées sur l'équipement. Les essais mensuels conformes ne sont pas tous reportés : seuls figurent les essais avec observation et un échantillon trimestriel. Les noms des techniciens sont fictifs.

1. Synthèse

Tableau 1.1 — Synthèse

Indicateur	Valeur
Nombre d'interventions	11
Correctives	5
Préventives	6
Tickets ouverts	INT-GEB-2026-010

2. Journal des interventions

Tableau 2.1 — Interventions

N°	Date	Techn.	Type	Code	Compteur	Constat	Actions / pièces	Statut
INT-GEB-2024-002	2024-02-08	Karim B.	Préventif	—	3 110 h	Essai en charge mensuel (75 %, 1 h)	Relevés conformes	Clôturé
INT-GEB-2024-007	2024-05-16	Salma E.	Préventif	B19	3 240 h	Vidange huile moteur	Vidange 62 L + 2 filtres à huile — 2 × filtre FH-500, 62 L huile	Clôturé
INT-GEB-2024-012	2024-09-24	Youssef T.	Correctif	B07	3 322 h	Voyant orange fixe, tension batterie 23,1 V moteur arrêté	Chargeur contrôlé (sortie 27,4 V, OK) ; batteries sulfatées (11,6 V et 11,5 V)	Clôturé
INT-GEB-2024-014	2024-10-03	Youssef T.	Correctif	B07	3 330 h	Remplacement des batteries de démarrage	Remplacement des 2 batteries selon procédure v1.0 ; tension 25,6 V — 2 × batterie 12 V 180 Ah	Clôturé
INT-GEB-2025-003	2025-02-11	Karim B.	Préventif	—	3 455 h	Essai en charge mensuel	Relevés conformes	Clôturé
INT-GEB-2025-007	2025-05-13	Salma E.	Préventif	B19	3 520 h	Vidange huile moteur (échéance 12 mois)	Vidange 62 L + 2 filtres — 2 × filtre FH-500, 62 L huile	Clôturé
INT-GEB-2025-009	2025-05-27	Omar L.	Correctif	B18	3 541 h	Défaut pompe de transfert carburant	Relais K7 remplacé ; transfert contrôlé — Relais K7 24 V	Clôturé
INT-GEB-2025-015	2025-09-30	Nadia R.	Correctif	B17	3 650 h	Défaut réchauffeur (liquide à 22 °C à l'arrêt)	Résistance 3 kW remplacée — Résistance réchauffeur 3 kW	Clôturé
INT-GEB-2026-001	2026-01-13	Youssef T.	Correctif	B08	3 742 h	Voyant orange fixe, chargeur sans sortie	Fusible F12 correct ; chargeur 24 V 10 A remplacé — Chargeur 24 V 10 A	Clôturé
INT-GEB-2026-006	2026-05-05	Salma E.	Préventif	B19	3 860 h	Vidange huile moteur	Vidange 62 L + 2 filtres — 2 × filtre FH-500, 62 L huile	Clôturé
INT-GEB-2026-010	2026-09-15	Karim B.	Préventif	—	3 951 h	Essai en charge mensuel	Relevés conformes ; plaque signalétique peu lisible, remplacement demandé	Ouvert — plaque à remplacer