



PT. SUMARAH ENERGI

Gandaria 8 Office, 3rd floor unit B. Jl. Sultan Iskandar Muda Gandaria City
Superblock, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240

Laporan Kejadian Potensi Bahaya

Nomor : 15/LKPB/12/LGWA/2021
Tanggal : 23/12/2021
Dept / Lokasi : PLTM LOGAWA
Jam Terjadi : 15:00

☒ Pekerjaan Tidak Aman
☒ Kondisi Kerja Tidak Aman
☒ Peralatan Tidak Aman
☐ Perilaku Yang Tidak Aman

Uraian Terjadinya potensi bahaya dan atau insiden

Battery genset type basah 12V 120 Ah soak. Aki ini pembelian tahun 2018. Aki digunakan untuk menyalakan genset sebagai power listrik cadangan untuk pengamanan peralatan jika genset tidak bisa dinyalakan, dikhawatirkan jika tegangan 20 kV hilang secara tiba-tiba, maka unit akan over speed karena supplay listrik ke peralatan mati total.

Wakil Kepala Unit

Angga A.B

POTENSI BAHAYA/NEAR MISS INVESTIGATION (dilakukan oleh atasan terkait)

Akar Masalah : Umur pakai aki genset yang sudah lama
Tindakan Sementara : Belum ada tindakan, harus beli baru
Tanggal Penerapan : 23/12/2021

Documentation



Accu genset Type : Yuasa type basah 12 V 120 Ah