

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY
CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH TECHNICAL REGULATION

Số/No: 57/2022/DNSX-SVIBM

(theo Quyết định số 57/QĐCN-SVIBM ngày 23 tháng 05 năm 2022
According to Decision No. 57/ QĐCN-SVIBM dated May 23rd, 2022)

Chứng nhận sản phẩm/ *This is to certify that:*

TẮM THẠCH CAO
GYPSUM BOARD

Loại/ *Type:* Chi tiết theo danh mục đính kèm giấy chứng nhận
Details in the attached of this certificate

Được sản xuất bởi/ *Produced by:*

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM GS INDUSTRY
VIET NAM GS INDUSTRY ONE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

Địa chỉ vp: Số 10 Lương Định Của, phường Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Head Office: No.10 Luong Dinh Cua Str., Thu Thiem Ward, Thu Duc City, HCM City

Cssx: Đường D3, Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước,
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

*Factory: D3 Street, expanded Phu My II Industrial Park, Tan Phuoc Ward, Phu My Town
Ba Ria - Vung Tau Province*

Phù hợp với Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD - Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng khác
Conform to QCVN 16:2019/BXD - Other group of building materials products

Công ty được phép sử dụng dấu hợp quy
The company is approved to use Certification mark



Phương thức đánh giá/ *Certification scheme*
Phương thức 5 theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012
Scheme 5 accordance to Circular No. 28/2012/ TT-BKHCN dated 12/12/2012

Giấy chứng nhận và dấu hợp quy có giá trị sử dụng kể từ 23/05/2022 đến hết 22/05/2025
Certificate and certification mark remained valid from May 23rd, 2022 to May 22nd, 2025.

HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2022

TRƯỞNG VĂN PHÒNG
Chief of Certification Bureau

P. GIÁM ĐỐC PHÂN VIỆN

Vice Director



Phạm Đức Nhuận



Nguyễn Hữu Tài

Số: 57/QĐCN-SVIBM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chứng nhận chất lượng sản phẩm

- Căn cứ Điều 52 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Phân Viện Vật liệu xây dựng miền Nam;
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Hồ sơ đánh giá;
- Xét đề nghị của Trưởng Văn phòng chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp giấy chứng nhận Hợp quy số **57/2022/DNSX-SVIBM** ngày 23/05/2022 cho sản phẩm: **TẤM THẠCH CAO**

Được sản xuất bởi: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM GS INDUSTRY**

Địa chỉ: Số 10 Lương Định Của, phường Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh..

Địa chỉ cssx: Đường D3, Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phù hợp với Quy chuẩn QCVN 16: 2019/BXD – Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng khác.

Điều 2: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM GS INDUSTRY** phải đảm bảo duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Quy chuẩn **QCVN 16:2019/BXD** trong quá trình gia công, sản xuất. Công ty được phép sử dụng dấu chất lượng trên các sản phẩm đã đánh giá chứng nhận.

Điều 3: Giấy Chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy có giá trị sử dụng kể từ ngày **23/05/2022** đến hết **22/05/2025**. Việc giám sát thể hiện bằng công tác kiểm tra chất lượng và đánh giá giám sát hàng năm của Phân viện VLXD miền Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VPCN, Hồ sơ đánh giá.

PHÂN VIỆN VLXD MIỀN NAM



PHÓ GIÁM ĐỐC
Ths. Nguyễn Hữu Tài



BỘ XÂY DỰNG - MINISTRY OF CONSTRUCTION
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS
PHÂN VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MIỀN NAM
SOUTH VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS
Địa chỉ: Lô I-3b-5, Đường N6, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Address: Lot I-3b-5, N6 Road, Saigon Hi-Tech Park, Tân Phú Ward, Thu Duc Municipal city, Ho Chi Minh City
Điện thoại (Tel): 028 3730 5015, Fax: 028 3730 5016

DANH SÁCH SẢN PHẨM TẤM THẠCH CAO

Được sản xuất bởi:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM GS INDUSTRY

(Kèm theo quyết định số: 57/QĐCN – SVIBM ngày 23/05/2022 của Phân Viện Vật liệu xây dựng miền Nam về việc chứng nhận chất lượng sản phẩm.

STT	Loại sản phẩm	Chiều dày tấm
1	Tấm thạch cao không sợi	9 mm

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 05 năm 2022
Phân Viện vật liệu xây dựng Miền Nam



PHÓ GIÁM ĐỐC
Ths. Nguyễn Hữu Tài



KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM TEST REPORT

Số/ No. : 164 - 2022/SVIBM/PTH

Đơn vị yêu cầu/ Client	VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN - PHÂN VIỆN VLXD MIỀN NAM
Nhà máy sản xuất/ Production factory	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM GS INDUSTRY
Loại mẫu/ Kind of sample	TẤM THẠCH CAO
Tên mẫu/ Name of sample	Tấm thạch cao dày 9 mm
Ngày nhận mẫu/ Received date	27/04/2022
Ngày thí nghiệm/ Test period	Từ/ From: 28/04/2022 đến/ to 16/05/2022

STT No.	Tên chỉ tiêu Characteristics	Đơn vị Unit	Kết quả Results	Yêu cầu kỹ thuật Requirement (QCVN 16:2019/BXD)	Phương pháp thử Test method
1	Cường độ chịu uốn (Theo phương pháp B) Flexural Strength (Method B)				ASTM C473
	Mẫu lấy theo chiều ngang tấm Bearing Edges Perpendicular to Panel Length	N	361	≥ 322	
	Mẫu lấy theo chiều dọc tấm Bearing Edges Parallel to Panel Length	N	139	≥ 109	
2	Độ biến dạng ẩm Humidified Deflection	mm	3	-	
3	Hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi (Orthorhombic cyclooctasulfur - S ₈)	%	Không phát hiện Not detected	≤ 10	ASTM C471

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR



Ms. Nguyen Huu Tai

KIỂM TRA
CHECKED BY

Eng. Nguyen Ngoc Nam

THÍ NGHIỆM
TESTED BY



Eng. Mai Trong Nguyen

* Ghi chú/ Notice :

- Tên mẫu và tên cơ quan gửi mẫu được báo cáo theo yêu cầu khách hàng/ Name of sample and client are reported as client's request.
- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
- Không được sao chép từng phần, được sao chép toàn bộ phiếu kết quả này/ This test report not be reproduced, except in full.