

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY
CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH TECHNICAL REGULATION

Số/No: 57/2022/DNSX-SVIBM

(theo Quyết định số 57/QĐCN-SVIBM ngày 23 tháng 05 năm 2022
According to Decision No. 57/ QĐCN-SVIBM dated May 23rd, 2022)

Chứng nhận sản phẩm/ *This is to certify that:*

TẮM THẠCH CAO
GYPSUM BOARD

Loại/ *Type:* Chi tiết theo danh mục đính kèm giấy chứng nhận
Details in the attached of this certificate

Được sản xuất bởi/ *Produced by:*

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM GS INDUSTRY
VIET NAM GS INDUSTRY ONE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

Địa chỉ vp: Số 10 Lương Định Của, phường Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Head Office: No.10 Luong Dinh Cua Str., Thu Thiem Ward, Thu Duc City, HCM City

Cssx: Đường D3, Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước,
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

*Factory: D3 Street, expanded Phu My II Industrial Park, Tan Phuoc Ward, Phu My Town
Ba Ria - Vung Tau Province*

Phù hợp với Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD - Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng khác
Conform to QCVN 16:2019/BXD - Other group of building materials products

Công ty được phép sử dụng dấu hợp quy
The company is approved to use Certification mark



Phương thức đánh giá/ *Certification scheme*
Phương thức 5 theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012
Scheme 5 accordance to Circular No. 28/2012/ TT-BKHCN dated 12/12/2012

Giấy chứng nhận và dấu hợp quy có giá trị sử dụng kể từ 23/05/2022 đến hết 22/05/2025
Certificate and certification mark remained valid from May 23rd, 2022 to May 22nd, 2025.

HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2022

TRƯỞNG VĂN PHÒNG
Chief of Certification Bureau

P. GIÁM ĐỐC PHÂN VIỆN

Vice Director



Phạm Đức Nhuận



Nguyễn Hữu Tài

Số: 57C/QĐCN-SVIBM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chứng nhận chất lượng sản phẩm

- Căn cứ Điều 52 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Phân Viện Vật liệu xây dựng miền Nam;
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Hồ sơ đánh giá;
- Xét đề nghị của Trưởng Văn phòng chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung danh sách sản phẩm được chứng nhận mở rộng theo Giấy chứng nhận Hợp quy số **57/2022/DNSX-SVIBM** ngày 23/05/2022 cho sản phẩm: **TẤM THẠCH CAO** Được sản xuất bởi: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM GS INDUSTRY** Địa chỉ: Số 10 Lương Định Của, phường Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ cssx: Đường D3, Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phù hợp với Quy chuẩn QCVN 16: 2019/BXD – Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng khác.

Điều 2: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM GS INDUSTRY** phải đảm bảo duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Quy chuẩn **QCVN 16:2019/BXD** trong quá trình gia công, sản xuất. Công ty được phép sử dụng dấu chất lượng trên các sản phẩm đã đánh giá chứng nhận.

Điều 3: Giấy Chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy có giá trị sử dụng kể từ ngày **23/05/2022 đến hết 22/05/2025**. Việc giám sát thể hiện bằng công tác kiểm tra chất lượng và đánh giá giám sát hàng năm của Phân viện VLXD miền Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VPCN, Hồ sơ đánh giá.

PHÂN VIỆN VLXD MIỀN NAM



Ths. Nguyễn Hữu Tài



BỘ XÂY DỰNG - MINISTRY OF CONSTRUCTION
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS
PHÂN VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MIỀN NAM
SOUTH VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS
Địa chỉ: Lô I-3b-5, Đường N6, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Address: Lot I-3b-5, N6 Road, Saigon Hi-Tech Park, Tan Phu Ward, Thu Duc Municipal city, Ho Chi Minh City
Điện thoại (Tel): 028 3730 5015, Fax: 028 3730 5016


DANH SÁCH SẢN PHẨM TẤM THẠCH CAO

Được sản xuất bởi:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM GS INDUSTRY

(Kèm theo quyết định số: 57C/QĐCN – SVIBM ngày 03/02/2023 của Phân Viện Vật liệu xây dựng miền Nam về việc chứng nhận chất lượng sản phẩm.

STT	Loại sản phẩm	Chiều dày tấm
1	Tấm thạch cao không sợi (Tấm thạch cao tường, tấm thạch cao trang trí)	12,7 mm
2	Tấm thạch cao chịu ẩm (Tấm nền thạch cao, tấm thạch cao tường, tấm thạch cao trang trí)	12,7 mm
3	Tấm thạch cao chống cháy (Sử dụng trong nhà)	12,7 mm

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2023
Phân Viện vật liệu xây dựng Miền Nam



PHÓ GIÁM ĐỐC
Ths. Nguyễn Hữu Tài



BỘ XÂY DỰNG - MINISTRY OF CONSTRUCTION
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS

PHÂN VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MIỀN NAM
SOUTH VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS

Địa chỉ: Lô I-3b-5, Đường N6, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Address: Lot I-3b-5, N6 Road, Saigon Hi-Tech Park, Tan Phu Ward, Thu Duc Municipal city, Ho Chi Minh City
Điện thoại (Tel): 028 3730 5015, Fax: 028 3730 5016

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
TEST REPORT

Số/ No.: 19 - 2023/SVIBM/PTH

Đơn vị yêu cầu/ Client	VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN - PHÂN VIỆN VLXD MIỀN NAM
Nhà máy sản xuất/ Production factory	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM GS INDUSTRY
Loại mẫu/ Kind of sample	Tấm thạch cao không sợi (Tấm thạch cao tường, tấm thạch cao trang trí)
Tên mẫu/ Name of sample	Tấm thạch cao dày 12,7 mm
Ngày nhận mẫu/ Received date	05/01/2023
Ngày thí nghiệm/ Test period	Từ/ From: 10/01/2023 đến/ to 02/02/2023

STT No.	Tên chỉ tiêu Characteristics	Đơn vị Unit	Kết quả Results	Yêu cầu kỹ thuật Requirement (*) (QCVN 16:2019/BXD)	Phương pháp thử Test method
1	Cường độ chịu uốn (Theo phương pháp B) Flexural Strength (Method B)				ASTM C473
	Mẫu lấy theo chiều ngang tấm Bearing Edges Perpendicular to Panel Length	N	488	≥ 476	
	Mẫu lấy theo chiều dọc tấm Bearing Edges Parallel to Panel Length	N	207	≥ 160	
2	Độ biến dạng ẩm Humidified Deflection	mm	3	≤ 32	
3	Hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi (Orthorhombic cyclooctasulfur - S ₈)	ppm	Không phát hiện Not detected	≤ 10	ASTM C471

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 2 năm 2023


PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR

KIỂM TRA
CHECKED BY

THÍ NGHIỆM
TESTED BY



Ms. Nguyen Huu Tai



Eng. Nguyen Ngoc Nam

Ng

Eng. Mai Trong Nguyen

* Ghi chú/ Notice:

- (*) Yêu cầu kỹ thuật được nội suy theo quy định của/ Technical requirements are interpolated according to the regulations of QCVN 16:2019/BXD
- Tên mẫu và tên cơ quan gửi mẫu được báo cáo theo yêu cầu khách hàng/ Name of sample and client are reported as client's request.
 - Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
 - Không được sao chép từng phần, được sao chép toàn bộ phiếu kết quả này/ This test report not be reproduced, except in full.