

전기설비 접지저항 측정기록표

2026년 05월 08일

점검대상	개방전압 (V)	기준치 (MΩ)	측정치 (MΩ)	결 과	비 고
[MJB-1]	DC 789	10 이하	0.08	양호	
[MJB-2]	DC 792	10 이하	0.09	양호	
[MJB-3]	DC 792	10 이하	0.09	양호	
[MJB-4]	DC 792	10 이하	0.09	양호	
[MJB-5]	DC 791	10 이하	0.11	양호	
[MJB-6]	DC 795	10 이하	0.1	양호	
[MJB-7]	DC 790	10 이하	0.09	양호	
[MJB-8]	DC 794	10 이하	0.09	양호	
인버터	AC380/220	10 이하	0.09	양호	
TR 중성점		10 이하	0.087	양호	
MOF		10 이하	0.12	양호	
3중접지		100 이하	11.8	양호	

