

<붙임9>

전기설비 절연저항 측정기록표

2026년 05월 08일

점검대상	개방전압 (V)	기준치 (MΩ)	측정치 (MΩ)	결 과	비 고
[MJB-1]					
DC1000V FUSE15A / 1CH~19CH	DC 789	1 이상	250	양호	
[MJB-2]					
DC1000V FUSE15A / 1CH~19CH	DC 792	1 이상	300	양호	
[MJB-3]					
DC1000V FUSE15A / 1CH~18CH	DC 792	1 이상	300	양호	
[MJB-4]					
DC1000V FUSE15A / 1CH~16CH	DC 792	1 이상	250	양호	
[MJB-5]					
DC1000V FUSE15A / 1CH~15CH	DC 791	1 이상	250	양호	
[MJB-6]					
DC1000V FUSE15A / 1CH~16CH	DC 795	1 이상	300	양호	
[MJB-7]					
DC1000V FUSE15A / 1CH~12CH	DC 790	1 이상	300	양호	
[MJB-8]					
DC1000V FUSE15A / 1CH~11CH	DC 794	1 이상	300	양호	

- 접속반 채널별로 측정

