

<붙임5>

접속반 및 모듈 점검기록표(2)

CH	접속반별 전류측정 및 상태점검				비 고
	MJB-5	MJB-6			
1	4.5 A	5.39 A			
2	4.45 A	4.72 A			
3	4.48 A	4.64 A			
4	4.55 A	5.24 A			
5	4.51 A	4.7 A			
6	4.51 A	4.68 A			
7	4.5 A	A			
8	4.56 A	A			
9	4.47 A	A			
10	4.47 A	A			
11	4.56 A	A			
12	4.49 A				
과열 유무	○	○			
자동소화장치 상태	○	○			
SPD상태	○	○			
FUSE단선유무	○	○			
외함접지	○	○			
볼트풀림유무	○	○			
모듈접지선접속상태	○	○			
모듈파손유무(육안)	○	○			
통신모듈 상태	○	○			

* 일사량에 따라 전류치가 크게 변경될 수 있으니 참고바랍니다.