

<붙임5>

## 접속반 및 모듈 점검기록표(2)

| CH         | 접속반별 전류측정 및 상태점검 |        |        |        | 비 고 |
|------------|------------------|--------|--------|--------|-----|
|            | MJB-5            | MJB-6  | MJB-7  | MJB-8  |     |
| 1          | 7.89 A           | 8.04 A | 6.71 A | 6.39 A |     |
| 2          | 7.77 A           | 7.92 A | 6.72 A | 6.56 A |     |
| 3          | 7.82 A           | 7.8 A  | 7.02 A | 6.94 A |     |
| 4          | 7.9 A            | 8.05 A | 7.48 A | 7.56 A |     |
| 5          | 7.91 A           | 7.87 A | 7.69 A | 7.72 A |     |
| 6          | 7.84 A           | 7.84 A | 7.66 A | 7.63 A |     |
| 7          | 7.8 A            |        | 7.71 A | 7.7 A  |     |
| 8          | 7.98 A           |        | 7.58 A | 8.14 A |     |
| 9          | 7.8 A            |        | 7.83 A | 8.35 A |     |
| 10         | 7.77 A           |        | 8.18 A | 7.89 A |     |
| 11         | 7.91 A           |        | 8.51 A | 9 A    |     |
| 12         | 7.86 A           |        | 9.03 A |        |     |
| 13         | 7.81 A           |        |        |        |     |
| 14         | 7.8 A            |        |        |        |     |
| 15         | 8.05 A           |        |        |        |     |
|            |                  |        |        |        |     |
| 과열 유무      | ○                | ○      |        |        |     |
| 자동소화장치 상태  | ○                | ○      |        |        |     |
| SPD상태      | ○                | ○      |        |        |     |
| FUSE단선유무   | ○                | ○      |        |        |     |
| 외함접지       | ○                | ○      |        |        |     |
| 볼트풀림유무     | ○                | ○      |        |        |     |
| 모듈접지선접속상태  | ○                | ○      |        |        |     |
| 모듈파손유무(육안) | ○                | ○      |        |        |     |
| 통신모듈 상태    | ○                | ○      |        |        |     |

\* 일사량에 따라 전류치가 크게 변경될 수 있으니 참고바랍니다.