

태양광발전설비 점검 및 유지보수 보고서

수 용 가 명	KCC 조달청사	점 검 일	2026년 05월 08일
보호장치, 차단기		전압, 용량	
주요 점검사항	1. 특고압 전기설비 외관 점검 2. 적외선 열화상 진단 3. 모듈 외관 점검 4. 전압, 전류, 발전량 등 측정 5. 인버터 판넬 점검 6. 접속반 점검		
점검결과 및 종합 의견	1-1. 외관 이상없음 2-1. 적외선 열화상진단결과 중점적으로 단자체크 조임부분 이상 없음 3-1. 모듈외관이 손상되거나 오염된 부분은 없음 4-1. 전압 전류, 발전량 측정결과 현장 이상 없음 5-1. 인버터 판넬 이상 없음 6-1. 접속반 이상 없음		

태양광발전설비의 점검 및 유지보수 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

2026. 05

종로전기(주) 대표이사 박 동 천

