

<붙임2>

## 송 수전설비 점검기록표

| 구분                    | 점검항목      | 점검결과 | 점검기준    | 조치사항                 |
|-----------------------|-----------|------|---------|----------------------|
| 특<br>고<br>압<br>설<br>비 | CH        | ○    | 육안, 열화상 |                      |
|                       | LBS       | ○    | 육안, 열화상 |                      |
|                       | LA        | ○    | 육안, 열화상 |                      |
|                       | MOF(수전용)  | ○    | 육안, 열화상 |                      |
|                       | MOF(송전용)  | ○    | 육안, 열화상 |                      |
|                       | PF        | ○    | 육안, 열화상 |                      |
|                       | PT        | ○    | 육안, 열화상 |                      |
|                       | CT        | ○    | 육안, 열화상 |                      |
|                       | VCB       | ○    | 육안, 열화상 |                      |
|                       | TR        | ○    | 육안, 열화상 |                      |
|                       | 큐비클       | ○    | 육안      |                      |
|                       | 출입문잠금시설   | ○    | 육안      |                      |
| 저<br>압<br>설<br>비      | 계전기       | ○    | 육안, 열화상 |                      |
|                       | ACB       | ○    | 육안, 열화상 | 세부점검사항은 ACB 점검기록표 참조 |
|                       | INVERTER  | ○    | 육안, 열화상 | 세부점검사항은 인버터 점검기록표 참조 |
|                       | CONDENSER | ○    | 육안, 열화상 |                      |
|                       | MCCB      | ○    | 육안, 열화상 |                      |
|                       | 정류기반      | ○    | 육안, 열화상 |                      |
|                       | 축전지       | ○    | 육안, 열화상 |                      |
|                       | 전선, 케이블   | ○    | 육안, 열화상 |                      |
|                       | 기타시설      | ○    | 육안, 열화상 |                      |

점검결과 표시 적합: ○ 부적합: X