

<붙임4>

ACB-PANEL 점검기록표

구분 \ ACB		ACB-1
기본 사항	용 량	3P
	출력전류	690, 500/480,415 V AC
	모델명	HGS20B3B M1C1S1000 AA
	제조사	HUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEMS
	제조번호	A919-02992
	제조일자	2019.08.06
전압 (V)	R-S	365.63 V
	S-T	364.63 V
	T-R	366.2 V
전류 (A)	R	543.77 A
	S	548.97 A
	T	549.48 A
점검결과 · 판정	과열 유무	양호
	접지선 접속	양호
	PT 및 CT상태	양호
	볼트폴림유무	양호
	제어회로	양호
	SPD상태	양호
	계측기표시	양호
	내부청결상태	양호

* 본 전압, 전류의 측정치는 측정시간의 차이와 일조량의 변화로 인버터 출력 전압, 전류의 측정치와 다소 다를 수 있음.

* 과열유무에 대한 세부사항은 열화상분포 측정기록표를 참조하시기 바랍니다.