

<붙임4>

ACB-PANEL 점검기록표

구분		인버터	ACB-1
기본 사항	용 량		3P
	출력전류		690, 500/480,415 V AC
	모델명		HGS20B3B M1C1S1000 AA
	제조사		HUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEMS
	제조번호		A919-02992
	제조일자		2019.08.06
전 압 (V)	R-S		367.64 V
	S-T		366.48 V
	T-R		368.31 V
전 류 (A)	R		961.92 A
	S		970.77 A
	T		970.06 A
점검 결과 · 판 정	과열 유무		양호
	접지선 접속		양호
	PT 및 CT상태		양호
	볼트폴림유무		양호
	제어회로		양호
	SPD상태		양호
	계측기표시		양호
	내부청결상태		양호

* 본 전압, 전류의 측정치는 측정시간의 차이와 일조량의 변화로 인버터 출력 전압, 전류의 측정치와 다소 다를 수 있음.

* 과열유무에 대한 세부사항은 열화상분포 측정기록표를 참조하시기 바랍니다.