

<붙임4>

MCCB-PANEL 점검기록표

구분 \ MCCB		MCCB
기본 사항	Pole, In	4P
	voltage(V)	380V
	모델명	HGM 250H
	제조사	현대일렉트릭앤에너지시스템(주)
	제조번호	HG05001-14238C
	제조일자	201901
전압 (V)	R-S	399.38V
	S-T	393.37V
	T-R	397.5V
전류 (A)	R	66.54A
	S	67.86A
	T	68.36A
점검결과 · 판정	과열 유무	양호
	접지선 접속	양호
	PT 및 CT상태	양호
	볼트풀림유무	양호
	제어회로	양호
	SPD상태	양호
	계측기표시	양호
	내부청결상태	양호

* 본 전압, 전류의 측정치는 측정시간의 차이와 일조량의 변화로 인버터 출력 전압, 전류의 측정치와 다소 다를 수 있음.

* 과열유무에 대한 세부사항은 열화상분포 측정기록표를 참조하시기 바랍니다.