



**FEDERACION PATRONAL
SEGUROS SA.**
Aseguradora de Riesgos del Trabajo



Formulario
CO - 01

RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES
Decreto 911/96

Nº de CUIT / CUIP del propietario	Razón Social	Póliza	Fecha
CIU	Breve descripción de la actividad	Cant. de trabajadores	

Ubicación / Domicilio completo

Calle/Ruta/Paraje	Nº	Km	Piso	Depto. o Local Nº
Coordenadas: Latitud:		Longitud:		
Ciudad	Departamento / Partido	Provincia	CPA	
e-Mail			Teléfono/s - Fax	
Superficie				

Nº	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
↓		↓	↓	↓	↓	↓

LEGAJO TECNICO

1	Memoria descriptiva de la obra	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 3 inc. a), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96
2	Programa de capacitación al personal	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 3 inc. c), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96
3	Registro de visitas del Ser, de higiene y seguridad	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 3 inc.d), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96

LEY 24.557

4	Afiliación obligatoria del personal a una ART	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 27, Cap. VIII, Ley 24.557
---	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---	---	---	--------------------------------

RESOLUCIÓN 51/97

5	Aviso de inicio de obra a la A.R.T.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 1 Res 51/97
6	Programa de seguridad aprobado por la ART	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 2 y 3 Res 51/97
7	Nomina del personal que trabaja en la obra con Nº de cuil	☐	☐	☐	-	-	-	Anexo I inc.b) Res. 51/97

RESOLUCIÓN 35/98

8	Aviso de inicio de obra a la A.R.T.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 2 Res. 035/98
9	Programa único de seguridad Cont. Princ. Aprob. ART	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 1 Res. 035/98

RESOLUCIÓN 70/97

10	Afiche de la ART	☐	☐	☐	-	-	-	Res. 70/97
----	------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---	---	---	------------

RESOLUCIÓN 319/99

11	Programas de seguridad tareas corta duracion,aprob. ART	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 5 Res. 319/99
12	Comitente a cargo del S.H. Y Seguridad	☐	☐	☐	-	-	-	ART. 1 Res. 319/99

RESOLUCIÓN 231/96:

13	Baños y vestuarios adecuados	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 1 inc. b) Res. 231/96
14	Provisión de agua potable	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 1inc. e) Res. 231/96
15	Entrega de E.P.P. (constancia de entrega firmada por trabajador)	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 1 inc. f) Res. 231/96
16	Implementacion del Servicio de Seguridad del comitente y/o contratista	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 1 inc. g) Res. 231/96



**FEDERACION PATRONAL
SEGUROS SA.**
Aseguradora de Riesgos del Trabajo



Formulario
CO - 01

RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES Decreto 911/96

N°	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
17	Programa de capacitación básico (constancias firmadas por el trabajador)	☐	☐	☐	-	Art. 1 inc. g) Res. 231/96
18	Medidas preventivas de protección de caída de personas o derrumbes, tales como: barandas, vallas, pantallas, señalización, submuración o tablestacado.	☐	☐	☐	-	Art. 1 inc. h) Res. 231/96
19	Disyuntores eléctricos, malla P a T. Cables doble aislacion	☐	☐	☐	-	Art. 1 inc. j) Res. 231/96
20	Extintor triclase 10 kg.	☐	☐	☐	-	Art. 1 inc.k) Res. 231/96
21	Protección sistemas de transmisión de maquinarias y equipos	☐	☐	☐	-	Art. 1 inc. l) Res. 231/96
22	A los 7 días entrega ropa de trabajo	☐	☐	☐	-	Art. 1 inc. m) Res. 231/96
23	A los 15 días completar capacitación básica	☐	☐	☐	-	Art. 1 inc. m) Res. 231/96
24	Instalar carteles de seguridad	☐	☐	☐	-	Art. 1 inc. n) Res. 231/96
26	Horas asignadas personal de higiene y seguridad	☐	☐	☐	-	Art. 2, Res. 231/96, regl. Art. 17, Cap. 3 Dec. 911/96

DISPOSICIONES GENERALES (CAPITULO 1):

27	El comitente es solidario responsable con el empleador.	☐	☐	☐	-	Art. 4 Cap. 1 Dec. 911/96
28	Con 2 o más contrat. La coordinación de la seguridad contrat. Princ. O Com.	☐	☐	☐	-	Art. 6 Cap. 1 Dec. 911/96
29	Capacitar a los empleados en acciones de prevención.	☐	☐	☐	-	Art. 8 Cap. 1 Dec. 911/96
30	Asignación de hs. De higiene y seg. A cargo del empleador	☐	☐	☐	-	Art. 17 Cap. 3 Dec. 911/96
31	Legajo Técnico, a cargo del resp.HyS, para el control efectivo de riesgos	☐	☐	☐	-	Art. 20 Cap. 4, Dec. 911/96

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA (CAPITULO 5) :

32	Vivienda personal 6 m2 por dormitorio	☐	☐	☐	-	Art. 22 inc a) Cap. 5 - Dec. 911/96
33	Sanitarios en proporción al personal c/15 1inod. 1 mig. 2 lav. 5 duchas	☐	☐	☐	-	Art. 24 Cap. 5 Dec. 911/96
34	Vestuarios con armarios incombustibles	☐	☐	☐	-	Art. 29 Cap. 5 Dec. 911/96
35	Cocina con mesada agua fría y caliente	☐	☐	☐	-	Art. 31 Cap. 5 Dec. 911/96

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (CAPITULO 6):

36	Vías de circulación apropiadas en la obra	☐	☐	☐	-	Art. 45 inc.b) Cap. 6 - Dec. 911/96.
37	Se evitara deslizamiento de materiales o caídas.	☐	☐	☐	-	Art. 45 inc.c) Cap. 6 - Dec. 911/96.
38	Cuando se estiban materiales dejar pasillos de 0,60 m	☐	☐	☐	-	Art. 45 in. e) Cap. 6 Dec. 911/96
39	Barras de acero sujetas para evitar que rueden	☐	☐	☐	-	Art. 45 inc. h) Cap. 6 Dec. 911/96
40	Orden y limpieza	☐	☐	☐	-	Art. 46 Cap. 6 Dec. 911/96



Nº	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
41	Preveer medios de acceso y salidas seguros en todos los lugares de trabajo	☐	☐	☐	-	Art. 47 Cap. 6 Dec 911/96
42	Protección c/la caída de objetos por encima del plano de trabajo, delimitar la altura de la estiva y colocar pantallas.	☐	☐	☐	-	Art. 50 Cap. 6 Dec. 911/96
CAIDA DE PERSONAS:						
43	Proteger aberturas de pisos con cubiertas o barandas 1,00, 0,50 y zócalo	☐	☐	☐	-	Art. 52 inc.b) Cap. 6 Dec. 911/96
44	Aberturas en paredes se protegerán con barandas, 1,00 0,50 y zócalo	☐	☐	☐	-	Art. 52 inc.c) Cap. 6 Dec. 911/96
45	Sin barandas, colocar redes salvavidas a 3,m por debajo del plano trabajo	☐	☐	☐	-	Art. 52 inc. d) Cap. 6 Dec. 911/96
46	Identificación de los lugares que presenten riesgo de caídas de personas señalización	☐	☐	☐	-	Art. 52 inc. d) Cap. 6 Dec. 911/96
47	Riesgo de caída al agua, chalecos salvavidas, redes, botes	☐	☐	☐	-	Art. 53 Cap.6 Dec.911/96
RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL:						
48	Circular o trabajar, a una diferencia de cota de 2,00m	☐	☐	☐	-	Art. 54 Cap. 6 Dec. 911/96
49	Obligación de protecciones, según lo establecido en el Art. 52	☐	☐	☐	-	Art. 55 Cap. 6 Dec. 911/96
50	Tareas de corta duración cinturones anclados a puntos fijos, sujeción inercial	☐	☐	☐	-	Art. 57 Cap. 6 Dec. 911/96
TRABAJOS EN POZOS DE ASCENSOR, CAJAS DE ESCALERAS Y PLENOS						
51	Se instalara cubierta por encima del piso de trabajo para proteger a los trabajadores contra la caída de objetos	☐	☐	☐	-	Art. 58 Cap. 6 Dec. 911/96
TRABAJOS EN VIA PUBLICA:						
52	Señalizar y vallar: obras, máquinas y equipamiento	☐	☐	☐	-	Art. 61 Cap. 6 Dec. 911/96
53	Señales y vallados en buenas condiciones, colocar señaleros	☐	☐	☐	-	Art. 62 Cap. 6 Dec. 911/96
54	Trabajos nocturnos ropa reflectiva e iluminación	☐	☐	☐	-	Art. 63 Cap. 6 Dec. 911/96
55	Trabajos cercanos a líneas de servicio, identificar y aislar riesgo	☐	☐	☐	-	Art. 64 Cap. 6 Dec. 911/96
56	Interrupción de tareas por lluvias o vientos.	☐	☐	☐	-	Art. 65 Cap. 6 Dec. 911/96
SEÑALIZACION DE LA CONSTRUCCION:						
57	Indicación de señalizaciones y sus características para la obra	☐	☐	☐	-	Art. 66 Cap. 6 Dec. 911/96
58	Señalar lugares de acceso, caminos de obras, salidas, rutas de escape, incluso en el obrador	☐	☐	☐	-	Art. 69 Cap. 6 Dec. 911/96
59	Vehículos y maquinas de obra deben tener señales fono luminosas	☐	☐	☐	-	Art. 71 Cap. 6 Dec. 911/96
INSTALACIONES ELECTRICAS:						
60	Mantener distancias mínimas, para 220 vols., 0,80 m	☐	☐	☐	-	Art. 75 Cap. 6 Dec. 911/96



N°	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN			NORMATIVA VIGENTE
61	Tendido de cables aereo a no menos de 2,40 m de altura o subterráneo.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 86 Cap. 6 Dec. 911/96
62	Mantenimiento de las instalaciones y todos sus elementos.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 87 Cap. 6 Dec. 911/96
PREVENCION CONTRA INCENDIOS:								
63	Definición por el responsable de H y S de cantidad y ubicación de equipamiento	☐	☐	☐	-	-	-	Art.88 Cap. 6 Dec. 911/96
64	Equipos de incendio, libres de obstáculos	☐	☐	☐	-	-	-	Art.91 Cap. 6 Dec. 911/96
65	Avisos visibles con números y direcciones de emergencias	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 93 Cap. 6 Dec. 911/96
DEPOSITOS INFLAMABLES:								
66	Almacén independiente restringido a nivel de piso							Art. 95 inc. a) Cap. 6 Dec. 911/96
67	Locales ventilados y protegidos de la acción solar, apartados del obrador	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 95 inc. b) Cap. 6 Dec. 911/96
68	Elementos estancos para contención de derrames	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 95 inc c) Cap. 6 Dec. 911/96
69	Instalación eléctrica antiexplosiva	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 95 inc. d) Cap.6 Dec. 911/96
70	Carteles indicando peligro	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 93 Cap. 6 Dec. 911/96
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:								
71	Entrega de elementos de trabajo y equipo de protección personal.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 98 Cap. 6 Dec.911/96
72	Ropa y calzado de lluvia.	☐	☐	☐	-	-	-	Art.104 Cap. 6 Dec.911/96
73	Casco de seguridad	☐	☐	☐	-	-	-	Art.107 Cap. 6 Dec.911/96
74	Protección ocular	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 108 Cap. 6 Dec. 911/96
75	Protección auditiva	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 109 Cap. 6 Dec. 911/96
76	Protección de miembros superiores guantes, mitones	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 110 Cap. 6 Dec. 911/96
77	Calzado de seguridad con puntera de acero.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 111 Cap. 6 Dec. 911/96
78	Cinturón de seguridad para diferencia de nivel de 2,50 m.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 112 Cap. 6 Dec. 911/96
79	Proteccion respiratoria, por polvo, humo fibras, etc.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 113 Cap. 6 Dec. 911/96
80	Proteccion respiratoria sust, químicas con inyección de aire.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 114 Cap. 6 Dec. 911/96
NORMAS HIGIENICO-AMBIENTALES EN OBRA (CAPÍTULO 7)								
81	Medidas de prevención y control de contaminantes o entrega de E.P.P. Adecuados	☐	☐	☐	-	-	-	Art 117 Cap. 7 Dec.911/96



N°	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN			NORMATIVA VIGENTE
82	Los locales confinados, deben ser ventilados	☐	☐	☐	-	-	-	Art 120 Cap 7 Dec. 911/96
83	Ningún trabajador puede estar expuesto a más de 90 decibeles	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 127 Cap. 7 Dec. 911/96
84	Iluminación general adecuada	☐	☐	☐	-	-	-	Art 133 inc a) Cap. 7 Dec. 911/96
85	Iluminación localizada	☐	☐	☐	-	-	-	Art 135 inc a / g) Cap. 7 Dec. 911/96
86	Iluminación de emergencia en los medios de salida.	☐	☐	☐	-	-	-	Art 136 inc a) Cap. 7 Dec. 911/96
TRABAJOS DE DEMOLICION (CAPITULO 8)								
87	Programa de Trabajo que contemple medidas de seguridad.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 138 inc. a) Cap. 8 Dec 911/96
88	Afianzar las partes inestables de la construcción	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 138 inc. b) Cap. 8 Dec 911/96
89	Interrupción de los servicios de gas, luz telefono, electricidad	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 138 inc. d) Cap. 8 Dec 911/96
90	Establecer zonas de exclusión	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 139, Cap. 8, Dec. 911/96
91	Distancia de seguridad de la zona de demolición	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 140 inc. a/b) Cap. 8 Dec 911/96
92	Demolición en altura uso obligatorio de andamios, evitar riesgos de caídas, usos de arnes	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 140 inc. d) Cap. 8 Dec 911/96
93	Apuntalamiento de muros medianeros	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 140 inc. g) Cap. 8 Dec 911/96
EXCAVACIONES Y TRABAJOS SUBTERRANEOS								
94	Se verificará las condiciones de seguridad por responsable habilitado antes de comenzar cada jornada, debe estar documentado	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 142, Cap. 8, Dec. 911/96
95	Señalización de zanjas y excavaciones.	☐	☐	☐	-	-	-	Art 145 Cap. 8 Dec. 911/96
96	Obras subterráneas obligación de iluminación de emergencia	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 146 Cap. 8 Dec. 911/96
97	Protección contra caída de personas y objetos.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 147 Cap. 8 Dec. 911/96
98	Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la excavación, cuando éstos se utilicen para colocar materiales o desplazar cargas	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 148 Cap. 8 Dec. 911/96
99	Riesgo de desprendimientos se deberá colocar tablaestacas o entibados	☐	☐	☐	-	-	-	Art 149 Cap. 8 Dec. 911/96
100	Profundidad de la excavación mayor de 1,00m usos de escaleras	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 150 inc. b) Cap. 8 Dec. 911/96
101	Trabajadores, fondo de pozo, dist. min. de la maq. 2 veces el largo del brazo	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 150 inc. d) Cap. 8 Dec. 911/96
102	Planificación de trabajos en túnel, capacitación sobre riesgos.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 151 Cap. 8 Dec. 911/96
103	Dos sistemas de comunicación independientes.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 152 Cap. 8 Dec. 911/96
104	Submuración, recalce de muros.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 155 Cap. 8 Dec. 911/96



N°	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN			NORMATIVA VIGENTE
TRABAJO CON HORMIGON:								
105	Materiales utilizados en encofrados que sean de buena calidad	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 167 Cap. 8 Dec. 911/96
106	Todas las partes componentes se deben encontrar en condiciones seguras	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 168 Cap. 8 Dec. 911/96
107	No deben acumularse pesos durante el periodo constructivo s/ las estruc.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 169 Cap. 8 Dec. 911/96
108	Apuntalamientos de madera, cada puntal no debe tener mas de un empalme	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 170. Cap. 8 Dec.911/96
109	Durante la soldadura de armaduras, prevenir riesgos de incendio, protección personal	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 171 Cap. 8 Dec. 911/96
110	Esta prohibido trasladar personas en el balde de hormigonar.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 174 Cap. 8 dec. 911/96
111	Operaciones de pretensados, protegidos por pantallas							Art. 176 Cap. 8 Dec. 911/96
TUBERIAS Y BOMBAS PARA TRANSPORTE DE HORMIGON:								
112	Andamios o estruc. que sostengan tuberías p/hormigón bombeado, calculo según peso cañería llena, trabajadores etc. Con coef. de segurid. de 4	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 177 Cap. 8 Dec. 911/96
113	Cañerías de bombeo sólidamente amarradas/ válvula de escape de aire	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 178 Cap. 8 Dec. 911/96
114	Mantener distancia de seguridad en purgas de cañerías	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 179. Cap. 8 Dec. 911/96
TRABAJO DE PINTURA								
115	Personal con protección adecuada, con capacitación, riesgo de incendio	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 182 Cap. 8 Dec. 911/96
SILOS Y TOLVA: (CAPITULO 9)								
116	Protección contra riesgo de caídas.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 187 Cap. 9 Dec. 911/96
MAQUINAS P/ TRABAJAR LA MADERA, CORTE DE LADRILLOS, CERAMICOS, ETC								
117	Uso de elementos de protección personal	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 189 Cap. 9 Dec. 911/96
118	Protección con accionamiento de parada, cubrir los sectores de corte	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 190 Cap. 9 Dec. 911/96
119	Sierra circular, provista por resguardos inferior y superior	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 193 Cap. 9 Dec. 911/96
120	Sierra sin fin hoja recubierta hasta punto de corte	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 194 Cap. 9 Dec. 911/96
121	Cepilladora resguardo que cubra la ranura en su largo	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 195 Cap. 9 Dec. 911/96
HERRAMIENTAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL Y MECANICAS								
122	Capacitación en relación a los riesgos de la herramienta que emplean	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 199 Cap. 9 Dec. 911/96
123	Herramientas portátiles accion. por energía interna protegidas p/evitar contacto	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 200 Cap. 9 Dec. 911/96
124	Con materiales inflamables, uso de herra. Que no hagan chispa.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 203 Cap. 9 Dec. 911/96



N°	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
HERRAMIENTAS NEUMATICAS						
125	De percusión debe contar c/grapas p/ impedir que las brocas salgan desp.	☐	☐	☐	-	Art. 205 Cap. 9 Dec. 911/96
126	Neumaticas con acople rápido c/seguro mangueras sujetas c/ abrazaderas	☐	☐	☐	-	Art. 206 Cap. 9 DEC. 911/96
HERRAMIENTAS ELECTRICAS						
127	Cables y accesorios c/protección mecánica	☐	☐	☐	-	Art. 208 Cap. 9 Dec. 911/96
ESCALERAS Y SUS PROTECCIONES						
128	Esc. Móviles se deben usar para ascenso y descenso. No para trabajar	☐	☐	☐	-	Art. 210 Cap. 9 Dec. 911/96
129	Esc. Fija a mas de 6 m de altura, debe tener rellanos c/ 3m	☐	☐	☐	-	Art. 212 Cap. 9 Dec. 911/96
130	Las escaleras de madera no se deben pintar	☐	☐	☐	-	Art. 213 Cap. 9 Dec. 911/96
ESCALERAS DE MANO						
131	Deben sobrepasar 1,00 m el lugar de acceso	☐	☐	☐	-	Art. 214 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96
132	Apoyada sobre plano firme	☐	☐	☐	-	Art. 214 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96
133	Escaleras de 2 hojas, no deben sobrepasar los 6 m de longitud.	☐	☐	☐	-	Art. 215 inc a) Cap. 9 Dec. 911/96
134	Deben asegurar estabilidad y rigidez.	☐	☐	☐	-	Art. 215 inc b) Cap. 9 Dec. 911/96
135	Escaleras extensibles superposición entre tramos 1,00 m	☐	☐	☐	-	Art. 216 Cap. 9 Dec. 911/96
ESCALERAS ESTRUCTURALES TEMPORARIAS						
136	Deben soportar sin peligro las cargas previstas	☐	☐	☐	-	Art. 219 inc. a) Cap. 9 Dec. 911/96
137	Tener un ancho de 0,60 m	☐	☐	☐	-	Art. 219 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96
138	Con mas de 1,00 m de altura debe tener 2 pasamanos	☐	☐	☐	-	Art. 219 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96
139	Alzada máxima 0,20 m pedada mínima 0,25 m	☐	☐	☐	-	Art. 219 inc. d) Cap. 9 Dec. 911/96
ANDAMIOS						
140	Rigidez, resistencia y estabilidad	☐	☐	☐	-	Art. 222 inc. a,b,c) Cap.9 Dec. 911/96
141	Estar dotados de los dispositivos de seguridad correspondientes	☐	☐	☐	-	Art. 222 inc. e) Cap.9 Dec. 911/96
142	Asegurar inmovilidad lateral y vertical.	☐	☐	☐	-	Art. 222 inc. f) Cap. 9 Dec. 911/96
143	Plataformas ubicadas a mas de 2,00 m barandas a 1,00 - 0,50 y zócalos	☐	☐	☐	-	Art. 223 Cap. 9 Dec. 911/96
144	Plataformas debe tener un ancho total de 0,60m	☐	☐	☐	-	Art. 224 Cap. 9 Dec. 911/96
145	Los tablonos de la plataforma deben estar trabados y amarrados	☐	☐	☐	-	Art. 225 Cap. 9 Dec. 911/96
146	Las plataformas de mas de 2,00 m de altura deben tener barandas	☐	☐	☐	-	Art. 226 Cap. 9 Dec.911/96



N°	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN			NORMATIVA VIGENTE
147	El espacio máximo entre muro y plataforma no debe ser mayor de 0,20 m si es mayor debe colocarse baranda a una altura de 0,70 m	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 227 Cap 9 Dec. 911/96
148	Montantes de andamios: verticales, dist. Max. 3,00 m, empotrad. al suelo sustentados sobre calces apropiados que eviten deslizamientos	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 228 Cap. 9 Dec. 911/96
ANDAMIOS COLGANTES								
149	Plataf. Susp. De equipos de izar sistema eficaz p/enclavar mov. Verticales	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 229 Cap. 9 dec. 911/96
150	La suspensión de andamios respetara lo relativo a: cables cadenas eslingas	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 230 Cap. 9 dec. 911/96
151	Resp. De tarea verifica si el andamio se encuentra en cond. de seguridad	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 231 Cap. 9 dec. 911/96
152	Los trabajadores deben usar arnes de seguridad, amarrado a punto fijo	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 232 Cap.9, dec. 911/96
ANDAMIOS DE MADERA								
153	Madera resistente, sin pintura, tabloncillos zunchados en los extremos	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 233 Cap. 9 Dec. 911/96
ANDAMIOS METALICOS TUBULARES								
154	Los elementos deben estar rígidamente unidos entre si, c/elementos esp.	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 235 Cap. 9 Dec. 911/96
155	Reforzados en sentido diagonal, longitudinal y transversalmente	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 237 Cap. 9 Dec. 911/96
156	Vinculados a una estructura fija, anclados al edificio 1 de c/ 2 montantes	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 238 Cap. 9 dec. 911/96
SILLETAS								
157	Asientos de 0,60 x 0,30 m con topes para evitar golpes contra el muro	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 239 Cap. 9 Dec. 911/96
158	La eslinga o soga debe ser pasante, por lo menos por 4 agujeros o puntos	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 240 inc b) Cap. 9 dec. 911/96
159	Uso de cinturón de seguridad anclado a punto fijo independiente	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 241 Cap. 9 dec. 911/96
CABALLETES								
160	Dimensiones no inferiores a 0,70 m de ancho y 2,00 m de altura máximo	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 242 inc a) Cap. 9 Dec. 911/96
PASARELAS Y RAMPAS								
161	Con algunas de sus partes a 2,00m de altura debe tener un ancho de 0,60,barandas y zócalos	☐	☐	☐	-	-	-	Art 244 Cap. 9 Dec. 911/96
162	Uso de listones de madera a manera de peldaños cada 0,50 m	☐	☐	☐	-	-	-	Art 245 Cap. 9 Dec. 911/96
VEHICULOS Y MAQUINARIA AUTOMOTRIZ								
163	Para operaciones c/ maquinas el personal debe estar capacitado	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 246 Cap. Dec. 911/96
164	Sistema de frenos luces frontales traseras y bocinas	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 248 inc. a) Cap. Dec. 911/96
165	Espejos retrovisores ,luces de marcha atrás, señal de marcha atrás audible, cinturón de seguridad, marcas reflectantes	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 248 inc. a) Cap. Dec. 911/96
166	Rotulo visible con indicación de carga máxima	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 249 Cap. Dec. 911/96



N°	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
167	Todos los vehículos llevarán obligatoriamente cinturón de seguridad	☐	☐	☐	-	Art. 257 Cap. Dec. 911/96
CAMIONES Y MAQUINARIA DE TRANSPORTE						
168	Los camiones volacadores deben tener obligatoriamente una visera	☐	☐	☐	-	Art. 261 Cap. 9 Dec. 911/96
HORMIGONERAS						
169	Todos los engranajes, cadenas protegidos	☐	☐	☐	-	Art. 262 cap. 9 Dec. 911/96
APARATOS ELEVADORES Y EQUIPAMIENTOS VIALES						
170	Personal adiestrado y capacitado.	☐	☐	☐	-	Art. 265 Cap. 9 dec. 911/96
171	Código de señales para comunicarse, el área de desplazamiento debe ser señalizada, prohibiendo el paso de personas mientras se ejecuta la tarea	☐	☐	☐	-	Art. 268 Cap. 9 Dec. 911/96
172	Las cargas suspendidas deben ser guiadas por sogas	☐	☐	☐	-	Art. 271 Cap. 9 Dec. 911/96
173	Riesgo para los trabajadores en la recepción de cargas a distinto nivel	☐	☐	☐	-	Art. 272 Cap. 9 Dec. 911/96
174	Accionamiento automático de corte cuando sobrepasa altura o carga max.	☐	☐	☐	-	Art. 273 Cap. 9 Dec. 911/96
CABINAS						
175	Deben tener resistencia contra la caída de objetos	☐	☐	☐	-	Art. 274 Cap. 9 Dec. 911/96
GRUAS						
176	Cuando la grúa requiera uso de apoyos no se debe operar con cargas	☐	☐	☐	-	Art. 278 Cap. 9 Dec. 911/96
AUTOELEVADORES						
177	No deben circular en sup. con desniveles que comprometan su estabilidad	☐	☐	☐	-	Art 282 Cap. 9 Dec. 911/96
MONTACARGAS						
178	Huecos protegidos con mallas rejadas para evitar caída de personas o cosas	☐	☐	☐	-	Art. 283 Cap. 9 Dec. 911/96
178	Huecos protegidos con mallas rejadas para evitar caída de personas o cosas	☐	☐	☐	-	Art. 283 Cap. 9 Dec. 911/96
179	Accesos al montacargas puertas resistentes o protecciones análogas	☐	☐	☐	-	Art. 284 Cap. 9 Dec. 911/96
ASCENSOR Y MONTACARGAS PARA PERSONAS						
180	Puertas con trabas electromecánicas	☐	☐	☐	-	Art. 288 inc a) Cap 9 Dec. 911/96
181	Sistemas que provoquen la detención inmediata y trabado contra las guías	☐	☐	☐	-	Art. 288 inc e) Cap Dec. 911/96
182	Indicar peso máximo y cantidad de pasajeros	☐	☐	☐	-	Art. 288 inc f) Cap 9 Dec. 911/96
CABLES CADENAS CUERDAS , GANCHOS Y ESLINGAS						
183	Deben ser ensayados antes de iniciar la obra, o se lo destine a otro uso.	☐	☐	☐	-	Art. 289 inc a y b) Cap 9 Dec. 911/96
184	Controles del estado con la periodicidad que indique el resp. De HYS	☐	☐	☐	-	Art. 289 inc d) Cap 9 Dec. 911/96



N°	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN			NORMATIVA VIGENTE
185	Debe tener identificada la carga máxima	☐	☐	☐	-	-	-	Art 290 Cap.cap. 9 dec. 911/96
186	Todo elemento defectuoso debe cambiarse, evitar contactos con cantos vivos	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 292 Cap 9 dec. 911/96
CABLES METALICOS DE USO GENERAL								
187	No tendrán defectos visibles	☐	☐	☐	-	-	-	Art 293 inc c) Cap 9 Dec 911/96
188	Deben ser lubricados periódicamente	☐	☐	☐	-	-	-	Art 293 inc e) Cap 9 Dec 911/96
CUERDAS								
189	Se deben reemplazar las que presentan desgastes	☐	☐	☐	-	-	-	Art 295 Cap. 9 Dec 911/96
190	Almacenamiento no deben estar en contacto con tierra, arena, etc.	☐	☐	☐	-	-	-	Art 296 Cap. 9 Dec 911/96
191	No deben emplearse cuando están húmedas	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 298 Cap. 9 Dec 911/96
192	Uso obligatorio de la tabla de resistencia al tracción	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 301 Cap 9 Dec 911/96
CADENAS								
193	No deben usarse con eslabones deformados	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 302 Cap. 9 Dec 911/96
194	Las poleas deben ser apropiadas al tipo de cadenas	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 305 Cap. 9 Dec 911/96
ESLINGAS								
195	Deben mantenerse limpias y lubricadas	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 309 Cap. 9 Dec. 911/96
196	Deben estar protegidas de cantos vivos	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 311 Cap. 9 Dec. 911/96
ESLINGAS DE FIBRA SINTETICA								
197	No deben estar deshilachados	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 319 inc d) Cap. 9 Dec. 911/96
198	Debe estar identificada la capacidad de carga	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 321 Cap. 9 Dec. 911/96
SOLDADURA Y CORTE A GAS								
199	Protección de personal de las radiaciones con pantallas	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 341 Cap. 9 Dec 911
REGULADORES								
200	Todos los reguladores para oxígeno u otros gases deben tener manómetro alta presión y baja presión	☐	☐	☐	-	-	-	Art 351 Cap. 9 Dec 911/96
MANGUERAS								
201	Estar protegidas c/el paso de vehículos, contar con válvula de bloqueo con abrazaderas	☐	☐	☐	-	-	-	Art 355 Cap. 9 Dec. 311/96



N°	CONDICIONES A CUMPLIR	SI	NO	NO APLICA	FECHA DE REGULARIZACIÓN			NORMATIVA VIGENTE
COMPRESORES								
202	Con manómetros prot. c/ estallidos y con disposit. automáticos que impidan sobrepasar la presión máxima de trabajo y con resguardos de partes móviles	☐	☐	☐	-	-	-	Art. 361 Cap. 9 Dec 911/9*6
CILINDROS DE GASES A PRESION								
203	Indicar contenido del cilindro en el cabezal y capuchón	☐	☐	☐	-	-	-	Art 362 inc b) Cap. 9 Dec. 911/96
204	Provistos de válvulas con manómetros	☐	☐	☐	-	-	-	Art 362 inc c) Cap. 9 Dec. 911/96
205	Almacenamiento bajo estrictas condiciones de seguridad apartados y sujetos a elementos fijos	☐	☐	☐	-	-	-	Art 363 Cap. 9 dec 911/96
206	Los cilindros deben estar protegidos de las variaciones de temperaturas y descargas eléctricas	☐	☐	☐	-	-	-	Art 364 cap. 9 Dec. 911/96
207	Las conexiones a los cilindros deben tener abrazaderas	☐	☐	☐	-	-	-	Art 366 cap. 9 Dec. 911/96
REGISTROS								
208:	¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolucion 81/19 Registro de Agentes Cancerígenos?	☐	☒	-	-	-	-	Art 366 cap. 9 Dec. 911/96
209	¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolucion 81/19 Registros PCBs?	☐	☒	-	-	-	-	
210	¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 743/03 Registro de Accidentes Mayores?	☐	☒	-	-	-	-	



**FEDERACION PATRONAL
SEGUROS SA.**
Aseguradora de Riesgos del Trabajo



Formulario
CO - 01

**RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES
PLANILLA A
LISTADO DE SUSTANCIAS Y AGENTES CANCERÍGENOS**

Nº de CUIT / CUIP del propietario		Razón Social		Póliza		Fecha	
CIU		Breve descripción de la actividad				Cant. de trabajadores	
Ubicación / Domicilio completo							
Calle/Ruta/Paraje				Nº	Km	Piso	Depto. o Local Nº
Coordenadas: Latitud: Longitud:							
Ciudad		Departamento / Partido		Provincia		CPA	
e-Mail						Teléfono/s - Fax	
Superficie							

ESOP	Agente de Riesgo	SI	NO
40031	Asbestos (en todas sus formas, incluyendo Actinolita, Amosita, antofilita, crisotilo, crocidolita, tremolita) y las sustancias minerales (por ejemplo, talco o vermiculita) que contengan asbesto, también deben considerarse carcinógenas para los seres humanos.	☐	☐
40035	Berilio y sus compuestos	☐	☐
40036	Benceno	☐	☐
40043	Bifenilos policlorados	☐	☐
40044	Cadmio y sus compuestos	☐	☐
40054	Bis(clorometil)eter; clorometil metil eter (grado técnico)	☐	☐
40058	Cloruro de vinilo	☐	☐
40071	1,2-Dicloropropano	☐	☐
40092	Formaldehido	☐	☐
40096	Producción de coque	☐	☐
40112	Lindano	☐	☐
40130	Compuestos de níquel	☐	☐
40136	Óxido de etileno	☐	☐
40142	Pentaclorofenol	☐	☐
40153	Polvo de sílice cristalina, en forma de cuarzo o cristobalita	☐	☐
40170	Orto-Toluidina	☐	☐
40173	Tricloroetileno	☐	☐
40201	Aceites minerales no tratados o medianamente tratados	☐	☐
40202	Fabricación de Alcohol Isopropílico usando ácidos fuertes	☐	☐
40203	Alquitrán de hulla	☐	☐
40204	4-Aminobifenilo	☐	☐
40206	Producción de auramina	☐	☐
40207	Bencidina	☐	☐
40208	Compuestos de cromo (VI)	☐	☐
40210	Gas Mostaza	☐	☐
40211	Minería subterránea de la hematita	☐	☐
40212	Hollín (como se encuentra en la exposición ocupacional en el barrido de chimeneas)	☐	☐
40213	Producción de magenta	☐	☐
40214	2-Naftilamina	☐	☐
40216	Radón-222 y sus productos de decaimiento	☐	☐
40220	Exposición ocupacional asociada al Proceso Acheson	☐	☐
40221	1,3-Butadieno	☐	☐
40222	2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano	☐	☐
40223	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina	☐	☐
40224	3,4,5,3',4'-Pentaclorobifenilo (PCB-126)	☐	☐
40225	4,4'-Metileno-bis(2-cloroanilina) (MOCA)	☐	☐
40226	Arsénico y sus compuestos inorgánicos	☐	☐

ESOP	Agente de Riesgo	SI	NO
40227	Azatioprina	☐	☐
40228	Benzo [a] Pireno	☐	☐
	Bifenilos Policlorados, como dioxina, con un Factor de Toxicidad	☐	☐
40229	Equivalente (TEF) de acuerdo con la OMS (PCB 77, 81, 105, 115, 118, 123, 126, 157, 167, 169, 189)	☐	☐
40230	Busulfan	☐	☐
40231	Ciclofosfamida	☐	☐
40232	Ciclosporina	☐	☐
40233	Clorambucil	☐	☐
40234	Colorantes que se metabolizan a Bencidina	☐	☐
40235	Destilación de alquitrán de hulla	☐	☐
40236	Erionita	☐	☐
40237	Etopósido	☐	☐
40238	Etopósido en combinación con cisplatino y bleomicina	☐	☐
40239	Fibras anfíboles de fluoro-edenita	☐	☐
40240	Fósforo-32, como fosfato	☐	☐
40241	Gasificación del carbón	☐	☐
40242	Humo de tabaco, ajeno	☐	☐
40243	Iodos radiactivos, incluido el Iodo-131	☐	☐
40244	Melfalán	☐	☐
40245	Nieblas de ácidos inorgánicos fuertes	☐	☐
40246	N-Nitrosomonicotina (NNN) y 4-(N-Nitrosometilamina)-1-(3- piridil)-1-butanona (NNK)	☐	☐
40247	Plutonio	☐	☐
40248	Productos de fisión, incluido el Estroncio-90	☐	☐
40249	Radio-224 y sus productos de decaimiento	☐	☐
40250	Radio-226 y sus productos de decaimiento	☐	☐
40251	Radio-228 y sus productos de decaimiento	☐	☐
40252	Radionucleidos, emisores de partículas Alfa, internamente depositados	☐	☐
40253	Radionucleidos, emisores de partículas Beta, internamente depositados	☐	☐
40254	Torio-232 y sus productos de decaimiento	☐	☐
40255	Aflatoxinas	☐	☐
60021	Virus de la Hepatitis B (infección crónica)	☐	☐
60022	Virus de la Hepatitis C (infección crónica)	☐	☐
90002	Radiaciones ionizantes	☐	☐
90004	Radiación ultravioleta (longitudes de onda 100-400 nm abarcando las radiaciones UVA, UVB y UVC)	☐	☐
90010	Radiación neutrónica	☐	☐
90011	Rayos X y Radiación Gamma	☐	☐



**FEDERACION PATRONAL
SEGUROS SA.**
Aseguradora de Riesgos del Trabajo



Formulario
CO - 01

**RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES
PLANILLA C
SUSTANCIAS QUÍMICAS A DECLARAR**

Nº de CUIT / CUIP del propietario	Razón Social	Póliza	Fecha
CIU	Breve descripción de la actividad	Cant. de trabajadores	

Ubicación / Domicilio completo

Calle/Ruta/Paraje	Nº	Km	Piso	Depto. o Local Nº
-------------------	----	----	------	-------------------

Coordenadas: Latitud: Longitud:

Ciudad	Departamento / Partido	Provincia	CPA
--------	------------------------	-----------	-----

e-Mail	Teléfono/s - Fax
--------	------------------

Superficie

SUSTANCIAS	Cantidad umbral (Toneladas)	SI	NO
Nitrato de amonio	350	☐	☐
Pentóxido de arsénico, ácido arsénico (V) y-o sus sales	1	☐	☐
Trióxido de arsénico, ácido arsénico (III) y-o sus sales	0,1	☐	☐
Bromo	20	☐	☐
Cloro	10	☐	☐
Compuestos de níquel en forma pulverulenta inhalable (monóxido de níquel, dióxido de níquel, sulfuro de níquel, disulfuro de triníquel, trióxido de diníquel)	1	☐	☐
Etilenimina	10	☐	☐
Flúor	10	☐	☐
Formaldehído (concentración ≥ 90 por 100)	5	☐	☐
Hidrógeno	5	☐	☐
Acido clorhídrico (gas licuado)	25	☐	☐
Alquilos de plomo	5	☐	☐
Gases licuados extremadamente inflamables (incluidos GPL) y gas natural	50	☐	☐
Acetileno	5	☐	☐
Oxido de etileno	5	☐	☐
Oxido de propileno	5	☐	☐
Metanol	500	☐	☐
4,4 metilen-bis (2-cloroanilina) y-o sus sales en forma pulverulenta	0,01	☐	☐
Isocianato de metilo	0,15	☐	☐
Oxígeno	200	☐	☐
Diisocianato de tolueno	10	☐	☐
Dicloruro de carbonilo (fosgeno)	0,3	☐	☐
Trihidruro de arsénico (arsina)	0,2	☐	☐
Trihidruro de fósforo (fosfina)	0,2	☐	☐
Dicloruro de azufre	1	☐	☐
Trióxido de azufre	15	☐	☐
Policlorodibenzofuranos y póliclorodibenzodioxinas (incluida la TCDD)		☐	☐
calculadas en equivalente TCDD. [ver nota 1]	0,001	☐	☐
Las siguientes sustancias cancerígenas: 4. Aminodifenilo y-o sus sales, Bencidina y-o sus sales, Éter bis (clorometílico), Clorometil metil éter, Cloruro de dimetil carbamoilo, Dimetilnitrosamina, Triamida hexametilfosfórica, 2-Naftilamina y-o sus sales y 4-nitrofenil 1,3-Propanosultona.	0,001	☐	☐
Naftas y otros cortes livianos	5.000	☐	☐

NOTA: **Cantidad umbral:** designa respecto de una sustancia o categoría de sustancias peligrosas la cantidad fijada para cada establecimiento por una legislación nacional con referencia a condiciones específicas que, si se sobrepasa, identifica una instalación expuesta a riesgo de accidentes mayores.

La cantidad umbral se refiere a cada establecimiento.

Las cantidades umbrales son los máximos que están presentes, o pueden estarlo, en un momento dado.



En caso de contar con delegados gremiales indique el N° de legajo conforme a la inscripción en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social:

Pulse aquí: <http://www.trabajo.gov.ar/left/sindicales/dnas2/Entidades/entidades.asp>

N° DE LEGAJOS DEL GREMIO	NOMBRE DEL GREMIO

En el caso de encomendar tareas a contratistas, indicar el N° de CUIT del o los mismos.

CUIT	CONTRATISTA

DATOS DE LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, MEDICINA LABORAL Y RESPONSABLE DE LOS DATOS DEL FORMULARIO

CARGO

- H** = Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo
M = Profesional de Medicina Laboral
R = Responsable de los datos del formulario en caso que no sea ninguno de los profesionales mencionados anteriormente de Higiene y Seguridad o Medicina Laboral.

REPRESENTACIÓN

- Representante Legal
- Presidente
- Vicepresidente
- Gerente General
- Director General
- Administrador General
- Otro

Datos laborales del Profesional y/o Responsable del formulario

CUIL / CUIL / CUIP	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	REPRESENTACIÓN
		Seleccione..	Selecciones uno...
PROPIO / CONTRATADO	TÍTULO HABILITANTE	N° MATRÍCULA	ENTIDAD QUE OTORGÓ EL TÍTULO HABILITANTE
Seleccione...			

RESPONSABILIDAD

El que suscribe en el carácter de responsable firmante DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma y sello Responsable de los datos declarados

Firma y aclaración del Responsables de Higiene y Seguridad