

01 | 核心数据运营快报

统计期间累计扣分: 14264.36 分

异常诊断时刻总数: 2249 处

生成日期: 2026-02-14 21:03

02 | 场站扣分热度排行

| 场站名称   | 累计扣分数额度 |
|--------|---------|
| 把荷风电场  | 2810.02 |
| 坤山风电场  | 2217.98 |
| 武安风电场  | 2140.0  |
| 峙书光伏电站 | 1207.88 |
| 弄滩光伏电站 | 964.0   |
| 樟木光伏电站 | 842.28  |
| 强胜光伏电站 | 810.01  |
| 寨安光伏电站 | 810.0   |
| 康宁光伏电站 | 641.0   |
| 樟木风电场  | 492.44  |

03 | 重点场站问题深度穿透

场站：坤山风电场 (小计: 2217.98 分)

[ 扣分构成 ]:

- [全站可利用有功功率]: 累计扣除 1920.0 分
- 正常发电有功容量: 累计扣除 124.0 分
- [限电台数]: 累计扣除 80.0 分
- 待机有功容量: 累计扣除 34.0 分
- 并网点有功功率: 累计扣除 33.0 分
- 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率）: 累计扣除 20.0 分
- 有功功率: 累计扣除 4.98 分
- 限电有功容量: 累计扣除 2.0 分

典型扣分时刻轨迹预览:

|  |
|--|
| 2026-01-26 00:00   正常发电有功容量   -2.0                                       |
| 原因: 1)考核条件: 正常发电有功容量得分: 2.00, (总分4.0) 原因: 气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10... |
| 2026-01-26 00:00   [全站可利用有功功率]   -20.0                                   |
| 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0), 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 00:15   正常发电有功容量   -2.0                                       |
| 原因: 1)考核条件: 正常发电有功容量得分: 2.00, (总分4.0) 原因: 气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10... |
| 2026-01-26 00:15   [全站可利用有功功率]   -20.0                                   |
| 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0), 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 00:30   正常发电有功容量   -2.0                                       |
| 原因: 1)考核条件: 正常发电有功容量得分: 2.00, (总分4.0) 原因: 气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10... |

场站：守旗光伏电站 (小计: 269.34 分)

[ 扣分构成 ]:

- 限电台数: 累计扣除 115.0 分
- 正常发电有功容量: 累计扣除 90.0 分
- 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率）: 累计扣除 20.0 分
- 计划检修有功容量: 累计扣除 18.0 分
- 箱变高压侧有功功率: 累计扣除 13.84 分
- 全站有功功率: 累计扣除 10.0 分
- 直射辐射: 累计扣除 2.5 分

典型扣分时刻轨迹预览:

新能源功率预测扣分汇总分析报告

|  |
|--|
| 2026-01-26 00:00   正常发电有功容量   -1.5                                       |
| 原因: 1)考核条件:正常发电有功容量, 得分:1.5000 (总分3.0) , 原因: 气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |
| 2026-01-26 00:15   正常发电有功容量   -1.5                                       |
| 原因: 1)考核条件:正常发电有功容量, 得分:1.5000 (总分3.0) , 原因: 气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |
| 2026-01-26 00:30   正常发电有功容量   -1.5                                       |
| 原因: 1)考核条件:正常发电有功容量, 得分:1.5000 (总分3.0) , 原因: 气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |
| 2026-01-26 00:45   正常发电有功容量   -1.5                                       |
| 原因: 1)考核条件:正常发电有功容量, 得分:1.5000 (总分3.0) , 原因: 气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |
| 2026-01-26 01:00   正常发电有功容量   -1.5                                       |
| 原因: 1)考核条件:正常发电有功容量, 得分:1.5000 (总分3.0) , 原因: 气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |

场站：寨安光伏电站 (小计: 810.0 分)

- [ 扣分构成 ]:
- [全站可利用有功功率]: 累计扣除 800.0 分
  - 全站有功功率: 累计扣除 10.0 分

|   |
|---|
| 典型扣分时刻轨迹预览:   |
| 2026-01-26 08:00   [全站可利用有功功率]   -20.0                                    |
| 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0) , 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 08:15   [全站可利用有功功率]   -20.0                                    |
| 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0) , 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 08:30   [全站可利用有功功率]   -20.0                                    |
| 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0) , 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 08:45   [全站可利用有功功率]   -20.0                                    |
| 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0) , 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 09:00   [全站可利用有功功率]   -20.0                                    |
| 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0) , 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |

场站：岑凡光伏电站 (小计: 67.51 分)

- [ 扣分构成 ]:
- 箱变状态: 累计扣除 27.51 分
  - 全站有功功率: 累计扣除 20.0 分
  - 并网点有功功率: 累计扣除 20.0 分

|  |
|--|
| 典型扣分时刻轨迹预览:  |
| 2026-01-26 00:00   箱变状态   -0.33  |
| 原因: 1)考核条件:箱变状态, 得分:0.6667 , (总分1.0) , 原因: 箱变状态校验不合格, 箱变编号:#60:0 , #18:0 , ... |

新能源功率预测扣分汇总分析报告

|   |
|---|
| 2026-01-26 00:15   箱变状态   -0.33   |
| 原因: 1)考核条件:箱变状态, 得分:0.6667, (总分1.0) , 原因: 箱变状态校验不合格, 箱变编号:#3:0, #57:0, #... |
| 2026-01-26 00:30   箱变状态   -0.33   |
| 原因: 1)考核条件:箱变状态, 得分:0.6667, (总分1.0) , 原因: 箱变状态校验不合格, 箱变编号:#31:0, #18:0, ... |
| 2026-01-26 00:45   箱变状态   -0.33   |
| 原因: 1)考核条件:箱变状态, 得分:0.6667, (总分1.0) , 原因: 箱变状态校验不合格, 箱变编号:#37:0, #53:0, ... |
| 2026-01-26 01:00   箱变状态   -0.33   |
| 原因: 1)考核条件:箱变状态, 得分:0.6667, (总分1.0) , 原因: 箱变状态校验不合格, 箱变编号:#60:0, #3:0, #... |

场站：峙书光伏电站 (小计: 1207.88 分)

|                                      |
|--------------------------------------|
| [ 扣分构成 ]:                            |
| • [全站可利用有功功率]: 累计扣除 820.0 分          |
| • 正常发电有功容量: 累计扣除 144.0 分             |
| • 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率）: 累计扣除 140.0 分 |
| • 并网点有功功率: 累计扣除 96.0 分               |
| • 箱变高压侧有功功率: 累计扣除 7.88 分             |

|   |
|---|
| 典型扣分时刻轨迹预览:   |
| 2026-01-26 00:00   并网点有功功率   -1.0   |
| 原因: 1)考核条件:并网点有功功率, 得分:1.00, (总分2.0) 原因: 并网点有功功率数据越界, 值: -0.84, 装机容量: 10... |
| 2026-01-26 00:00   正常发电有功容量   -1.5  |
| 原因: 1)考核条件:正常发电有功容量, 得分:1.5000 (总分3.0) , 原因: 气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1...    |
| 2026-01-26 00:15   并网点有功功率   -1.0   |
| 原因: 1)考核条件:并网点有功功率, 得分:1.00, (总分2.0) 原因: 并网点有功功率数据越界, 值: 0.0, 装机容量: 100.... |
| 2026-01-26 00:15   正常发电有功容量   -1.5  |
| 原因: 1)考核条件:正常发电有功容量, 得分:1.5000 (总分3.0) , 原因: 气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1...    |
| 2026-01-26 00:30   并网点有功功率   -1.0   |
| 原因: 1)考核条件:并网点有功功率, 得分:1.00, (总分2.0) 原因: 并网点有功功率数据越界, 值: 0.0, 装机容量: 100.... |

场站：康宁光伏电站 (小计: 641.0 分)

|                                     |
|-------------------------------------|
| [ 扣分构成 ]:                           |
| • 全站可利用有功功率: 累计扣除 260.0 分           |
| • 当前正在运行的机组总容量: 累计扣除 186.0 分        |
| • 正常发电有功容量: 累计扣除 69.0 分             |
| • 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率）: 累计扣除 60.0 分 |
| • 并网点有功功率: 累计扣除 39.0 分              |

新能源功率预测扣分汇总分析报告

- 气压: 累计扣除 25.0 分
- 未来 0-240h计划开机容量: 累计扣除 2.0 分

|   |   |
|---|---|
| 典型扣分时刻轨迹预览:                               |   |
| 2026-01-26 00:00   气压   -0.5              | 原因: 1)考核条件:气压, 得分:0.5000 (总分1.0) , 原因: 连续4个点数值相等, 值: 68020, 相同时间: 00:00,0...  |
| 2026-01-26 00:00   未来 0-240h计划开机容量   -2.0 | 原因: 1)考核条件:未来 0-240h计划开机容量, 得分:0 (总分2.0) , 原因: 数据越界, 值: 数据不在装机容量范围内, 装机容量...  |
| 2026-01-26 00:00   当前正在运行的机组总容量   -2.0    | 原因: 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量, 得分:0 , (总分2.0) , 原因: 数据不在装机容量范围内, 装机容量: 139.84 , ... |
| 2026-01-26 00:15   气压   -0.5              | 原因: 1)考核条件:气压, 得分:0.5000 (总分1.0) , 原因: 连续4个点数值相等, 值: 68020, 相同时间: 00:15,0...  |
| 2026-01-26 00:15   当前正在运行的机组总容量   -2.0    | 原因: 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量, 得分:0 , (总分2.0) , 原因: 数据不在装机容量范围内, 装机容量: 139.84 , ... |

场站：弄滩光伏电站 (小计: 964.0 分)

[ 扣分构成 ]:

- [全站可利用有功功率]: 累计扣除 820.0 分
- 计划检修有功容量: 累计扣除 75.0 分
- 正常发电有功容量: 累计扣除 69.0 分

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 典型扣分时刻轨迹预览:                        |  |
| 2026-01-26 00:00   计划检修有功容量   -1.5 | 原因: 1)考核条件:计划检修有功容量, 得分:1.5000 (总分3.0) , 原因: 气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |
| 2026-01-26 00:15   计划检修有功容量   -1.5 | 原因: 1)考核条件:计划检修有功容量, 得分:1.5000 (总分3.0) , 原因: 气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |
| 2026-01-26 00:30   计划检修有功容量   -1.5 | 原因: 1)考核条件:计划检修有功容量, 得分:1.5000 (总分3.0) , 原因: 气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |
| 2026-01-26 00:45   计划检修有功容量   -1.5 | 原因: 1)考核条件:计划检修有功容量, 得分:1.5000 (总分3.0) , 原因: 气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |
| 2026-01-26 01:00   计划检修有功容量   -1.5 | 原因: 1)考核条件:计划检修有功容量, 得分:1.5000 (总分3.0) , 原因: 气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |

场站：强胜光伏电站 (小计: 810.01 分)

[ 扣分构成 ]:

- [全站可利用有功功率]: 累计扣除 800.0 分
- 全站有功功率: 累计扣除 10.0 分

新能源功率预测扣分汇总分析报告

- 箱变理论最大有功功率: 累计扣除 0.01 分

|  |   |
|--|---|
| 典型扣分时刻轨迹预览:                            |   |
| 2026-01-26 08:00   [全站可利用有功功率]   -20.0 | 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0) , 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 08:15   [全站可利用有功功率]   -20.0 | 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0) , 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 08:30   [全站可利用有功功率]   -20.0 | 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0) , 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 08:45   [全站可利用有功功率]   -20.0 | 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0) , 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 09:00   [全站可利用有功功率]   -20.0 | 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0) , 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |

场站：把荷风电场 (小计: 2810.02 分)

[ 扣分构成 ]:

- [全站可利用有功功率]: 累计扣除 1920.0 分
- 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率）：累计扣除 860.0 分
- [限电台数]: 累计扣除 25.0 分
- 环境温度: 累计扣除 2.51 分
- 10米温度: 累计扣除 2.0 分
- 桨叶1桨距角: 累计扣除 0.51 分

|  |   |
|--|---|
| 典型扣分时刻轨迹预览:                            |   |
| 2026-01-26 00:00   环境温度   -0.03        | 原因: 1)考核条件:环境温度, 得分:0.9688, (总分1.0) , 原因: 连续4个数值相等, #14风机为:14.2 ; ...     |
| 2026-01-26 00:00   [全站可利用有功功率]   -20.0 | 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0) , 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 00:15   环境温度   -0.03        | 原因: 1)考核条件:环境温度, 得分:0.9688, (总分1.0) , 原因: 连续4个数值相等, #14风机为:14.2 ; ...     |
| 2026-01-26 00:15   [全站可利用有功功率]   -20.0 | 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0) , 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 00:30   环境温度   -0.03        | 原因: 1)考核条件:环境温度, 得分:0.9688, (总分1.0) , 原因: 连续4个数值相等, #14风机为:14.2 ; ...     |

场站：榕木光伏电站 (小计: 306.0 分)

[ 扣分构成 ]:

新能源功率预测扣分汇总分析报告

- 限电台数: 累计扣除 140.0 分
- 计划检修有功容量: 累计扣除 57.0 分
- 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率）：累计扣除 40.0 分
- 并网点有功功率: 累计扣除 38.0 分
- 直射辐射: 累计扣除 20.0 分
- 气压: 累计扣除 11.0 分

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 典型扣分时刻轨迹预览:                        |  |
| 2026-01-26 00:00   气压   -0.5       | 原因: 1)考核条件:气压, 得分:0.5000 (总分1.0) , 原因: 连续4个点数值相等, 值: 1000.00, 相同时间: 00:00... |
| 2026-01-26 00:15   气压   -0.5       | 原因: 1)考核条件:气压, 得分:0.5000 (总分1.0) , 原因: 连续4个点数值相等, 值: 1000.00, 相同时间: 00:00... |
| 2026-01-26 00:30   气压   -0.5       | 原因: 1)考核条件:气压, 得分:0.5000 (总分1.0) , 原因: 连续4个点数值相等, 值: 1000.00, 相同时间: 00:00... |
| 2026-01-26 00:45   气压   -0.5       | 原因: 1)考核条件:气压, 得分:0.5000 (总分1.0) , 原因: 连续4个点数值相等, 值: 1000.00, 相同时间: 00:00... |
| 2026-01-26 01:00   计划检修有功容量   -1.5 | 原因: 1)考核条件:计划检修有功容量, 得分:1.5000 (总分3.0) , 原因: 气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1...     |

场站：樟木光伏电站 (小计: 842.28 分)

[ 扣分构成 ]:

- [全站可利用有功功率]: 累计扣除 820.0 分
- 限电台数: 累计扣除 10.0 分
- 计划检修有功容量: 累计扣除 7.5 分
- 正常发电有功容量: 累计扣除 4.5 分
- 箱变理论最大有功功率: 累计扣除 0.28 分

|  |   |
|--|---|
| 典型扣分时刻轨迹预览:                            |   |
| 2026-01-26 08:00   [全站可利用有功功率]   -20.0 | 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0) , 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 08:15   [全站可利用有功功率]   -20.0 | 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0) , 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 08:15   计划检修有功容量   -1.5     | 原因: 1)考核条件:计划检修有功容量, 得分:1.5000 (总分3.0) , 原因: 气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1...  |
| 2026-01-26 08:30   [全站可利用有功功率]   -20.0 | 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0) , 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 08:45   [全站可利用有功功率]   -20.0 | 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0) , 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |



场站：樟木风电场 (小计: 492.44 分)

[ 扣分构成 ]:

- [限电台数]: 累计扣除 365.0 分
- 风机有功理论能力: 累计扣除 61.44 分
- 通信中断有功容量: 累计扣除 46.0 分
- 全站有功功率: 累计扣除 20.0 分

典型扣分时刻轨迹预览:

|   |
|---|
| 2026-01-26 00:00   [限电台数]   -5.0  |
| 原因: 1)考核条件: [限电台数], 得分: 5.0000, (总分10.0), 原因: 2026-01-16 00:00:00限电台数是... |
| 2026-01-26 00:00   风机有功理论能力   -0.64                                       |
| 原因: 1)考核条件:风机有功理论能力, 得分:1.3636, (总分2.0), 原因: 台账中未找到风机编号为: #5、#7、#11、#...  |
| 2026-01-26 00:15   [限电台数]   -5.0  |
| 原因: 1)考核条件: [限电台数], 得分: 5.0000, (总分10.0), 原因: 2026-01-16 00:15:00限电台数是... |
| 2026-01-26 00:15   风机有功理论能力   -0.64                                       |
| 原因: 1)考核条件:风机有功理论能力, 得分:1.3636, (总分2.0), 原因: 台账中未找到风机编号为: #2、#3、#9、#1...  |
| 2026-01-26 00:30   [限电台数]   -5.0  |
| 原因: 1)考核条件: [限电台数], 得分: 5.0000, (总分10.0), 原因: 2026-01-16 00:30:00限电台数是... |

场站：武安风电场 (小计: 2140.0 分)

[ 扣分构成 ]:

- [全站可利用有功功率]: 累计扣除 1920.0 分
- 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率）: 累计扣除 220.0 分

典型扣分时刻轨迹预览:

|  |
|--|
| 2026-01-26 00:00   [全站可利用有功功率]   -20.0                                   |
| 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0), 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 00:15   [全站可利用有功功率]   -20.0                                   |
| 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0), 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 00:30   [全站可利用有功功率]   -20.0                                   |
| 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0), 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 00:45   [全站可利用有功功率]   -20.0                                   |
| 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0), 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |
| 2026-01-26 01:00   [全站可利用有功功率]   -20.0                                   |
| 原因: 1)考核条件:[全站可利用有功功率], 得分:20.00 (总分40.0), 原因: 可用功率常态化测试系统自动判定不合格, 备注... |

场站：派岸光伏电站 (小计: 206.5 分)



[ 扣分构成 ]:

- 正常发电有功容量: 累计扣除 87.0 分
- 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率）: 累计扣除 60.0 分
- 限电台数: 累计扣除 45.0 分
- 直射辐射: 累计扣除 5.0 分
- 箱变高压侧有功功率: 累计扣除 4.0 分
- 计划检修有功容量: 累计扣除 3.0 分
- 风速: 累计扣除 2.5 分

典型扣分时刻轨迹预览:

|   |
|---|
| 2026-01-26 00:00   正常发电有功容量   -1.5                                  |
| 原因: 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |
| 2026-01-26 00:15   正常发电有功容量   -1.5                                  |
| 原因: 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |
| 2026-01-26 00:30   正常发电有功容量   -1.5                                  |
| 原因: 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |
| 2026-01-26 00:45   正常发电有功容量   -1.5                                  |
| 原因: 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |
| 2026-01-26 01:00   正常发电有功容量   -1.5                                  |
| 原因: 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |

场站：浦峙光伏电站 (小计: 479.4 分)

[ 扣分构成 ]:

- 全站有功功率: 累计扣除 260.0 分
- 正常发电有功容量: 累计扣除 144.0 分
- 并网点有功功率: 累计扣除 61.0 分
- 箱变高压侧有功功率: 累计扣除 14.4 分

典型扣分时刻轨迹预览:

|   |
|---|
| 2026-01-26 00:00   正常发电有功容量   -1.5                                  |
| 原因: 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |
| 2026-01-26 00:15   正常发电有功容量   -1.5                                  |
| 原因: 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |
| 2026-01-26 00:30   正常发电有功容量   -1.5                                  |
| 原因: 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |
| 2026-01-26 00:45   正常发电有功容量   -1.5                                  |
| 原因: 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |
| 2026-01-26 01:00   正常发电有功容量   -1.5                                  |
| 原因: 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1... |

原因: 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过1...