

입주예정자 요청사항 협의 결과

협의 일시 : 2026년 10월 01일 (목) 16시 | 참석 : LH · 남광토건 · 입주예정자협의회 임원진

2026년 10월 1일 LH 및 남광토건과 진행한 입주예정자 주요 요청사항 협의 결과를 정리한 자료입니다.

1. 협의 개요

협의 주제	입주예정자 주요 요청사항 검토 및 협의
협의 기관	LH · 남광토건 · 입주예정자협의회
주요 협의 내용	입주예정자 요청사항별 적용 가능 여부 및 향후 검토·반영 방향 협의

2. 안전별 협의 결과

전체 협의 사항을 결과에 따라 수용·반영, 추가 검토, 불수용으로 구분하여 정리하였습니다.

수용·반영 요청 취지가 수용되었거나 처리 방향이 확인된 사항

안전 11 · 냉장고장 미설치 옵션 시 바닥 및 벽 선택 마감재로 마감

협의 요청	냉장고장 미설치 옵션 시 바닥 및 벽을 선택 마감재로 마감할 수 있는지 확인
협의 결과	바닥 유상옵션 선택 시 동일 자재로 시공하며, 벽은 유상옵션 여부와 관계없이 벽지로 시공하기로 함. 다만 냉장고장 유상옵션으로 후면이 가구로 막히는 경우에는 벽지 시공 제외.

마감재 세부사항 제공 가능 일정

협의 요청	마감재 세부사항 제공 가능 일정
협의 결과	옵션 관련 제품 리스트(제품 사진 포함)를 송부하기로 함.

추가 검토 가능 여부 확인, 관계부서 협의 또는 추후 재논의가 필요한 사항

안전 01 · 시스템에어컨 3대 옵션

협의 요청	시스템에어컨 3대 옵션 적용 가능 여부 검토 세부 사양 및 추가 금액 확인 후 안내 요청
협의 결과	시스템에어컨 3대 옵션과 냉매 배관 단독 옵션 적용 가능 여부를 추가 검토하기로 함.

안전 02 · 냉장고장 유상 선택 시 로봇청소기 급·배수관

협의 요청	유상옵션 선택 세대의 로봇청소기 급·배수관 설치 가능 여부 및 시공 위치 확인
협의 결과	B·F 타입과 같이 싱크대 급·배수와 연결이 불가능한 타입의 급·배수 시공 가능 여부를 추가 검토하기로 함.

안전 04 · 물놀이터 설치

협의 요청	설치 위치 및 안전관리 기준 등을 포함하여 시공사 검토 요청
협의 결과	현재 조경 설계 단계 전이므로 내년에 재논의하기로 함.

안전 05 · 울타리 설치

협의 요청	필요 구간 및 안전성·미관 등을 검토하여 설치 가능 여부 협의 설치 가능할 경우 205-206동 전용 출입구(쪽문) 신설 가능 여부도 함께 검토
협의 결과	도면 확인 후 추후 재논의하기로 함.

안전 06 · B타입 식기세척기 미옵션 세대 급·배수 배관

협의 요청	미옵션 세대에서도 향후 설치가 가능하도록 급·배수 배관 선시공 가능 여부 확인
협의 결과	현재 검토 중이며, 1번 사항과 함께 검토하기로 함.

안전 07 · 제습기능 전열교환기 설치

협의 요청	제품 사양, 효과, 추가 비용 및 유지관리 사항 확인
협의 결과	현재 적용 제품에는 제습 기능이 없으며, 제습 기능이 있는 제품 적용 가능 여부를 확인 후 안내하기로 함.

안전 09 · 침실3 불박이장 미설치 옵션

협의 요청	불박이장 미설치 가능 여부 및 미설치 시 벽지 바닥 등 마감재 제공 여부 확인
협의 결과	무상옵션으로 적용 가능한지 확인 후 안내하기로 함.

안전 10 · 콘센트 추가 설치 — 안방·드레스룸

협의 요청	안방, 드레스룸 등 필요 위치에 추가 콘센트 설치 가능 여부 및 전기공사 조건 확인
협의 결과	안방 및 드레스룸 추가 콘센트 설치 가능 여부를 확인 후 안내하기로 함.

안전 12 · 다용도실 폴딩도어 시공 또는 문 열림 방향 변경

협의 요청	다용도실 폴딩도어 시공 또는 문 열림 방향 변경 가능 여부 확인
협의 결과	검토 후 안내하기로 함.

안전 13 · 쿨카펫 옵션 추가

협의 요청	쿨카펫 옵션 추가 가능 여부 확인 (대부분의 신혼희망타운에 옵션 포함)
협의 결과	무상옵션으로 적용 가능한지 확인 후 안내하기로 함.

스카이라운지 층간소음 대책

협의 요청	스카이라운지 층간소음 대책
협의 결과	설계 및 시공 측면에서 모두 검토하기로 함.

단독배관 범위 확인

협의 요청	1층만 단독배관으로 되는지 아니면 필로티 2층까지 되는지 확인
협의 결과	확인 후 안내하기로 함.

확장형 주차 라인 최대 확보 요청

협의 요청	확장형 주차 라인 최대 확보 요청
협의 결과	확장형 주차구획을 추가 확보할 수 있는 위치가 있는지 확인하기로 함.

부출입구 좌회전 가능 여부 확인

협의 요청	부출입구 좌회전 가능 여부 확인
협의 결과	LH 도시조성팀과 협의하기로 함. 변경 시 교통영향평가를 다시 받아야 할 수 있음.

불수용 현재 협의 결과 적용이 어렵거나 반영하지 않기로 한 사항

안전 03 · 각동 외곽 끝 라인 세대 단열 관련 보완

협의 요청	3면 외기 접촉 세대의 안방 및 다용도실 모서리 복합단열재 보강 요청 결로 및 기밀성 전수점검 요구
협의 결과	현행 단열 시공 방식상 결로 문제는 없을 것으로 본다는 의견.

안전 08 · 욕실 스프레이건 수전 설치

협의 요청	욕실 스프레이건 수전 설치 가능 여부 및 시공 조건을 시공사에 요청
협의 결과	공용욕실에는 스프레이건을 설치하지 않으며, 기존 샤워기를 활용해 청소 가능하다는 답변.

안전 10 · 콘센트 추가 설치 — 아트월

협의 요청	아트월 필요 위치에 추가 콘센트 설치 가능 여부 확인
협의 결과	아트월은 모델하우스에도 미설치된 사항이며, 미관 선호 차이를 고려해 추가 설치하는 불가하다는 답변.

실링팬 옵션 적용 및 천장 보강

협의 요청	실링팬 옵션 적용 가능 여부 및 옵션 불가 시 개별 설치를 위한 천장 보강 시공 여부 확인
협의 결과	실링팬 옵션 적용 및 천장 보강은 불가하다는 답변.

인덕션 화이트 옵션 추가

협의 요청	인덕션 화이트 옵션 추가
협의 결과	화이트 인덕션 옵션 추가는 불가하다는 답변.

아일랜드장 유상 옵션 추가

협의 요청	아일랜드장 유상 옵션 추가
협의 결과	유상옵션 추가는 불가함. 다만 향후 협의회에서 수요조사를 실시한 뒤 별도 가구 시공업체와 연계하는 방식은 가능하다는 답변.