

HMS-SJEKKLISTE TIL BEBOERE I ARNATVEIT BORETTSLAG

Utstedt 300.11.2011 – Revidert 27.03.2017

AKTUELLE KONTROLLPUNKTER		OK	MERKNADER/TILTAK
SIKRINGSSKAP			
1	Skru til sikringer minst en gang per år	<input type="checkbox"/>	
2	Kontrollere ledninger og sikringer i sikringsskap for varmgang	<input type="checkbox"/>	
3	Fjerne uvedkommende ting og rengjøre ved behov	<input type="checkbox"/>	
4	Påse at sikringsskapdør er lukket og låst	<input type="checkbox"/>	
5	Teste jordfeilbryter på testknapp	<input type="checkbox"/>	
KJØKKEN			
6	Støvsuge rundt motor på frys/kjøøl, samt påse at den er plassert slik at det er rikelig luft rundt (jfr. bruksanvisning)	<input type="checkbox"/>	
7	Kontroller at filter over komfyr er rengjort, minst 6 ganger per år	<input type="checkbox"/>	
8	Støpsel på kaffetrakter og brødrister blir trukket ut når de ikke er i bruk.	<input type="checkbox"/>	
9	Kontroller støpsel til komfyr for varmgang	<input type="checkbox"/>	
VASKEROM			
10	Vaskemaskin brukes kun når en er til stede, og er våken.	<input type="checkbox"/>	
11	Kontroller rist over ovn i tørkeskap	<input type="checkbox"/>	
12	Kontroller filter, luftekanaler og lufteventil til tørketrommel	<input type="checkbox"/>	
13	Kontroller filter i vaskemaskin	<input type="checkbox"/>	
UTEOMRÅDET			
14	Kontroller at vannkran er stengt når den ikke er i bruk.	<input type="checkbox"/>	
15	Ved frost: ta inn vannslange, steng eventuell kran for vanntilførsel ute.	<input type="checkbox"/>	
16	Vintertid: La utelys stå på	<input type="checkbox"/>	
GENERELT			
17	Visuell kontroll av samtlige deksler på brytere, stikkontakter etc.	<input type="checkbox"/>	
18	Fast installasjon er betryggende festet	<input type="checkbox"/>	
19	Etterse samtlige bevegelige ledninger: <ul style="list-style-type: none">- Er uskadet- Er betryggende installert- Ikke utsatt for mekanisk påkjenning- Strekkavlastet i plugg ledningsbryter, apparat	<input type="checkbox"/>	
20	Kontroller støpsler for varmgang ved å: <ul style="list-style-type: none">- Kjenne på støpsler når for eksempel ovn, vaskemaskin, vv-tank er i bruk	<input type="checkbox"/>	
21	Etterse at det ikke er brukt for store lyspærer i forhold til lampens merking	<input type="checkbox"/>	
22	Påse at TV er avslått med av/på-bryter	<input type="checkbox"/>	
23	Rengjøre luftspalte (øvre og nedre) i gjennomstrømningsovner	<input type="checkbox"/>	
24	Påse at samtlige ovner har tilstrekkelig fritt rom rundt seg og ikke er tildekket.	<input type="checkbox"/>	
25	Kontroller at det kun er fastmonterte ovner på barnerom og rom hvor husdyr oppholder seg	<input type="checkbox"/>	
26	Kontroller at alle ledninger har godkjent avslutning	<input type="checkbox"/>	
27	Skjøteledninger utvending brukes kun under tilsyn	<input type="checkbox"/>	
28	Rengjøre reflektor på reflektorovn og kontroller avstand til brennbart materiale	<input type="checkbox"/>	
29	Utvikelser og endringer utført av autorisert installatør og samsvarserklæring mottatt	<input type="checkbox"/>	
30	Kontroller at manometarnålen på brannslukningsapparatet står på grønt felt. Ved apparatet opp-ned to ganger per år. Sjekk at splint ikke er ødelagt/fjernet. Dersom skade på apparatet – meld fra til borettslagets styre	<input type="checkbox"/>	
31	Sjekk med jevne mellomrom at røykvarslere virker. Test gjennomføres minst 4 ganger i året og helst oftere.	<input type="checkbox"/>	