

第 2 回		打合せ記録簿	
事務所名	公益財団法人東京都公園協会	受託者	株式会社プレック 研究所
委託件名	2024 年度六義園剱溪流護岸補修工事 事前調査委託	契約番号	2024 東公協契 第 01830 号
		場所	六義園
日時	令和 7 年（2025）2 月 14 日（金） 10：30～12：00	打合せ方式	会議・現地・Web・電話
出席者	委託者	受託者	
	伊藤係長（以下、公園協会）	廣瀬、銅（以下、プレック）	
<p><b>1. 議題</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・成果品の確認</li> <li>・完了検査</li> <li>・その他</li> </ul> <p><b>2. 配布資料</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・打合せ次第</li> <li>・成果品一式</li> </ul> <p><b>3. 打合せ内容</b></p> <p><b>（1）成果品の確認</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ p1 護岸構造に関する調査は、空洞ありとなしで分割しているが、構造としては同一であるため、空洞ありとなしを統一する。</li> <li>・ p4 空洞部の奥行と高さの平面図には延長を追記するとともに、30 cm未満の空洞部が存在しなかったことを凡例で追記する。</li> <li>・ p5 木杭の腐朽の平面図は、腐朽ありなしを○×で表現しているが、表現が分かりづらいため、赤と青の 2 色で表現し修正する。</li> <li>・ p6 木杭のぐらつきの平面図は、ぐらつきありなしを○×で表現しているが、表現が分かりづらいため、赤と青の 2 色で表現し修正する。</li> <li>・ p7 調査結果のまとめには、試験施工（繊維蛇籠）の工法が試験施工以外の場所でも適用可能できるかを記載する。適用できない場合には、その理由を記載する。</li> </ul> <p><b>（2）完了検査</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 完了検査は以下の日程で公園協会が調整する。 2 月 20 日（木）AM・PM 2 月 21 日（金）AM・PM</li> </ul> <p><b>（3）その他</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委託完了届や作業工程表、納品書等の完了書類については、2 月 19 日（水）までに公園協会に提出する。</li> </ul> <p style="text-align: right;">以上</p>			