

ราคากลาง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน สำหรับสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง
(รายละเอียดคุณลักษณะตาม อบต.ไทรย้อยกำหนด)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	หมายเหตุ
๑	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU	๒	เครื่อง	๒๘,๐๐๐.-	๕๖,๐๐๐.-	
๒	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU	๒	เครื่อง	๓๗,๐๐๐.-	๗๔,๐๐๐.-	
รวมเป็นเงิน					๑๓๐,๐๐๐.-	บาท

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน สำหรับสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย (รายละเอียดตาม อบต.ไทรย้อยกำหนด)

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU และ ๓๐,๐๐๐ BTU
๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๑๓๔-๒๕๔๕ และ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
๕. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
๖. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวดวงสมร ตั้งประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนัสจรินทร์ วิทักษาบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางแสงเดือน วีระคำ)

ผู้อนุมัติ

(นายเนย์ สมบูรณ์เถกิง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย