

№

рег. № 848 - ГИ - .....

## РЕВИЗИОНЕН АКТ № ..... / ..... 20.....г.

## За резултатите от извършения технически преглед:

- ☐ Периодичен без изпитване на якост и плътност;  
☐ ТП след преустройство;  
☐ Периодичен с изпитване на якост и плътност;

- ☐ ТП след изтичане на дванадесет месеца без експлоатация;  
☐ ТП след подмяна или ремонт на елементи под налягане;  
☐ ТП по искане на ползвателя на съоръжението;

на СПО: Сградна газова инсталация, тип ....., монтирана на адрес: .....

и присъединените газови уреди, както следва:

рег. № 848-ГИ-.....-01	рег. № 848-ГИ-.....-02	рег. № 848-ГИ-.....-03	рег. № 848-ГИ-.....-04
..... вид на уреда	..... вид на уреда	..... вид на уреда	..... вид на уреда

Прегледа се извърши от инж. ...., на длъжност инспектор Технически надзор при "Енерготех" ООД гр. София, в съответствие с изискванията на Наредбата по чл. 200 ал. 1 от ЗЕ, в присъствието на:

..... - ползвател.  
(име, фамилия в качеството на: ползвател; представител на ползвателя; длъжност, фирма-ползвател)

## При прегледът се направиха следните проверки и констатации:

1. **Външен преглед** по чл. 367 от Наредбата по чл. 200 ал. 1 от ЗЕ /вкл. проверка чрез визуален оглед на: механичната цялост на СГИ, изолационното покритие на метални тръби, наличие на неправомерни ремонти, реконструкции и монтаж на газови уредби, състояние на площадката /помещенията в които е монтирано СПО и др./

Констатации: ☐ Добро видимо състояние ☐ .....

2. **Проверка за пропуски на газ с преносим газдетектор.**

Констатации: ☐ Не са установени неизправности ☐ .....

3. **Проверка за изправното действие на блокировките и защитите на газовите уреди.**

Констатации: ☐ Сработва според изискванията ☐ .....

4. **Инструктиран ползвател /правоспособен експлоатационен персонал/.**

Констатации: ☐ Инструктирани за ползване на природен газ ☐ .....

5. **Проверка за наличието на ел. потенциал по инсталацията и корпусите на газовите уредби.**

Констатации: ☐ Не са установени неизправности ☐ .....

6. **Проверка на документация от сервизни дейности, профилактика и други документи.**

Констатации: ☐ Без забележки ☐ .....

7. **Комбинирано изпитване на якост и плътност** с  $P = \dots\dots\dots$  mbar в продължение на ..... минути.

Констатации: ☐ Не са установени пропуски на флуид, разлика в регистрираното в началото и в края на изпитването налягане или наличие на пукнатини или остатъчни деформации

☐ .....

8. Друго ..... Констатации: .....

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Съоръжението с повишена опасност е ..... за по нататъшна безопасна експлоатация при следните условия:  $P_{раб} = \dots\dots\dots$  mbar и спазване на изискванията за безопасна експлоатация съгласно Наредбата по чл. 200 (1) от закона за енергетиката.

Срок за извършване на следващия периодичен технически преглед: до .....г. - за СГИ

до .....г. - за газови уреди

Присъствал на прегледа: .....  
(подпис)

Извършил прегледа: .....  
(подпис и печат)

Забележка: Настоящият ревизионен акт се състави в ..... екземпляра.

