

Dokümanın Adı Enerji Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR08	İlk Yayın Tarihi 8.02.2024	Revizyon Tarihi 9.03.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 1/11

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin enerji yönetimi uygulamalarının düzenlenmesi, enerji verilerinin toplanması, enerji tüketimleri ve önemli enerji tüketim alanlarının belirlenmesi, enerji performans göstergeleri ve referans çizgilerinin tespit edilmesi, enerji tüketimlerinin analiz edilerek tüm faaliyet alanlarında verilen hizmetlerde enerji yönetiminin ve enerji verimliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesine ilişkin yöntemleri ve sorumlulukları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Enerji Yönetim Sistemini etkileyebilecek tüm faaliyetleri ve birimleri kapsar.

3. DAYANAK

Bu prosedür, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Kanuna bağlı mevzuata uygun olarak; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde uygulanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardının “6.3 Enerji gözden geçirmesi, 6.4 Enerji performansı göstergeleri, 6.5 Enerji referans çizgisi” maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

4.1 Bakanlık: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

4.2 Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu: Kanun kapsamına giren binalarda Enerji Yöneticisi ile birlikte çalışan mühendislik, mimarlık veya teknik eğitim fakültelerinde eğitim almış, bunun da mümkün olmaması halinde diğer alanlarda lisans veya meslek yüksekokul eğitimi almış, enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu personeldir.

4.3 Birim: Kurul, Başkanlık, Müşavirlik, Daire Başkanlığı, Birimler, Özel Kalem Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleridir.

4.4 Birim Üst Yöneticisi: Merkez Teşkilatında Kurul Başkanı, Başkan, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Birim Sorumlusu ve Özel Kalem Müdürü; Taşra Teşkilatında ise Bölge Müdürüdür.

4.5 Birim Yöneticisi: Merkez Teşkilatında Şube Müdürleri/Teknik Müdürler, Taşra Teşkilatında ise Teknik Müdürler/Müdürler (İhtisas) ve PTT Müdürleridir.

4.6 Düzeltici Faaliyet (DF): Tespit edilen uygunsuzluğun sebebini ortadan kaldırmak, gidermek ve tekrarını önlemek için yapılan faaliyettir.

4.7 Enerji: Yenilenebilir enerji dahil satın alınabilen, depolanabilen, işleme tabi tutulabilen, donanımda veya bir proseste kullanılabilen ya da geri kazanılabilen çeşitli enerji türleridir.

4.8 Enerji Gözden Geçirmesi (EGG): Enerji verimliliğinin, enerji kullanımının ve enerji tüketiminin veriler ve diğer bilgilere dayalı olarak, Önemli Enerji Kullanımlarının ve enerji performansı iyileştirmesi fırsatlarının tanımlanmasıyla sonuçlanan analizidir.

4.9 Enerji Performansı: Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi ile ilgili ölçülebilir sonuç/sonuçlardır.

4.10 Enerji Performans Göstergesi (EnPG): Kuruluş tarafından tanımlanan, enerji performansının ölçüsü veya birimidir.

4.11 Enerji Performans Göstergesi Değeri (EnPG değeri): EnPG'nin, belirtilen süre içinde veya üzerinden nicelleştirilmesidir.

Hazırlayan Birim Onayı YAPI DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	EYS Onayı ENTEGRÉ YÖNETİM SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	Kontrol Onayı HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	Yürürlük Onayı GENEL MÜDÜR
--	--	------------------------------------	-------------------------------

Dokümanın Adı Enerji Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR08	İlk Yayın Tarihi 8.02.2024	Revizyon Tarihi 9.03.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 2/11

4.12 Enerji Performansı İyileştirmesi: Enerji verimliliğinin veya enerji tüketiminin ölçülebilir sonuçlarında enerji referans çizgisine kıyasla, enerji kullanımına ilişkin iyileştirmedir.

4.13 Enerji Referans Çizgisi (EnRC): Enerji performansının karşılaştırılmasına temel oluşturan referans/referanslardır.

4.14 Enerji Tüketimi: Kullanılan enerji miktarıdır.

4.15 Enerji Verimliliği: Bir faaliyet, mal, hizmet veya enerji çıktısı ile bir enerji girdisi arasındaki oran veya diğer nicel bağlantılardır.

4.16 Enerji Yöneticisi: Kanun kapsamına giren binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişidir.

4.17 Enerji Yönetim Birimi: Enerji yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek üzere; kapsamdaki binalarda enerji kimlik belgesinin alınması, bina kontrolleri, denetim faaliyetleri, enerji ihtiyacının tespiti, bina envanterlerinin oluşturulması ve güncel tutulması, enerjinin uzaktan takibi ve otomasyonu, enerji yönetimi, enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla Üst Yönetime karşı sorumlu olacak şekilde oluşturulan yapıdır.

4.18 Enerji Yönetim Ekibi: Enerji Yönetim Sistemi faaliyetlerinin etkin olarak uygulanması ve enerji performansında iyileştirmeler sağlanmasından sorumlu kişi/kişilerdir.

4.19 Entegre Yönetim Sistemi (EYS): PTT AŞ’de uygulanmakta olan Kalite, Müşteri Memnuniyeti, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Enerji Yönetim Sistemlerinin birbirleriyle uyumlu olarak entegre edildiği sistemdir.

4.20 EnYS: TSE EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemidir.

4.21 Etüt: Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya çıkarılması için yapılan, bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan; enerji tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik önlemleri ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirleyen ve Bakanlık tarafından yayımlanan usul ve esaslara uygun şekilde yapılan çalışmalardır.

4.22 EYS (QDMS) Yazılımı: Şirket içerisinde yönetim sistemleri iş ve işlemlerinin yürütüldüğü yazılımdır.

4.23 Merkez Teşkilatı: Şirketin Genel Müdürlük birimleridir.

4.24 Ölçme: Bir değer tayini için gerçekleştirilen süreçtir.

4.25 Önemli Enerji Kullanımı (ÖEK): Önemli miktarda enerji tüketimi ile sonuçlanan ve/veya enerji performansı iyileştirmesi için kayda değer potansiyel sunan enerji kullanımıdır.

4.26 Performans: Ölçülebilir sonuçtur.

4.27 PTT Müdürlükleri: Taşra Teşkilatında Teknik Müdürlükler/Müdürlükler (İhtisas) dışında kalan müdürlüklerdir.

4.28 Şirket/PTT AŞ: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirkettir.

4.29 Taşra Teşkilatı: Şirketin Genel Müdürlük birimleri dışındaki tüm birimlerdir.

4.30 Üst Yönetim: Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Birim Üst Yöneticileridir.

4.31 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG): Üst Yönetim tarafından yönetim sisteminin politikaya, amaçlara uygunluğu, yeterlilik ve etkinliği durumunu, kuruluşun stratejik yönü ile uyumluluğunu değerlendirmek için planlanan aralıklarla yapılan faaliyetlerdir.

Dokümanın Adı Enerji Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR08	İlk Yayım Tarihi 8.02.2024	Revizyon Tarihi 9.03.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 3/11

5. SORUMLULUKLAR

Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir.

5.1 Üst Yönetim

- Enerji Yönetim Sisteminin kapsamının ve sınırlarının oluşturulması,
- Enerji politikasının, amaçlarının ve hedeflerinin oluşturulması ve kuruluşun stratejik yönü ile uyumluluğunun sağlanması,
- Enerji Yönetim Sistemi için gerekli kaynakların sağlanması,
- Etkili enerji yönetiminin ve EnYS gerekliliklerine uygunluğun sağlanması,
- Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesi,
- Enerji Yönetim Sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşması,
- Enerji performansı ve Enerji Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve desteklenmesi,
- Enerji yönetim ekibinin oluşturulması,
- Enerji Yönetim Sisteminin etkinliğine ve enerji performansının iyileştirilmesine katkı sağlayacak personelin yönlendirilmesi ve desteklenmesi,
- Enerji Yönetim Sistemi kapsamı ve sınırları çerçevesinde enerji performansını etkileyen değişiklikleri tanımlayacak şekilde süreçlerin oluşturulması ve uygulanması.

5.2 Enerji Yönetim Birimi

- Şirkete bağlı binalarda, özgül enerji tüketiminin, enerji maliyetlerinin, birimlerin enerji yoğunluğunun izlenmesi ve bunları iyileştirici öneriler hazırlanması, koordinasyonun sağlanması,
- Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların planlarının, bütçe ihtiyaçlarının, fayda ve maliyet analizlerinin hazırlanması ve ilgili makamlara sunulması,
- Her yıl enerji tüketimi ve maliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi; yakın, orta ve uzun vadede enerji tasarrufu planlarının hazırlanıp ilgili makamlara sunulması,
- Enerji kullanımına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık bilgilerin her yıl mart ayı sonuna kadar Bakanlığın Enerji Verimliliği Portalına veri girişlerinin yapılmasının ve gönderilmesinin takibinin yapılması,
- Şirket bünyesindeki binalarda enerji yönetim faaliyetlerinin belgelendirmeye esas olan yürürlükteki TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardına uygun şekilde yürütülmesi veya yürütülmesinin sağlanması,
- Şirket binalarında enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturulması, enerji yöneticisinin veya enerji yönetim biriminin hiyerarşik yapı içindeki yerinin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması, bunları yazılı kurallar halinde yayımlamak suretiyle tüm çalışanların ve enerji yönetimi faaliyetleri ile ilgili kişilerin bunlardan haberdar edilmesi,
- Şirket binalarında, tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesi ile tasarruf kültürünün oluşmasına yönelik prosedürlerin belirlenmesi, uygulamaların takip edilmesi,
- Enerji tüketen cihazların verimliliklerinin izlenmesi, bakım ve kalibrasyonların birimler tarafından yapılmasının takibinin sağlanması,
- Geçmiş yıllardaki enerji tüketimini endeks bazında hesaplayarak “Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde belirlenen oranda tasarruf yapılması

Dokümanın Adı Enerji Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR08	İlk Yayın Tarihi 8.02.2024	Revizyon Tarihi 9.03.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 4/11

amacıyla plan hazırlayarak bu doğrultuda hareket edilmesinin sağlanması ve enerji tasarrufunun izlenmesi,

h) Binalarda yaptırılan etütlere ilişkin raporlar ve etütler ile belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin projelerin birer suretinin Bakanlığa gönderilmesinin takibinin yapılması,

ı) Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi'ne göre asgari enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla kurum ve kuruluş faaliyetlerine uygun şekilde, birim-alan, kişi-birim, mal-birim, hizmet-birim gibi kriter başına tükettikleri birim enerjilerin belirlenmesi ve Bakanlık tarafından belirlenen formatta Bakanlığa bildirilmesinin takibin yapılması,

i) Yapılan çalışmalar doğrultusunda birimlerde alınan tasarruf tedbiri uygulamalarının takip edilmesi ve raporlanması,

j) Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânların araştırılması; çevrenin korunmasına, CO2 emisyonların azaltılması ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemlerin hazırlanması, bunların uygulanmasının koordine edilmesi,

k) Elektrik, petrol, doğal gaz ve fuel-oil kullanımının azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek amacıyla önerilerde bulunulması,

l) Enerji verimliliği hakkında tanıtımlar yapılması ve gerektiğinde eğitim programlarının düzenlenmesi,

m) Enerji tüketiminin azaltılması için çalışanları bilinçlendirmek amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmesi,

n) Şirketin enerji politikalarının oluşturulması ve süreç yönetimi amacıyla ilgililerle koordinasyon sağlanması,

o) Enerji politikalarının oluşturulması ve süreç yönetimi amacıyla yılda bir Enerji Gözden Geçirmesi yapılması,

ö) Enerji yönetimi ve verimliliği kapsamında toplantıların yapılması, enerji verimliliği çalışmalarının planlanması, denetlenmesi, raporların hazırlanması,

p) Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği Bakanlık ile iş birliğinde Enerji Kimlik Belgesi'nin alınmasının sağlanması,

r) Binaların tüketim bilgileri, fatura bilgileri vb. bilgilerin EYS (QDMS) Yazılımından takip edilmesi,

s) Enerji etütlerinin yapılması veya yaptırılması, verimlilik artırıcı projelerin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili araştırmalar yapılması,

ş) Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü binalarda, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirlerin ve bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek üzere ihtiyaç halinde etüt yapacak firmaların belirlenmesi,

t) Bina ve eklentilerde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik etütlerle belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin olarak, tasarruf veya performans garantili proje uygulamaları, periyodik bakım, onarım ve kurulumda hizmet alınacak veya sözleşme yapılacak gerçek ya da tüzel kişilerin yetkilendirilmiş olması şartına uyulması,

u) Kapsam dahilinde olan binalarda serbest tüketici indirimli elektrik için altyapı oluşturulması ve sözleşme hazırlanması,

ü) Enerji verimliliği ve yönetimi kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli makamlarla iş birliği ve koordinasyonun sağlanması ve süreçlerin yürütülmesi.

5.3 Enerji Yönetim Ekibi

a) Enerji Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

Dokümanın Adı Enerji Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR08	İlk Yayın Tarihi 8.02.2024	Revizyon Tarihi 9.03.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 5/11

- b) Enerji Yönetim Sisteminin TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı gerekliliklerine uygunluğunun sağlanması,
- c) Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili faaliyet planlarının uygulanması,
- ç) Enerji Yönetim Sisteminin performansına ve enerji performansının iyileştirilmesine ilişkin Üst Yönetime düzenli aralıklarla rapor verilmesi,
- d) Enerji Yönetim Sistemi uygulamaları ve kontrolünün etkili olmasını sağlamaya yönelik gerekli kriter ve yöntemlerin belirlenmesi,
- e) Enerji Yönetim Sistemi için gerekli kaynaklar hususunda Üst Yönetimin bilgilendirilmesi.

5.4 Enerji Yöneticisi

- a) Yapı Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde; 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan diğer mevzuat hükümleri ile TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre veri toplama, değerlendirme ve planlama, uygulama, raporlama, enerji yönetim ve verimlilikte devamlılığı sağlama çalışmalarının yapılması, sonuçlarına göre kararlar alınması, uygulanması için Daire Başkanının onayına sunulması,
- b) Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatların belirlenmesi ve uygulanmasının koordine edilmesi,
- c) Enerji etütlerinin, verimlilik artırıcı projelerin (VAP) yaptırılması, uygulanması ile ilgili takip ve kontrollerin sağlanması,
- ç) Geçmiş yıllardaki enerji tüketimini endeks bazında hesaplayarak “Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde belirlenen oranda tasarruf yapılması amacıyla plan hazırlayarak bu doğrultuda hareket edilmesinin sağlanması ve enerji tasarrufunun izlenmesi,
- d) Enerji performansını etkileyen mimari, mekanik, elektrik ve aydınlatma gibi sistemler ile enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi, periyodik bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasının koordine edilmesi,
- e) Enerji tüketimi ve maliyetlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve periyodik raporlar üretilmesi,
- f) Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesi ve montajını sağlamak üzere girişimlerde bulunulması,
- g) Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânların araştırılması; çevrenin korunması, emisyonların azaltılması ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemlerin hazırlanması bunların uygulamasının koordine edilmesi,
- ğ) Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere petrol, doğal gaz ve fuel-oil kullanımını azaltmak amacıyla alternatif planlar hazırlanması,
- h) Yakın, orta ve uzun vadede enerji tasarrufu planları ile ilgili her yılın ocak ve temmuz aylarında rapor hazırlanması ve Yapı Daire Başkanlığına sunulması,
- ı) Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında her yıl mart ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirilmesi gereken bilgilerin gönderilmesi,
- i) 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, genelge ve tebliğ hükümlerine göre denetimlerin yapılması veya yaptırılması, eksikliklerin belirlenmesi, tutanak ve rapor hazırlanması, Birim Üst Yöneticisinin onayına sunulması,
- j) Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği gereği Bakanlık denetçilerinin, Enerji Yönetim Biriminin yerinde yapacağı denetleme ve incelemeler için talep edilen her türlü bilgi ve belgenin verilmesi ve gereken şartların sağlanması,

Dokümanın Adı Enerji Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR08	İlk Yayın Tarihi 8.02.2024	Revizyon Tarihi 9.03.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 6/11

5.5 Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu

- Enerji yöneticisinin talimatları doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesinin sağlanması, bilgi ve belgelerin sunulması,
- Bina elektrik, doğal gaz, fuel-oil vb. tüketimlerini gösteren faturaların takibi ve Enerji Yöneticisine bilgi verilmesi,
- Görevlendirildiği binada enerji verimliliği dâhilinde, ihtiyaç duyulacak ekipman, araç ve gereçlerin envanterinin çıkarılması,
- Enerji tüketen cihazların bakım ve kalibrasyonlarının yapılmasının takip edilmesi,
- Enerji Yöneticisiyle koordineli hareket ederek belirlenen toplantılara ve eğitimlere katılması,
- Yapılan çalışmalar doğrultusunda alınan tasarruf tedbiri uygulamalarının takip edilmesi ve raporlanması,
- Enerji tüketimi ve maliyetlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve periyodik raporlar üretilmesi, Enerji Yöneticisine sunulması.

5.6 Birim Üst Yöneticileri

- Biriminde EnYS uygulanmasının sağlanması ve takip edilmesi,
- Birim hizmet ve faaliyetlerinde enerji verimliliğinin ön planda tutulması,
- Enerji politikası ve enerji verimliliği ile ilgili çalışanların bilgilendirilmesi,
- Alınan tasarruf tedbirlerinin uygulanması.

5.7 Birim Yöneticisi

- Müdürlüğünde EnYS uygulanmasının sağlanması ve takip edilmesi,
- Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerinde enerji verimliliğini ön planda tutulması,
- Enerji politikası ve enerji verimliliği ile ilgili çalışanların bilgilendirilmesi,
- Enerji tüketimi ve maliyetlerinin izlenmesinin takip ve kontrolünün sağlanması,
- Alınan tasarruf tedbirlerinin uygulanması,
- Talep edilen bilgi, belgelerin zamanında gönderilmesinin sağlanması.

5.8 Tüm Çalışanlar

- Faaliyetlerinin enerji kullanım ve tüketimine etkilerinin farkında olarak enerji verimliliğinin gözetilmesi,
- Sorumlu bulundukları alanlar başta olmak üzere EnYS'nin ve enerji performansının artırılması maksadıyla önerilerde bulunulması,
- Sorumlu olduğu görev ve bulunduğu birim bazında enerjinin verimli kullanılmasına ilişkin belirlenen eğitimlere katılım sağlanması,
- Politika, amaç ve hedeflere uygun faaliyetlerin sürdürülmesi,
- Birim hizmet ve faaliyetlerinde enerji verimliliği ile ilgili çalışmalara uyulması ve alınacak tasarruf tedbirlerinin uygulanması.

6.UYGULAMA

6.1 Enerji Yönetimi Organizasyon yapısı aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

- Enerji Yönetim Birimi,

Dokümanın Adı Enerji Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR08	İlk Yayın Tarihi 8.02.2024	Revizyon Tarihi 9.03.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 7/11

- b) Genel Müdürlük Enerji Yönetim Ekibi,
- c) Bölge Müdürlüğü Enerji Yönetim Ekibi,
- ç) Enerji Yöneticisi,
- d) Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu.

6.2 Enerji Yönetim Birimi

Genel Müdürlükte Yapı Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen personelden oluşur. Bölge Müdürlüklerinde Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü, Enerji Yönetim Biriminin talimatları doğrultusunda iş ve işlemleri yürütür.

6.3 Genel Müdürlük Enerji Yönetim Ekibi

Yapı Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı, Finans ve Muhasebe Başkanlığı Başkanı veya Başkan Yardımcısı, Entegre Yönetim Sistemi, Destek Hizmetleri ve Ulaşım, Posta ve Kargo Operasyonları, Satınalma, Yapı, Eğitim Daire Başkanlığı Daire Başkanı veya Daire Başkan Yardımcısı, Yapı Daire Başkanlığı Elektrik Hizmetleri, Enerji, Mekanik Tesisat, Mimari Hizmetler Müdürlüğü Müdürü, Entegre Yönetim Sistemi Daire Başkanlığı Çevre Yönetim Sistemi Şube Müdürlüğü Müdürü, Genel Müdürlük Enerji Yöneticisinden oluşur.

6.4 Bölge Müdürlüğü Enerji Yönetim Ekibi

Bölge Müdürü/Bölge Müdür Yardımcısı, Yapı ve Teknoloji, Destek Hizmetleri ve Ulaşım, Satınalma, İnsan Kaynakları Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü EYS Personeli, Bina Enerji Yöneticisi, Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu, Binanın bağlı olduğu Birim Yöneticisi, varsa Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi ve Mimardan oluşur.

6.5 Enerji Yöneticisi

Enerji Yöneticisi Sertifikası sahibi, tercihen ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili eğitimi almış olanlardan görevlendirilir.

6.6 Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu

Enerji Yöneticisi ile birlikte çalışmak üzere kapsam dahilindeki binalarda görev yapan mühendis, teknisyen, tekniker vb. veya söz konusu ünvanda çalışan olmaması durumunda görevlendirilecek personeldir.

6.7 Risk Belirleme Faaliyetleri

Enerji riskleri, EYS.PR20 EYS Risk ve Fırsatların Yönetimi Prosedürü'ne göre belirlenerek riskler ile ilgili önleyici tedbirler belirlenir ve bu tedbirler uygulanır.

6.8 Enerji Amaç, Hedef ve Programlarının Oluşturulması

Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili amaç ve hedefler, EYS.PR23 Hedef ve Performans Yönetimi Prosedürü'ne göre belirlenir, izlenir ve sonuçlar değerlendirilir.

6.9 Enerji Kullanım ve Tüketimlerinin Belirlenmesi

Enerji Yönetim Ekibi, Birim Yöneticileri, Enerji Yöneticisi, Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu ile birlikte tüm enerji kullanım alanlarını dikkate alarak enerji tüketimlerini (elektrik, doğal gaz, yakıt vb.) belirler.

6.10 Enerji Verilerinin Toplanması ve Planlanması

6.10.1 Enerji performansını etkileyen verilerin toplanmasına dair bilgiler EYS.TB25 Veri Toplama ve Analiz Tablosu'nda yer alır.

6.10.2 Planda yer alan bilgiler doğrultusunda veriler ölçülür, izlenir, kayıt altına alınır.

6.10.3 Enerji performansını etkileyecek tüm veriler ve enerji tüketim (elektrik, doğal gaz ve araç yakıt vb.) değerleri Enerji Yöneticisi tarafından YAP.TB33 Enerji Tüketim İzleme Tablosu'na kayıt edilir.

Dokümanın Adı Enerji Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR08	İlk Yayın Tarihi 8.02.2024	Revizyon Tarihi 9.03.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 8/11

6.10.4 Süzme sayaçla takip edilen enerji tüketimleri YAP.TB37 Sayaç Takip Tablosu'na kayıt edilir.

6.10.5 Enerji Yönetim Birimi tarafından verilerin takibi sağlanır.

6.11 Önemli Enerji Kullanımlarının Belirlenmesi ve Enerji Gözden Geçirmesi

6.11.1 Şirketimiz kapsam dahilindeki binalarında enerji kullanımlarının belirlenebilmesi için öncelikle enerjinin kullanıldığı alanlar tespit edilerek YAP.TB34 Enerji Kullanımları Belirleme Tablosu'na yazılır.

6.11.2 YAP.TB34 Enerji Kullanımları Belirleme Tablosu'nda yer alan enerjiler, bölüm bazında YAP.LS12 Önemli Enerji Kullanımları Listesi'ne yazılır. ÖEK belirlenmesinde kullanılan enerji kaynağı Ton Eşdeğer Petrol (TEP) değerinin %80'ini oluşturan faaliyetler ve alanlar dikkate alınır.

6.11.3 Ayrıca, YAP.TB35 Önemli Enerji Kullanımları Belirleme Tablosu ile ÖEK'ler, bunları etkileyen değişkenler ve kişiler belirlenir.

6.11.4 Enerjinin kullanım yerlerinin ve tüketim maliyetlerinin tespiti, enerji tüketimini azaltmak için yapılacak hedef ve programların öncelik sıralamasına esas teşkil eder.

6.11.5 Önemli enerji kullanımları için EYS.TB02 EYS Amaç, Hedef, Planlama ve Takip Tablosu'nda hedefler belirtilerek enerji verimliliğinin ve enerji performansının artırılması için konu ile ilgili yapılacak faaliyetler tanımlanır ve çalışmalar başlatılır.

6.11.6 Enerji Yönetim Birimi/Enerji Yöneticisi tarafından 3 (üç) aylık periyotlarda YAP.FR178 Enerji Gözden Geçirme Raporu hazırlanır. Bölge Müdürlükleri tarafından hazırlanan raporlar Yapı Daire Başkanlığına gönderilir.

6.11.7 Bu raporda geçmişteki ve mevcut enerji tüketimleri ile yapılan ölçümler, enerji tüketim maliyetleri, başlıca enerji tüketim alanları, önemli enerji kullanımları (ÖEK), enerji kullanımına etki eden değişkenler (kurum çalışanları, kurum adına çalışanlar, iklim değişiklikleri vb.) enerji verimliliğini etkileyen faktörler, bir sonraki dönem için enerji tüketimi tahminleri ve enerji verimliliğinin artırılması için iyileştirme önerileri yer alır.

6.11.8 Enerji performansı ve enerji kullanımları Enerji Yönetim Ekibinin katılımı ile 6 (altı) ayda bir (Ocak-Temmuz) gözden geçirilir. Gözden geçirme faaliyetinin organizasyonu Yapı Daire Başkanlığı/Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından yapılır.

6.11.9 YAP.FR178 Enerji Gözden Geçirme Raporu'nda yer alan bilgiler doğrultusunda gözden geçirme yapılır. Enerji performansı ve verimliliğini artırmaya yönelik kararlar alınır. Kararların takibi sağlanır.

6.12 Enerji Performans Göstergeleri ve Enerji Referans Çizgisi

6.12.1 Şirketimiz, Enerji Yönetim Sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi için enerji politikasında uymayı taahhüt ettiği konular başta olmak üzere mevcut enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, çevrenin korunması amacıyla enerji verimliliğini ilk plana alır. Bu kapsamda, performans göstergeleri (tüketim miktarları, kişi, m², sunulan hizmet başına tüketim, enerji yoğunluğu vb.) belirlenir.

6.12.2 Kapsam dahilindeki binalarda enerji performans göstergeleri, Enerji Yöneticisi tarafından belirli periyotlarda ölçülüp izlenir.

6.12.3 İzleme sonucunda enerji tüketimine etki eden değişkenler belirlenir. Enerji referans çizgisi oluşturulur. Enerji Referans Çizgisi YAP.FR153 Enerji Referans Çizgisi Formu'na kayıt edilir. Enerji performanslarının ölçümünde ve hedef izlemelerinde veri olarak kullanılır.

6.12.4 Tüketim denklemine göre de gelecek yıla ait tüketimler tahmin edilir.

6.12.5 Bu takipler yıllık olarak YGG Toplantılarında değerlendirilir. (Enerji Tüketim Analizi enerji performansındaki değişiklikler enerji referans çizgisi/çizgilerine göre ölçülmekte ve gerekli müdahaleler anlık olarak yapılmaktadır.)

Dokümanın Adı Enerji Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR08	İlk Yayım Tarihi 8.02.2024	Revizyon Tarihi 9.03.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 9/11

6.13 Bakım

Makine ve ekipmanlarda enerji verimliliği konusunda etkisi olabilecek bakım ve periyodik kontroller YAP.PR01 Yapı İşlerinde Bakım Onarım Prosedürü'ne göre yapılır.

6.14 Enerji Tedariki ve Satın Alma

6.14.1 Yeni malzeme, cihaz ve ekipman alımlarında çevre ve enerji performansı dikkate alınır.

6.14.2 Satın alma işlemlerinde mümkün olduğu müddetçe çevreye duyarlı ve enerji verimliliği yüksek ekipmanlar ve donanımlar tercih edilir. Enerji verimliliğini etkileyen makine, donanım ve ekipmanların temini SAT.PR04 PTT AŞ Mal ve Hizmet Alımı Prosedürü'ne göre yapılır.

6.14.3 Enerji kullanımına etki eden veya edebilecek malzeme ve ekipmanların alımı öncesinde tedarikçilerden ve Enerji Yöneticisinden görüş alınır ve öneriler doğrultusunda enerji verimliliği olanlar tercih edilerek satın alma işlemleri gerçekleştirilir.

6.14.4 Enerji verimliliğini içeren şartlar tedarikçilerle yapılacak satın alma protokollerinde, şartnamelerinde ve sözleşmelerinde özellikle belirtilir.

6.15 Tasarım

Planlanan veya beklenen çalışma ömrü boyunca enerji performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek yeni, değiştirilmiş ve yenilenmiş tesislerin, donanımın, sistemlerin ve enerji kullanan proseslerin tasarımında enerji performansını iyileştirmek için fırsatlar ve operasyonel kontroller dikkate alınır.

Enerji performans değerlendirme sonuçları ile projelerin özellik, tasarım ve tedarik faaliyetleri ile uyumlu olması da dikkate alınarak ilgili kayıtlar muhafaza edilir.

6.16 Uygunluğun Değerlendirilmesi

Enerji Yönetim Sistemi kapsamında uyulması gereken yasal şartların ve uygulamayı kabul ettiği diğer şartların tanımlanması ve uygunluğun kontrolü EYS.PR10 Yasal ve Diğer Şartların Yönetimi ve Uygunluk Değerlendirme Prosedürü'ne göre yapılır.

6.17 Diğer Faaliyetler

6.17.1 Enerji yönetiminin planlanması, koordinasyonu ve kontrolü ile birlikte, diğer yönetim sistemleri ile entegre olacak şekilde enerjinin daha verimli kullanımı için çalışmalar yapılır.

6.17.2 Şirketimizin enerji yönetimi uygulamalarının Enerji Yönetim Sistemi standart şartlarına uygunluğu EYS.PR04 İç Tetkik Prosedürü'ne göre kontrol edilir.

6.17.3 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili uygunsuzluk durumunda EYS.PR02 Düzeltici Faaliyet Prosedürü'ne göre düzeltici faaliyet başlatılır.

6.17.4 Enerji Yönetim Sisteminin performansı yılda en az bir kez EYS.PR11 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü'ne göre üst yönetim ile birlikte gözden geçirilir.

6.17.5 Şirketimiz EnYS ve enerji performansı hakkında görüş ve iyileştirme önerilerini toplantı, öneri şikâyet kutusu, INFO vb. kanalları ile iletebilir. Görüş ve öneriler değerlendirilerek gerekli iyileştirme faaliyetleri başlatılır.

6.17.6 Çalışanlarımıza EnYS ve enerji verimliliği konusunda eğitimler verilir. Yeni işe başlayacak olan personele EGT.PR01 Eğitim Prosedürü'ne ve EGT.TL01 Oryantasyon Eğitimi Uygulama Talimatı'na göre iş başı enerji farkındalık eğitimi verilir. Eğitim kayıtları çalışanın özlük dosyasında saklanır.

6.17.7 Çalışanlar, enerji performansı ve enerji verimliliği ile ilgili bilgilendirilir, enerji performansının ve verimliliğinin artırılması için teşvik edilir. Tüm birimler hizmet ve faaliyetlerinde mevcut enerji kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanarak enerji verimliliğini ön plana alır ve tasarruf tedbirlerini uygular.

Dokümanın Adı Enerji Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR08	İlk Yayın Tarihi 8.02.2024	Revizyon Tarihi 9.03.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 10/11

6.17.8 Hedeflere uygun olarak enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar yapılır ve enerji verimliliği faaliyetleri için YAP.TB36 Enerji Verimliliği İyileştirme Projeleri Takip Tablosu hazırlanır.

6.17.9 Enerji Yönetim Birimi/Enerji Yöneticisi tarafından kapsam dahilindeki binaların Enerji Yönetim Sistemi uygulamalarının yerinde kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi EGG öncesi gerçekleştirilir ve kontrol esnasında YAP.DKD01 Enerji Uygulamaları Kontrol Listesi doldurulur. Gerek görülen uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler başlatılır.

6.17.10 Enerji Yöneticisi uygulama değerlendirmelerini ilgili form, plan ve diğer dokümanlar vasıtası ile kayıt altına alır ve ilgili verileri yönetimin gözden geçirme girdilerinde veri olarak kullanılmak üzere Enerji Yönetim Birimine gönderir.

7. ONAY

Bu prosedür Genel Müdür tarafından onaylanır.

8. YÜRÜRLÜK

Bu prosedür yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

9. YÜRÜTME

Bu prosedürü Genel Müdür yürütür.

10. REFERANS DOKÜMANLAR

EGT.PR01-Eğitim Prosedürü

EGT.TL01-Oryantasyon Eğitimi Uygulama Talimatı

EYS.PR02-Düzeltilici Faaliyet Prosedürü

EYS.PR10-Yasal ve Diğer Şartların Yönetimi ve Uygunluk Değerlendirme Prosedürü

EYS.PR11-Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü

EYS.PR20-EYS Risk ve Fırsatların Yönetimi Prosedürü

EYS.PR23-Hedef ve Performans Yönetimi Prosedürü

EYS.TB02-EYS Amaç, Hedef Planlama ve Takip Tablosu

EYS.TB25-Veri Toplama ve Analiz Tablosu

GNG.005-"Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu" Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

KN.002-5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

SAT.PR04-PTT AŞ Mal ve Hizmet Alımı Prosedürü

STD.008-TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı

YAP.DKD01-Enerji Uygulamaları Kontrol Listesi

YAP.FR153-Enerji Referans Çizgisi Formu

YAP.FR178-Enerji Gözden Geçirme Raporu

YAP.LS12-Önemli Enerji Kullanımları Belirleme Listesi

YAP.PR01-Yapı İşlerinde Bakım Onarım Prosedürü

YAP.TB33-Enerji Tüketim İzleme Tablosu

YAP.TB34-Enerji Kullanımları Belirleme Tablosu

YAP.TB35-Önemli Enerji Kullanımları Belirleme Tablosu

YAP.TB36-Enerji Verimliliği İyileştirme Projeleri Takip Tablosu

YAP.TB37-Sayaç Takip Tablosu

YNT.086-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

YNT.087-Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği

YNT.088-Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Adı Enerji Yönetim Sistemi Faaliyetlerinin Kontrolü Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR08	İlk Yayın Tarihi 8.02.2024	Revizyon Tarihi 9.03.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 11/11

11. REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Nedeni
1	9.03.2026	Güncellenen mevzuat gereğince ve Şirketimizin yeniden yapılanması kapsamında revizyon yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
0	8.02.2024	Yeni Doküman