JAPANESE RESTAURANT YOSAKURA 日本料理 世桜

防火・避難　1枚マニュアル（手順3枚・全12ページ）

火が出たとき、誰が何をするかを決めておく。消火器の使い方は08-2、通報は08-4、避難の全体は08-6に既にある。

① 火が出たときの初期対応

声→通報と誘導（1人なら誘導が先）。消火は安全な範囲

2人ならA＝周知・119番／B＝誘導

② お客様の避難誘導

出口へ・安全な範囲の確認・集合場所

ホール担当

③ 訓練と点検の記録

年2回の模擬訓練・月1回の目視・設備の点検と報告

店長→本部

世桜の決めごと（3枚ぜんぶ、これに従う）

・火を見つけたら大声で「火事だ」。初期消火は逃げ道を確保できる範囲・天井に届く前まで。危険なら即避難

・通報と避難を最優先。2人のときはA＝「火事です」→119番、B＝出口確認→誘導。1人のときは誘導が先、安全な所から119番

・出口・集合地点・住所は店ごとの掲示カードに書き、お客様から見えない所に貼る。避難後は点呼し、店に戻らない

・訓練は4月・10月。月内に何回かに分けて全員が1回は参加。模擬通報＝実際に119番しない

・防火管理者の要否は建物全体の収容人員で決まる。選任・消防計画・点検・報告は店で行い、控えは店で保管

この12ページについて：店ごとの事実（設備・点検日・集合地点・避難先）は記入欄に店で書き込む。　現場で使う＝p.3〜5 手順・p.6〜10 記録表と掲示カード／参考＝p.2 法令との対応・p.11 決まったこと・p.12 変更履歴

法律で求められること（消防法・飲食店）と、世桜での対応

出典：消防法・消防法施行規則。店舗ごとの適用は所轄消防署の指導が優先。開業支援側で済んでいる届出はこの表では扱わない。

項目	法律で求められること	世桜での対応	どの1枚	世桜の標準
消火器	火を使う飲食店は面積に関係なく設置	08-2のとおり設置。月1回の目視を記録表Bに	③／08-2	全店
設備の点検	機器点検＝6か月ごと（消火器・誘導灯はこれだけ）。総合点検＝1年ごと（自動火災報知設備・非常警報・避難器具など、ある設備だけ）	店にある設備を記録表Cに書き、点検日・不具合・直した日を残す	③／記録表C	点検の手配と実施は店
消防署への報告	飲食店は1年に1回、点検の結果を消防署へ。報告するのは建物の関係者（所有者・管理者・入居者）	報告と控えの保管は店（建物管理側と分担）。本部は実施の有無を確認	記録表C	店（本部は有無を確認）
訓練	防火管理者が要る店（飲食店で収容30人以上）は、消火・避難訓練を年2回以上。事前に消防署へ通報	社内ルールとして全店で4月・10月に模擬通報の訓練。月内に分けて全員が1回は参加。該当店は訓練の前に消防署へ通知	③	4月・10月（全員1回）
防火管理者	建物全体の収容人員が30人以上なら選任と消防計画の届出（小さい店でも要る場合がある）	選任・届出は店の管理権原者（経営者）。選任と消防計画の控えは店で保管。本部は実施の有無を確認	p.11	店（本部は有無を確認）
避難経路	非常口の前に物を置かない。誘導灯を使える状態に	CLOSE業務に「非常口の前が空いている」を1行足す	②	既存チェックへ追加
通報	発見したら遅滞なく119番	08-4のとおり。誰でも指示を待たずにかける。伝える内容は店舗情報カード	①／08-4	—
油火災	（安全上の基準）水をかけない	油火災用の消火器で。蓋・消火シートは小型の鍋だけ。フライヤーは天ぷら油火災適応の強化液消火器。自動消火装置は建物側に確認	①	店で消火器の表示を確かめる（分からなければ本部へ）

防火 ①

火が出たときの初期対応

だれが：通報＝誰でも（指示を待たない）／消火＝安全にできる人／誘導＝ホール　　いつ：火を見つけた瞬間　　時間：目安2分（訓練の記録用）

なぜ：通報と避難が遅れるのが一番危ない。消火は安全にできる人だけ

用意：消火器（場所は08-2）／店舗情報カード（08-4）／12-14 緊急連絡先

1	火を見つけた人が大声で「火事だ！」。小さくても必ず言う
2	119番は誰でも、指示を待たずにかける。掲示カードをそのまま読み上げる（1人のときは手順4の順）
3	消火は、逃げ道を背にして安全にできる人だけ。天井に届く前なら消火器（ピン→ホース→レバー→根元を左右）
4	2人＝A：周知→119番／B：出口確認→誘導（通報を待たない）。1人＝誘導が先、安全な所から119番
5	炎が天井に届く・煙や熱が増す・退路が危ない → 中止して全員避難。物を取りに戻らない
6	外で点呼し、不明な人と未確認の場所を消防隊へ。当日中に本部へ報告


① 手元



② 全体



③ 完成



できた！の目安

- ☐ 2人以上＝すぐ119番。1人＝先に誘導し、安全な所から119番
- ☐ 消火は安全にできる人だけで、通報と誘導が止まっていない
- ☐ 外で人数と未確認の場所を消防隊に伝えている

やりがちなNG

- × 1人で消そうとして通報が遅れる
- × 油の火に水をかける／炎に近づいて蓋をする
- × 濡れタオルや荷物を取りに戻る

！ 気をつける（安全）

- 初期消火は、通報と誘導を止めず、退路があるときだけ。煙が濃い・炎が急に広がる・退路が危ないなら、即避難
- 油火災に水をかけない。油火災に対応する消火器で。蓋・消火シートは小型の鍋で安全に近づけるときだけ
- 煙は上にたまる。姿勢を低く、口と鼻は手元の物で覆う。濡れタオルのために避難を遅らせない。エレベーター不可

防火 ② お客様の避難誘導

だれが：ホール担当　　いつ：①の声がかかった直後　　時間：目安3分（訓練の記録用）


JAPANESE RESTAURANT YOSAKURA 日本料理 世桜

なぜ：お客様は出口も避難経路も知らない。スタッフが先導する。確認は安全に見られる範囲だけ


用意：避難経路図（各店の掲示）／懐中電灯（レジ下）／席にいた人数（担当が把握）／非常口の鍵が開いていること

1	「火事です。荷物はそのままで、こちらへ」。英語で「Fire. This way, please.」
2	掲示カードの主出口へ先導。煙があれば代替経路へ。エレベーターは使わない
3	トイレ・個室・2階は、煙や炎が無く安全に見られる範囲だけ確認。危険なら立ち入らず退避し「未確認」として伝える
4	足の不自由な方・お子様・高齢の方に手を貸す
5	集合場所で、実際に店内にいたお客様とスタッフの人数を数える（予約人数でなく、席にいた人数）
6	点呼。不明な人と未確認の場所は消防隊へ。店に再入店しない。会計はしない

① 手元



② 全体



③ 完成



できた！の目安

- ☐ 煙のある方へ行かず、全員が外に出ている
- ☐ 未確認の場所と不明な人数を消防隊に伝えた
- ☐ 人数確認のために店に戻っていない

やりがちなNG

- × 「会計を済ませてから」と言ってしまう
- × 推測で「全員避難済み」と言う
- × 確認のために煙の中へ戻る

！ 気をつける（安全）

- 非常口の前に物を置かない。CLOSEチェックに「非常口の前が空いている」を入れる
- 誘導するスタッフ自身が煙を吸わない。煙が濃ければ誘導を打ち切って自分も出る
- 津波のときは集合地点に留まらず、掲示カードの避難先（市区町村が指定する建物・高台）へ。地震・停電の全体は 08-6

防火 ③ 訓練と点検の記録

だれが：店長（訓練は全員）　いつ：年2回／毎月／点検の時期　時間：訓練30分・目視5分

JAPANESE RESTAURANT YOSAKURA 日本料理世桜

なぜ：本番で体が動くのは、やったことがある人だけ。記録が無いと「やっていない」と同じ

用意：記録表A（p.6）・B（p.8）・C（p.9）・D（p.10）／消火器／08-2／避難経路図／スマホ

1	**4月・10月は、月の初めに日程表を作り、全員が1回は参加できる日に分ける。2人営業の出火を想定して①②を通しで**
2	流れ＝周知→模擬通報・誘導→点呼。実際に119番しない。消火器は構えるまで。該当店は訓練の前に消防署へ通知
3	記録表Aに、参加者・役割・想定・点呼完了までの時間・課題・改善の担当と期限。直したら再確認の結果も書く
4	月1回、消火器の目視：ゲージ付きは緑・ピンと封印・期限内・前に物が無い。誘導灯が点いている。記録表Bに1行
5	設備の点検と消防署への報告は記録表Cに書く。点検の手配・報告・控えの保管は店
6	新人には初出勤日に、掲示カード・消火器・出口・集合地点を見せて記録表Dに書く

① 手元



② 全体



③ 完成



できた！の目安

- ☐ 4月・10月それぞれで全員が1回参加し、課題と改善の担当が書いてある
- ☐ 月1回の目視が12か月それぞれ記録されている
- ☐ 点検の不具合に、直した日が書いてある

やりがちなNG

- × 「全員そろわない」で訓練をしない
- × 消火器の使用期限切れに気づかない
- × 新人が消火器の場所を知らない

！ 気をつける

・訓練で消火器を実際に噴射しない（粉末が厨房に飛ぶ）。訓練の前の通知（自衛消防訓練通知書）は該当店が消防署へ。分からなければ本部へ

・圧力が下がっている・封印が無い消火器はすぐ本部へ連絡して交換。記録は消防署の立入検査で見せるもの。空欄を作らない

記録表A　訓練（4月・10月）

店舗名：＿＿＿＿＿＿　＿＿＿＿年　／　月の初めに日程表を作り、全員が1回は参加する。2人営業の出火を想定し、周知→模擬通報・誘導→点呼（実際に119番しない）。

実施日	参加者（役割）	想定	点呼まで	課題	改善の担当・期限	再確認の結果
月　日	A： B： 他：	2人営業・ ＿＿から出火	分		担当： 期限：	／ 良・否
月　日	A： B： 他：	2人営業・ ＿＿から出火	分		担当： 期限：	／ 良・否
月　日	A： B： 他：	2人営業・ ＿＿から出火	分		担当： 期限：	／ 良・否
月　日	A： B： 他：	2人営業・ ＿＿から出火	分		担当： 期限：	／ 良・否

※ 未参加の人は次の日程へ。設備の点検と報告は記録表C、新人への案内は記録表D。

掲示カード　店ごとに書いて、お客様から見えない所に貼る

出口・集合地点・津波の避難先は、店で現地を歩いて決める。写真を撮って、このカードと一緒に、バックヤード・勝手口の内側など、お客様から見えない所に貼る。

項目	この店では（書き込む）
119番で伝えること	住所： 建物名・階数・店名：
出火場所・けが人・逃げ遅れ	「____から出火。けが人__人。逃げ遅れ__人（不明__人）」
避難経路図（現在地・図の向き）	図の「現在地」＝この掲示の場所。図の上＝____側（入口側など）
主経路（ふだんの出口まで）	
代替経路（主経路が使えないとき）	
火災の集合地点	
津波の避難先（市区町村が指定する建物・高台）	建物名： 入口・使える時間・避難する階：
消火器の位置	

※ 津波の避難先と上がる階は、市区町村の津波避難ビルの一覧と浸水の想定で確かめる。分からなければ本部へ。

記録表B　月1回の目視（12か月それぞれ1行）

店舗名：＿＿＿＿＿＿　＿＿＿＿年　／　見るもの＝消火器のゲージ（付いている機種）が緑・ピンと封印・使用期限内・前に物が無い・誘導灯が点いている・非常口の前が空いている。不具合は対応と完了日まで書く。

月	日付	担当	結果（全部○なら「良」）	不具合	対応	完了日
1月	日		良 ／ 否（　　）			／
2月	日		良 ／ 否（　　）			／
3月	日		良 ／ 否（　　）			／
4月	日		良 ／ 否（　　）			／
5月	日		良 ／ 否（　　）			／
6月	日		良 ／ 否（　　）			／
7月	日		良 ／ 否（　　）			／
8月	日		良 ／ 否（　　）			／
9月	日		良 ／ 否（　　）			／
10月	日		良 ／ 否（　　）			／
11月	日		良 ／ 否（　　）			／
12月	日		良 ／ 否（　　）			／

※「否」のときは不具合・対応・完了日を必ず書く。圧力低下・封印なし・期限切れは当日中に本部へ連絡して交換。

記録表C　設備の点検と消防署への報告

店舗名：＿＿＿＿　＿＿年　／　店にある設備に〇：消火器・誘導灯（機器点検6か月）／自動火災報知設備・非常警報・避難器具（機器点検6か月＋総合点検1年）

区分	実施日・業者	対象の設備	不具合	直す担当・期限・完了日	報告書の保管先・次回
機器点検（6か月）	月　日 業者：			担当： 期限：　完了：	保管： 次回：　月
機器点検（6か月）	月　日 業者：			担当： 期限：　完了：	保管： 次回：　月
総合点検（1年）	月　日 業者：			担当： 期限：　完了：	保管： 次回：　月
消防署への報告	提出日： 提出した人：	報告先： ＿＿＿消防署			控え： 次回：　年　月

※ 点検は建物でまとめて行うことがある。建物管理側が行う場合も、日付と保管先をここに写す。点検・報告・控えの保管は店（本部は実施の有無を確認）。

記録表D　新人への案内（初出勤日・5分）

店舗名：＿＿＿＿＿＿　＿＿＿＿年　／　掲示カード・消火器・出口・集合地点を見せる。

日付	氏名	案内した人	見せたもの（○）
月　日			掲示カード・消火器・出口・集合地点
月　日			掲示カード・消火器・出口・集合地点
月　日			掲示カード・消火器・出口・集合地点
月　日			掲示カード・消火器・出口・集合地点
月　日			掲示カード・消火器・出口・集合地点
月　日			掲示カード・消火器・出口・集合地点
月　日			掲示カード・消火器・出口・集合地点
月　日			掲示カード・消火器・出口・集合地点

※ 記録は店で保管（掲示カードの横）。

決まったことと、店で書き込むこと

店ごとの事実（設備・点検日・集合地点・避難先）は記入欄のまま配り、店で確かめて書き込む。

確認したこと	対象	決まったこと	店でやること
①店ごとの設備：総合点検が要る設備・前回の点検日と報告日	全店	店ごとに確かめて書き込む	記録表Cの初回を書く
②点検の手配と実施	全店	店。本部は実施の有無を確認	業者（建物管理側）と日程を決める
③消防署への報告と控えの保管	全店	店。控えは店で保管	報告し、控えを記録表Cの保管先へ
④店ごとの集合地点と、津波の避難先	全店（津波は該当店）	店ごとに確かめて書き込む	掲示カードに書いて貼る
防火管理者が要る店と、選任・消防計画	全店	収容30人以上で選任（建物全体で見る場合あり）。選任と計画は店で行い、控えは店で保管	所轄消防署に確認して選任・届出
訓練の事前通報	該当店	訓練の前に「自衛消防訓練通知書」を消防署へ。立会いは必須でない	該当店は訓練の前に通知
フライヤーの消火設備	フライヤーのある店	天ぷら油火災適応の強化液消火器。自動消火装置は建物側に確認	消火器の表示を確かめる
張り紙の場所	全店	掲示カードなどの張り紙は、お客様から見えない所に貼る	バックヤード・勝手口の内側へ

変更履歴

版は本部のレビューを受けた区切りで上げる。

日付	版	変えたこと	確認・承認
2026-10-04	Ver0.1	作成（初期対応・避難誘導・訓練と点検）	社内で確認
2026-10-16	Ver0.2	少人数のときの順序・避難時の確認・人数確認・訓練・記録の欄・油火災	社内で確認
2026-10-24	Ver0.3	現場テスト1回目のご意見（2人の役割・掲示カード・中止の条件・津波・訓練の日程・記録）	社内で確認
2026-10-27	Ver0.3	訓練の法令と社内ルールを分ける・点検と報告を分ける（記録表C）・新人は記録表D・1人のときの順序・掲示カードの5項目	社内で確認
2026-11-03	Ver1.0	最終判断を反映（張り紙は見えない所に・記入欄のまま配布）。点検・報告・防火管理者の選任は店、本部は実施の有無を確認	高原社長 承認（2026-10-31）
2026-11-09	Ver1.1	配布版の体裁をそろえる（各ページの現場テスト欄・施行日の空欄を外す／「対応（案）」→「対応」）。訓練の前の通知は該当店、で各ページをそろえた。決まりの中身は変えていない	体裁のみ（承認は Ver1.0 のまま）