

מקרא — מים חמים

מים חמים Ø20 — קו איזור, מבודד

מים חמים Ø16 — קו ייעודי לנקודה

דוד חשמלי 150 לי' — מותקן מעל מכונת הכביסה

ארון מחלקים 150 / 2מ' — מחלק החם (הקר) — גיליון (W-02)

מחלק משני (מש) — Ø20 כבנס · 16'10 לכל נקודה

מנוף / ברז ניתוק

נקודות מים חמים

מס' נקודה (ראה טבלה)

קו ראשי Ø25 והמחלקים — רקע להתמצאות בלבד

מים קרים — גיליון W-02 · קו מחזור — W-04

נתוני המערכת

נקודות חם

מקור חום

יציאות חם Ø20

מחלקי משנה עם חם

שטאף תרמוסטטי

בידוד

לחץ עבודה

11 + הזנת הדוד

דוד חשמלי 150 לי'

1מ' — 3 + הזנה מהדוד · 2מ' (מש, 6מש)

מש1 · מש2 · מש3 · מש4 · מש5 · מש6

3 יח' · נק' 22-24

Ø20 איזור מבודד · חשוף 13 מ"מ

3.5 בר

סכמת מים חמים — דוד → מחלק → Ø20 לאיזור → 16'10 לנקודה

דוד חשמלי 150 לי'

Ø16 קו · נק' 13

Ø20 חם

2מ' · מטבח

1מ' · ראשי

מש1 · מש2 · מש3 · מש4 · מש5 · מש6

5 · 1

22, 14 · 24, 12, 11, 9 · 23, 7, 6

רצועה ה' + מופסת · שטחית-כבנס · שירות אורחים

קו מחלקי המשנה שיש שבה נקודות חם מוזנים; המספרים ילי סבלת נקודות החם שצבילין זה

טט נקודות חמים: W-01 כל המערכות (מקור) · מים קרים: W-02 · מים חמים: W-04 · קו מחזור

טבלת נקודות מים חמים				
מס'	נקודה / צרכן	חם	קר	מחלק-מש
1	כור מטבח + טווח אשפה	Ø16	Ø16	2מ' מש5
5	כור מטבחון	Ø16	Ø16	2מ' מש6
6	כור — רחצה הורים	Ø16	Ø16	1מ' מש1
7	מקלחת — רחצה הורים	Ø16	Ø16	1מ' מש1
9	כור — ניש משפחתי	Ø16	Ø16	1מ' מש2
11	מקלחת — רחצה משפחתי	Ø16	Ø16	1מ' מש2
12	מכונת כביסה	Ø16	Ø16	1מ' מש2
14	כור — שירות אורחים	Ø16	Ø16	1מ' מש3
22	שטאף — שירות אורחים	Ø16	Ø16	1מ' מש1
23	שטאף — רחצה הורים	Ø16	Ø16	1מ' מש1
24	שטאף — רחצה משפחתי	Ø16	Ø16	1מ' מש2
13	דוד חשמלי 150 לי' — הזנת קר; יציאת החם אל 1מ'	—	—	2מ' מש2

11 נקודות חם + הזנת הדוד (נק' 13) — יציאות חם לפי כיתובי W-01: 1מ' — 3 חם + הזנה מהדוד · 2מ' — 2 חם. כל קווי החם מבודדים · שטאף תרמוסטטי ¼" — כולש האסלה

הערות כלליות

1. הביצוע לפי הלי"ת ותי"י 1205 חלק 0, ובכפוף לתקנון הבנין ולדרישות תאגיד המים. הדירה היא דירת קרקע מעל קומת עמודים פתוחה.

2. **מקור החום:** דוד חשמלי 150 לי', מותקן מעל מכונת הכביסה, עם הכנה עתידית לדוד שמש (צנרת + שרולו לנג). הזנת הקר לדוד — נק' 13, 16'10 ממחלק 1מ' מש2; יציאת החם מהדוד אל ארון מחלקים 1מ'.

3. **הוראות חלוקה:** לפי כיתובי הארונות ב-W-01 — 1מ' — 3 יציאות Ø20 חם + הזנה מהדוד; 2מ' (מטבח): 2 יציאות Ø20 חם — 1מש (מטבח, נק' 1) ולמש (מטבחון, נק' 5). קו Ø20 חם מתבר בן 1מ' ל2מ' שבמטבחון, מכל מחלק משני (מש) קו Ø16 ייעודי לכל נקודת מים חמים. צנרת בריבשבתיות PEX-AL-PEX בשרולו שרשרתי; אין חיבורים סתמים — כל ההסתעפויות בארונות המחלקים ובמחלקי המשנה בלבד.

4. **בידוד:** קווי האיזור Ø20 חם מסומנים ב-W-01 במבדדים. קטעי צנרת החשופים מתחת לרצפה (בתקרת קומת העמודים) יבדדו בבידוד 13 מ"מ יזנו בקופסת בנס/פח מזון — כולל הגנה מפני קרינת שמש ופגיעה מכנית. היקף בידוד נוסף — לפי המפרט.

5. **11 נקודות חם** מוזנות מהמחלקים: 1מ' מש1 — כור, מקלחת ושטאף ברחצת הורים (6, 7, 23); 1מ' מש2 — כור, ניש, מקלחת ושטאף ברחצה המשפחתית (9, 11, 24) ומכונת הכביסה (12); 1מ' מש3 — כור ושטאף בשירותי האורחים (14, 22); 2מ' מש5 — כור המטבח (1); 2מ' מש6 — כור המטבחון (5).

6. **שטאף** (לפי המזמין, נק' 22-24): ליד כל אסלה — קר + חם Ø16 לברז שטאף תרמוסטטי ¼" עם דית ניתוק, בגובה 80 ס"מ מצד היד החופשית.

7. גובה נקודות חם מפני ריצוף נמוך: כור 55 · כור מטבח 55 · מקלחת 110 · שטאף 80 · מכונת כביסה 80 ס"מ. בכל נקודה משולבת — חם שממאל, קר מימין, מרחק צירים לפי הכלל.

8. לחץ עבודה תכנוני 3.5 בר, זהה לקו הקר. בדיקת אטומות 10 בר / שעתים לפני סגירת תיוד, חיד עם קווי הקר.

9. אין להעביר צנרת בקירות או בתקרת המני"ק. חדרות מותרות רק בשרולום מאושרים ובאיזור פיקוד העורף.

10. **גיליון זה מציג את מערכת המים ההמים בלבד.** נקודות ללא חם אינן מסומנות כאן — ראה את כל 26 הנקודות בגיליון W-02. קו המחזור Ø16 מוצג בגיליון W-04. קו ראשי Ø25 והמחלקים מוצגים בקרקע להתמצאות בלבד.

תכנון מערכות

אינסטלציה · ביוב · מיזוג אוויר · חשמל

תוכנית מים חמים

אספקת מים חמים · דוד 150 לי' → מחלקים → 16'10 לנקודה · 1:50

פרויקט

דירת קרקע · בנין 6 קומות מעל קומת עמודים

היקף

דירה + 3 מרפסות + חצר כניסה וחניה פרטית

קנה מידה

1:50 · גיליון A2

מס' גיליון

W-03

מקור

פועל מגיליון W-01 · אותה גיאומטריה

מהדורה

01 — לאחר הערות המזמין (03.09.2026)

תאריך

03.09.2026

מתכנן / רישיון

יום / מזמין

גיליון A1 — הגדלה א1.41 של גיליון A2 · קנה המידה בפועל 1:35.4 · למדידה יש להשתמש בסרגל הקי"מ שבתוכנית