

CHECKLIST PEMELIHARAAN DRC PUSDATINHUB

Nama Penanggungjawab

Anggota Pemeriksa

1. AIF Alfiawjal
2. M. NAUFAL
- 3.

Hari/Tanggal

No	Kegiatan	Check list	Paraf
1	Kondisi Fisik & Konektivitas		
	a. Perangkat dalam kondisi menyala & tidak menunjukkan error LED	✓	<i>[Signature]</i>
	b. UPS & genset dalam kondisi standby/siap pakai	✓	<i>[Signature]</i>
	c. Semua kabel power dan jaringan terpasang dengan baik	✓	<i>[Signature]</i>
	d. Suhu ruang server sesuai standar (18–27°C)	✓	<i>[Signature]</i>
2	Pengecekan Apar		
	a. Berada di radius 2 meter	✓	<i>[Signature]</i>
	b. Kondisi Fisik Memadai	✓	<i>[Signature]</i>
	c. Tidak Kadaluarsa	✓	<i>[Signature]</i>
3	Kesehatan Server & Hardware		
	a. CPU usage dalam batas normal (misal < 80%)	✓	<i>[Signature]</i>
	b. Memory usage stabil dan cukup (misal < 75%)	✓	<i>[Signature]</i>
	c. Tidak ada error pada system logs (hardware, I/O, overheating)	✓	<i>[Signature]</i>
4	Monitoring Jaringan		
	a. Konektivitas ke site utama aktif	✓	<i>[Signature]</i>
	b. Bandwidth mencukupi dan tidak ada packet loss	✓	<i>[Signature]</i>
5	Status Replikasi & Backup		
	a. Replikasi data dari Primary ke DRC aktif dan tidak tertunda	✓	<i>[Signature]</i>
	b. Jadwal backup rutin berjalan sesuai (harian/mingguan)	✓	<i>[Signature]</i>
6	Keamanan		
	a. SSH/RDP hanya bisa diakses oleh IP tertentu	✓	<i>[Signature]</i>
	b. Audit log disimpan dengan aman	✓	<i>[Signature]</i>

No	Kegiatan	Check list	Paraf
7	Dokumentasi & Prosedur		
	a. Kontak darurat teknisi dan vendor tersedia	✓	
	b. Checklist ini diperiksa dan ditandatangani secara berkala	✓	

Penanggung Jawab,
Unit Pengelola Terminal
Terpadu Pulo Gebang
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta


(Dhikha Hasya)

Tim Survey,
Pusat Data dan Informasi Perhubungan
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta


(AUF ALFIANJAH)


(NAPAL)

Mengetahui,
Ketua Satuan Pelaksana
Sistem Informasi Manajemen,
Pusat Data dan Informasi Perhubungan
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta


Yohana Laurantina
NIP 198605142010012032

LAMPIRAN

