

換気機器表

記号	名称・型式・仕様	台数	設置場所
EF-1	天井埋込形換気（24時間換気用）	3	便所(女)
	パナソニック FY-17C8 低騒音形		小便所
	ダクトφ100 有効換気量80.5m³/h		便所(男)
	単相100V 7.6W 常時運転		
SA-1	給排気グリル（外気給気）	4	外陣×3
	パナソニック VB-GE200P-T（ライトブラウン）		内陣×1
	シャッター・フィルター付ダクトφ200		
SA-2	給排気グリル（外気給気）	1	護摩堂
	パナソニック VB-GE150P-T（ライトブラウン）		
	シャッター・フィルター付ダクトφ150		
SA-3	給排気グリル（外気給気）	2	和室(1)
	パナソニック VB-GE100P3-T（ライトブラウン）		和室(2)
	シャッター・フィルター付ダクトφ100		
SA-4	給排気グリル（外気給気）	1	談話室
	パナソニック VB-GE100P3-W（ホワイト）		
	シャッター・フィルター付ダクトφ100		
EF-2	天井埋込形換気扇（局所換気）	5	外陣×3
	パナソニック FY-32JG8/84		内陣×1
	焼香・護摩の排煙用ダクトφ150		護摩堂×1
EF-3	天井埋込形換気扇（局所換気）	1	談話室
	パナソニック FY-27JK8/84		
	台所・湯沸し用ダクトφ100		
EF-4	天井埋込形換気扇（局所換気）	1	パントリー
	パナソニック FY-24CG8		
	パントリー用ダクトφ100		

※外壁フード：ステンレス製深型（防虫網付）
※EF-2～4（局所換気）は必要有効換気量に算入しない。
※型式・性能はパナソニック換気システムご提案書による（配置は現行平面図に修正）。

24時間換気計算表

令20条の8 第3種機械換気（全館一体）

室名	Am	hm	Vm³	n	Vr
外陣・広縁	57.67	3.3/2.7	183.37	0.3	55.0
内陣	29.14	3.6	104.90	0.3	31.5
護摩堂	19.29	3.3	63.66	0.3	19.1
和室(1)	12.05	2.4	28.92	0.5	14.5
談話室他	19.68	2.4	47.23	0.5	23.6
和室(2)	11.01	2.4	26.42	0.5	13.2
廊下・ホール等	17.69	2.4	42.45	0.5	21.2
便所・手洗い	5.79	2.4	13.89	0.5	7.0
合 計	172.32		510.84		185.1

必要有効換気量 $Vr = \sum n \cdot A \cdot h$
= 185.1 m³/h
有効換気量 $Ve = 80.5 \times 3$ 台
= 241.5 m³/h

(EF-1 直管相当長 12.3m ≦ 20m)
判定 $Ve \geq Vr$ …… OK (1.30倍)

n：本堂部0.3、庫裏側0.5（安全側）
h：天井高は仮定値（要確認）

特記事項（シックハウス対策）

- EF-1は24時間常時運転とし、スイッチに常時運転の表示を行う。
- 建具アンダーカット：居室・廊下10mm以上（有効開口100cm²以上）、便所20mm以上又はガラリとする。
- 内装仕上げはF☆☆☆☆材とする。
- 天井裏等（令20条の9）は建材による措置（F☆☆☆☆以上）とする。
- 収納（物置・物入・押入）は換気経路外とし、F☆☆☆☆材とする。
- 天井高確定後に再計算すること。
- 詳細は別添24時間換気計算書による。

凡 例

- 換気扇（24時間換気用）
- 換気扇（局所換気用）
- 給気口（外気導入グリル）
- ダクト・外壁フード
- 換気経路（UC・ガラリ）

建築面積 220.743 m2

床面積 198.56677 m2

延べ床面積 198.56 m2

工事名称 宗教法人 安楽寺 様（本堂）新築 工事設計図

図面名称

SCALE

図面番号

1/100

M-2

2

A3

MEMO

令和8年7月20日

(令和8年6月21日測量)

(※設備設計用)

松 森 設 計 事 務 所

〒723-0051

三原市宮浦5丁目25-2

TEL 0848-62-3076

1級建築士事務所広島県知事・登録番号（23）第0992号

1級建築士（建設大臣登録第126422号）

松 森 隆 則