

空調機器表

記号	名称・型式・仕様	台数	設置場所
AC-1	業務用パッケージエアコン 床置形ベア	2	大間
	(EcoZEAS P80)		外陣
	ダイキン SZRV80B2V		
	冷7.1kW／暖8.0kW		
AC-2	ルームエアコン 壁掛形	2	和室(1)
			和室(2)
	ダイキン S284ATEV-W		
	冷2.8kW／暖4.0kW		
AC-3	ルームエアコン 壁掛形	1	談話室
	ダイキン S404ATEV-W		
	冷4.0kW／暖5.3kW		

※機種は8月10日付 検討最終VE案
(提案① ダイキン) による。
※室外機の組合せ型番・外形寸法は
承認図にて確認のこと。

凡 例

- 室内機（床置形・壁掛形）
- 室外機
- 冷媒配管（被覆銅管）
- ドレン配管

特記事項

- 機器は元請支給品とし、据付・配管・試運転調整を本工事とする。
- 冷媒配管：被覆銅管（保温材付）。屋外露出部は化粧カバー仕上げ。気密試験・真空乾燥を行う。
- ドレン配管：AC-1はVP25（断熱被覆）、AC-2・3は付属ホース延長。屋外放流、勾配1/100以上。
- 電源（単相200V専用回路）・コンセントは電気設備工事とする。
- 室外機はプラスチック製架台（防振ゴム付）据付とする。
- 外壁貫通部はスリーブ＋シーリングにより防水処理を行う。
- 機器位置は広具・建具配置と調整の上決定する。
- 換気設備はM-2換気設備平面図による。

工 事 名 称 宗教法人 安楽寺 様 (本堂) 新築 工事設計図

図 面 名 称	SCALE	図面番号	MEMO			
空調設備平面図	1/100	M-1 2	A3			令和 8年7月20日
						(令和 8年6月21日測量)
						(※ 設備設計用)

松 森 設 計 事 務 所

〒 723-0051 三 原 市 宮 浦 5 丁 目 25-2 TEL 0848-62-3076

1 級建築士事務所所広島県知事・登録番号 (2 3) 第 0 9 9 2 号

1 級建築士 (建設大臣登録第 1 2 6 4 2 2 号) 松 森 隆 則

建 築 面 積 220.743 m²

床 面 積 198.56677 m²

延べ床面積 198.56 m²