

換気機器表

| 記号   | 名称・型式・仕様               | 台数 | 設置場所  |
|------|------------------------|----|-------|
| EF-1 | パイプ用ファン（24時間換気用）       | 3  | 便所(女) |
|      | 三菱電機 V-08PP8-BL BL認定品  |    | 小便所   |
|      | φ100 壁付 有効換気量80m³/h    |    | 便所(男) |
|      | 単相100V 5.0W(60Hz) 常時運転 |    |       |
| SA-1 | 給排気グリル（外気給気）           | 4  | 外陣×3  |
|      | 三菱電機 P-23GHF5          |    | 内陣×1  |
|      | ネットフィルター付ダクトφ200       |    |       |
| SA-2 | 給排気グリル（外気給気）           | 1  | 護摩堂   |
|      | 三菱電機 P-18GHF5          |    |       |
|      | ネットフィルター付ダクトφ150       |    |       |
| SA-3 | 給排気グリル（外気給気）           | 3  | 和室(1) |
|      | 三菱電機 P-13GHF5          |    | 和室(2) |
|      | ネットフィルター付ダクトφ100       |    | 談話室   |
| EF-2 | 天井埋込形換気扇（局所換気）         | 5  | 外陣×3  |
|      | 三菱電機 VD-18ZC14         |    | 内陣×1  |
|      | 焼香・護摩の排煙用ダクトφ150       |    | 護摩堂×1 |
| EF-3 | 天井埋込形換気扇（局所換気）         | 1  | 談話室   |
|      | 三菱電機 VD-15ZC14         |    |       |
|      | 台所・湯沸し用ダクトφ100         |    |       |
| EF-4 | 天井埋込形換気扇（局所換気）         | 1  | パントリー |
|      | 三菱電機 VD-10ZC14         |    |       |
|      | パントリー用ダクトφ100          |    |       |

※外壁フード：ステンレス製深型（防虫網付）  
※EF-2～4（局所換気）は必要有効換気量に算入しない。  
※型式・性能は三菱電機 納入仕様書・P-Q線図による（電源周波数60Hz）。

24時間換気 計算表

令20条の8 第3種機械換気（全館一体）

| 室 名     | A㎡     | h m     | V m³   | n   | Vr    |
|---------|--------|---------|--------|-----|-------|
| 外陣・広縁   | 57.67  | 3.3/2.7 | 183.37 | 0.3 | 55.0  |
| 内陣      | 29.14  | 3.6     | 104.90 | 0.3 | 31.5  |
| 護摩堂     | 19.29  | 3.3     | 63.66  | 0.3 | 19.1  |
| 和室(1)   | 12.05  | 2.4     | 28.92  | 0.5 | 14.5  |
| 談話室他    | 19.68  | 2.4     | 47.23  | 0.5 | 23.6  |
| 和室(2)   | 11.01  | 2.4     | 26.42  | 0.5 | 13.2  |
| 廊下・ホール等 | 17.69  | 2.4     | 42.45  | 0.5 | 21.2  |
| 便所・手洗い  | 5.79   | 2.4     | 13.89  | 0.5 | 7.0   |
| 合 計     | 172.32 |         | 510.84 |     | 185.1 |

必要有効換気量 Vr=Σ n・A・h  
=185.1 m³/h

有効換気量 Ve=80×3台  
=240.0 m³/h

(EF-1 P-Q線図 60Hz 相当長10.5m)  
判定 Ve≥Vr ……OK (1.30倍)

n：本堂部0.3、庫裏側0.5（安全側）  
h：天井高は仮定値（要確認）

特記事項（シックハウス対策）

- EF-1(パイプファン)は24時間常時運転とし、スイッチに表示を行う。
- 建具アンダーカット：居室・廊下10mm以上（有効開口100cm²以上）、便所20mm以上又はガラリとする。
- 内装仕上げはF☆☆☆☆材とする。
- 天井裏等（令20条の9）は建材による措置（F☆☆☆☆以上）とする。
- 収納（物置・物入・押入）は換気経路外とし、F☆☆☆☆材とする。
- 天井高確定後に再計算すること。
- 詳細は別添 24時間換気計算書による。

凡 例

- パイプファン（24時間換気用）
- 換気扇（局所換気用）
- 給気口（外気導入グリル）
- ダクト・外壁フード
- 換気経路（UC・ガラリ）

建築 面積 220.743 m2

床 面積 198.56677 m2

延べ 床面積 198.56 m2

工 事 名 称 宗教法人 安楽寺 様（本堂）新築 工事設計図

図 面 名 称

SCALE

図面番号

1/100

M-2

2

A3

MEMO

令和 8年7月20日

(令和 8年6月21日測量)

(※設備設計様用)

松 森 設 計 事 務 所

〒723-0051

三 原 市 宮 浦 5丁目 25-2

TEL 0848-62-3076

1級建築士事務所所広島県知事・登録番号（23）第0992号

1級建築士（建設大臣登録第126422号）

松 森 隆 則