מעבדת בטון השרון

מעבדה מוסמכת

תוצאות בדיקת בטון - יסודות

גוש: 6587 חלקה: 112

אתר: רחוב אחוזה 120, רעננה

אלמנט	דרגת בטון	חוזק (28 יום)	תוצאה
כלונסאות	ב-30	34.2 מגפ"ס	תקין
קורות יסוד	ב-30	33.8 מגפ"ס	תקין

תאריך הדוח: 15/03/2026

