ג'יאוטק השרון - ייעוץ קרקע וביסוס

דוח יועץ קרקע והמלצות ביסוס

גוש: 6587 חלקה: 112

פרויקט: בית מגורים, רחוב אחוזה 120, רעננה

הקרקע: חמרה וכורכר. מומלץ ביסוס על כלונסאות בקוטר 50 ס"מ לעומק 12 מ'.

תאריך: 20/01/2026

ד"ר רונית אבני