מעבדת הנגב לבדיקות בנייה

מעבדה מוסמכת

תוצאות בדיקת בטון - יסודות - בניין 1

גוש: 38021 חלקה: 15 מגרש: 212

אתר: שדרות הנחל 40, באר שבע

אלמנט	דרגת בטון	חוזק (28 יום)	תוצאה
כלונסאות	ב-40	45.1 מגפ"ס	תקין
קורות יסוד	ב-30	34.6 מגפ"ס	תקין

תאריך הדוח: 11/06/2025

