安规 · 变电检修

快速记忆手册

看关键词选答案 · 数字口诀 · 易混对比 · 考前速览

119 道题（单选 103 · 读图 14 · 问答 2）

依据三份题库整理 · 与在线刷题 / 手机刷题 App 同源

2026-11

目录

1. 30 秒使用指南
2. 数字与周期速记（必背）
3. 看关键词，选答案（103 道单选）
4. 读图题 14 道（原题缺图）
5. 易混点对比
6. 问答题必背
7. 不会做时怎么选
8. 考前 5 分钟速览
9. 附录：题库与答案分布

1. 30 秒使用指南

- **先背数字**：第 2 部分 20 个数字/周期，考试最易混、最常考。
- **再刷关键词**：第 3 部分按主题分组，遮住“答案”列，看“看到这些字”自己说答案。
- **错题回查**：第 5 部分是易混点，错哪题就回哪一组。
- **考前只看**：第 8 部分（一页纸）。
- **读图题**：原题库没有配图，只能记答案短语和对应违章条目（第 4 部分）。
- **问答题**：只有 2 道，必须默写（第 6 部分）。

2. 数字与周期速记（必背）

题号	场景 / 关键词	记这个
第7题	无脚手架/无围栏，高度超过	1.5m（应使用安全带）
第19题	高处作业定义（坠落高度基准面）	2.0m
第13题	110kV 设备正常活动范围安全距离	1.5m（小于则停电）
第43题	220kV 带电设备、起重机最小安全距离	6m
第32题	高压设备接地故障、室外人员	8m（室内 4m）
第14题	SF6 配电装置室、无气体含量显示器	通风 15min
第40题	有限空间作业中断超过	30min（重新通风检测）
第34题	氧气瓶与乙炔瓶距离 / 距明火	≥5m / >10m，垂直固定
第41题	易燃易爆场所周围焊接切割	10m 内禁止
第25题	安全带检验周期	1 年
第59题	安全准入考试合格后有效期	1 年
第60题	间断电气工作连续	3 个月（重新考试）
第86题	Ⅰ级负面清单取消准入资格	1 年
第87题	自然年度违章计分达到	24 分（进Ⅰ级）
第94题	硬措施典型作业场景	12 类（须编专项施工方案）
第97题	起重机与沟、坑边缘距离	小于 1.2 倍沟深需防倾倒
第98题	高空锚线	2 道保护

题号	场景 / 关键词	记这个
第39题	有限空间作业顺序	先通风 → 再检测 → 后作业
第15题	高压设备上工作人数	至少两人；组织措施+技术措施
第1题	电容器组检修试验前放电	逐个多次充分放电

口诀

- 高处两把尺：**1.5 用带、2.0 算高处**
- 接地两间房：**室内 4、室外 8**
- 气瓶一五一十：**瓶距 5、明火 10、垂直放**
- 有限空间 15/30：**SF6 通风 15 分钟；作业中断 30 分钟重来**
- 准入一三：**准入 1 年、间断 3 月**
- 负面清单 24・1：**24 分、1 年、不得提前移出**
- 起重 6/1.2/2：**220kV 6 米、沟坑 1.2 倍、锚线 2 道**
- **易燃十米**：易燃易爆场所 10 米内禁焊割
- **安全带一年一检**
- **十二类要方案**：硬措施 12 类场景必须编专项施工方案
- **试验两人**：高压试验/高压设备工作至少两人（组织措施+技术措施）

3. 看关键词，选答案（103 道单选）

用法：遮住右侧“答案”列，看中间一列，能说出答案就打勾；说不出的回题库刷一遍。

人员职责与工作票（18题）

题号	看到这些字，选	答案
第3题	高压试验开始前向全体人员布置安全事项	A. 试验负责人
第6题	现场遇异常 / 开关跳闸 / 阀闭锁	A. 停止工作
第8题	作业人员有权拒绝	A. 违章指挥和强令冒险作业
第10题	专责监护人必须长时间离开现场	B. 工作负责人
第15题	高压设备上工作、至少两人	C. 组织措施和技术措施
第16题	试加工作电压后继续工作	A. 重新履行工作许可手续
第26题	间断后继续工作、无（）带领	B. 工作负责人或专责监护人
第29题	发现有人违反安规	C. 立即制止
第31题	个人保安线由谁装拆	A. 作业人员自装自拆
第35题	工作班人员安全责任“不是”	B. 检查工作现场布置的安全措施是否完善，必要时予以补充。
第63题	劳务分包人员担任工作负责人	C. 不能
第74题	安全风险管控平台的开工状态	C. 必须符合
第75题	专责监护人不掌握（）的工作内容	A. 监护范围内
第76题	超范围增任务、未征得（）同意	A. 工作票签发人、工作许可人
第77题	“不属于”超出作业范围的是	C. 原工作票增设安全措施时，重新办理新的工作票，并履行签发、许可手续。

题号	看到这些字，选	答案
第79题	工作票填写、属于严重违章	A. 票面缺少工作许可人、工作负责人、工作票签发人、工作班成员（含新增人员）等签字信息
第80题	不在“三种人”名单可担任	C. 专责监护人
第91题	劳务人员独立承担危大作业	C. 不得

停电·验电·接地·测量（11题）

题号	看到这些字，选	答案
第1题	电容器组检修试验前放电	A. 逐个
第11题	检修设备停电、手车开关	C. 手车开关
第13题	110kV 正常活动范围安全距离	A. 1.5
第18题	带电设备周围测量	B. 绝缘尺
第27题	高压验电	D. 戴绝缘手套
第32题	高压设备接地、室外人员	D. 8
第42题	电缆试验、更换试验引线	B. 充分放电
第44题	平行/邻近带电设备可能产生	D. 感应电压
第45题	装拆接地线、人体不得	B. 碰触
第103题	按票面登录安装位置、编号、时间	B. 工作接地线
第108题	属于“作业点未在接地保护范围”的行为	B. 作业人员可以移动、拆除接地线（接地刀闸）

遮栏·标示牌·围栏·孔洞（5题）

题号	看到这些字，选	答案
第2题	移动/拆除遮栏、标示牌	D. 工作许可人
第12题	电缆井盖、电缆沟盖板打开	A. 设置标准路栏围起
第17题	手车开关拉出、挡板封闭	A. “止步，高压危险！”
第30题	室外构架邻近带电横梁	C. “止步，高压危险！”
第46题	井、坑、孔、洞盖板取下	B. 临时围栏

高处作业·安全带·安全帽·梯子（10题）

题号	看到这些字，选	答案
第5题	安全带禁止挂在	C. 闸刀支持绝缘子
第7题	无脚手架/无围栏、高度超过	A. 1.5m
第19题	坠落高度基准面及以上	D. 2.0m
第20题	进入作业现场应佩戴	D. 安全帽
第22题	搬动梯子、管子等长物	D. 两人放倒
第25题	安全带检验周期	B. 1年
第37题	带电区域/临近带电线路禁止使用	B. 金属梯子
第78题	高处作业属于严重违章	C. 高处作业未搭设脚手架，未使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施
第92题	脚手架拆除顺序	B. 自上而下
第105题	高坠/物体打击区域工作人员未（）	B. 佩戴安全帽

起重・吊装・放线・机械（8题）

题号	看到这些字，选	答案
第38题	起吊重物前检查悬吊/捆绑	B. 工作负责人
第43题	220kV 起重机最小安全距离	C. 6m
第70题	“起重作业无专人指挥”严重违章	D. 以上都是
第93题	放线紧线遇导地线卡挂	B. 松线
第97题	起重机与沟、坑边缘距离	A. 1.2
第98题	高空锚线保护措施	C. 二
第107题	起吊（）的承载重量	A. 超允许
第111题	运行站内大型机械改变方案	D. 设备运维单位

有限空间・气体・SF6（5题）

题号	看到这些字，选	答案
第14题	SF6 配电装置室、无气体含量显示器	D. 15
第39题	有限空间作业原则	A. 先通风、再检测、后作业
第40题	有限空间作业中断超过	A. 30
第110题	有限空间作业应执行	B. 先通风、再检测、后作业
第114题	有限空间作业正确做法	C. 作业前，严格执行“先通风、再检测、后作业”要求

消防・气瓶・工具・防护（11题）

题号	看到这些字，选	答案
第9题	电气设备着火	B. 电源切断
第24题	生产条件/安全设施、工作人员（）	A. 劳动防护用品
第28题	安全工器具应	B. 合格
第33题	电气工具和用具的电线不准接触	D. 热体
第34题	氧气瓶和乙炔气瓶	D. 垂直
第36题	手持电动工具可以继续使用	B. 电源线护套油污
第41题	易燃、易爆物品场所周围焊接切割	A. 10
第47题	砂轮研磨	B. 戴防护眼镜
第48题	汽车运输气瓶	B. 横向
第49题	大锤及手锤的柄	A. 整根的硬木
第84题	从业人员应掌握本职工作所需	A. 安全生产知识

触电急救（3题）

题号	看到这些字，选	答案
第4题	意识不清、心跳停止	D. 心肺复苏法
第21题	紧急救护法、特别要学会	C. 触电急救
第23题	触电急救脱离电源	B. 所有

准入·资质·负面清单（11题）

题号	看到这些字，选	答案
第59题	安全准入考试合格后准入期限	B. 一年
第60题	间断电气工作连续（）	C. 三个月
第69题	上岗前经（）并合格	A. 安全准入考试
第85题	安全准入考试与专业培训	A. 不替代
第86题	纳入Ⅰ级负面清单、取消资格	D. 一年
第87题	自然年度违章计分	B. 24
第88题	需取得特种作业证	A. 电工作业、高处作业
第89题	负面清单重新考试合格后可参加	C. 现场作业
第90题	提前移出负面清单	C. 不得
第112题	特种作业人员上岗前	A. 必须
第115题	特种作业人员经培训取证	C. 必须

“十不干”（9题）

题号	看到这些字，选	答案
第50题	无（）的不干	C. 票
第51题	（）不清楚的不干	C. 工作任务；危险点
第52题	危险点（）未落实的不干	B. 控制措施
第53题	超出（）未经审批的不干	B. 作业范围
第54题	未在（）范围内的不干	D. 接地保护
第55题	现场（）布置不到位的不干	C. 安全措施
第56题	高处作业（）措施不完善的不干	D. 防坠落
第57题	有限空间内（）未经检测的不干	A. 气体含量
第58题	（）不在现场的不干	A. 工作负责人（专责监护人）

反违章·严重违章（7题）

题号	看到这些字，选	答案
第62题	重大事故隐患（），冒险组织作业	A. 不排除；未执行
第64题	作业人员严禁（），运行人员严禁（）	A. 无票作业； 无令操作
第65题	作业人员参加作业前应清楚	B. 工作任务、危险点
第94题	硬措施（）类典型场景未编专项方案	C. 12
第96题	擅自开启高压开关柜门、移动绝缘挡板	B. 禁止
第101题	超过一定规模危大工程未编专项（）	A. 施工方案
第104题	断层、裂隙、破碎带高边坡	A. 必须

事故案例（5题）

题号	看到这些字，选	答案
第81题	山东“5.13”物体打击原因	D. 以上都是

题号	看到这些字，选	答案
第82题	四川“8.23”跨越架倾倒主要原因	A. 未按照施工方案施工
第83题	西藏“9.29”未经准入的警示	B. 作业过程需全程正确使用安全带等高空防护措施
第116题	重庆“4.28”主变爆燃直接原因	A. 作业人员在主变内检时遗留异物
第117题	1000kV 吊臂放电、紧急叫停措施	D. 以上都是

4. 读图题 14 道（原题缺图）

> 这 14 道的原题配图没有随题库提供，无法看图作答；先记答案短语 + 对应的严重违章条目， 以后拿到图就能对上。条目格式为“国网公司严重违章第 N 条 + 名称”。

题号	答案（记住这个）	对应严重违章条目
第61题	A. 无日计划作业，或实际作业内容与日计划不符	第1条 无日作业计划
第66题	A. 超出作业范围未经审批	第3条 超出作业范围未经审批
第67题	D. 作业点未在接地保护范围	第4条 作业点未在接地保护范围
第68题	B. 混凝土出模时发生局部塌落现象	第33条 模板支架拆除时混凝土强度未达到设计或规范要求
第71题	C. 票面缺少工作负责人签字	第7条 票面关键内容缺失或错误
第72题	C. 强度	第33条 模板支架拆除时混凝土强度未达到设计或规范要求
第73题	C. 起吊作业区域，作业人员未戴安全帽	第11条 应用未用或使用不合格的安全工器具
第95题	D. 以上都对	第18条 在带电设备周围违规使用金属器具
第99题	D. 现场起吊作业过程中吊臂与带电线路安全距离不足	第13条 未计算拉线、地锚受力情况和近电作业安全距离情况
第100题	B. 漏挂接地线	第4条 作业点未在接地保护范围
第102题	B. 约时停、送电	第10条 约时停、送电；带电作业约时停用或恢复重合闸
第106题	A. 安全工器具不合格	第11条 应用未用或使用不合格的安全工器具
第109题	C. 未经工作许可即开始作业	第9条 未经许可即开始工作；全部工作未结束即办理终结手续
第113题	B. 未进行防坠保护	第5条 高处作业失去保护

5. 易混点对比

易混点	正确记法	区分技巧
1.5m / 2.0m	无脚手架/围栏超过 **1.5m** 用安全带；坠落基准面 **2.0m** 才叫高处作业	两题都问高度，注意问的是“用带”还是“定义”
1.5m / 6m / 8m	110kV 正常活动范围 1.5m；220kV 起重机 6m；接地故障室外 8m	看到“起重机”选 6m，看到“接地故障”选 8m
15min / 30min	SF6 室通风 15min；有限空间中断 30min	SF6→15，有限空间→30
5m / 10m	气瓶间距 5m、距明火 10m；易燃易爆场所 10m	气瓶是“5 和 10”，易燃易爆是“10”
一年 / 三个月	安全带检验 1 年；准入有效期 1 年；负面清单 1 年；间断电气工作 3 个月	只有“间断 3 个月”不是一年
逐个 / 逐相	电容器检修试验前“逐个”充分放电；电缆及电容器接地前“逐相”放电	试验前→逐个，接地前→逐相

易混点	正确记法	区分技巧
签发人+许可人 / 工作负责人	超范围增任务：工作票签发人 **和** 工作许可人同意；专责监护人变更：工作 **负责人**	“变更人”找负责人，“超范围”找签发人+许可人
或 / 和	间断后继续工作：工作负责人 **或** 专责监护人带领；超范围：签发人 **和** 许可人	带领用“或”，审批用“和”
个人保安线 / 工作接地线	个人保安线：作业人员自装自拆；工作接地线：按票面登录安装位置/编号/时间	个人保安线关键词“自装自拆”
绝缘尺 / 钢卷尺	带电设备周围测量：用绝缘尺；禁止用钢卷尺、皮卷尺、线尺（夹金属丝）	看到“测量”选绝缘尺
手车开关 / 断路器	检修设备停电：手车开关拉至试验或检修位置，形成明显断开点	问“拉至试验或检修位置”的是手车开关
挡板 / 横梁 → 止步，高压危险	手车开关拉出挡板封闭、室外构架邻近带电横梁：都挂“止步，高压危险！”	两个场景同一块牌子
有限空间顺序	先通风 → 再检测 → 后作业（三个选项都考这个顺序）	先检测、边通风边作业都是错的
工作票缺签字	票面缺少许可人/负责人/签发人/班成员签字 = 严重违章；“票面填写正确/完整”不是违章	反向题先看“严重违章”还是“不属于”
不属于超范围	“重新办理工作票并履行签发、许可手续”是合规做法，所以“不属于”	反向题（x078）
安全带挂点	禁止挂：闸刀支持绝缘子；应挂：牢固构件/专用挂架	绝缘子不能挂安全带
事故原因 / 事故教训	山东 5.13→以上都是；四川 8.23→未按施工方案施工；西藏 9.29→全程正确使用安全带；重庆 4.28→主变内检遗留异物	五个案例各记一句
以上都是 / 以上都不对	本库 8 题含“以上”，4 题答案是“以上”；“以上都不对”只有 x069（选 B）	不能无脑选“以上”，先看其他选项是否都成立
必须符合 / 可以超前	安全风险管控平台开工状态：必须符合现场实际	不能超前、不能滞后
遮栏→许可人 / 监护人变更→负责人	移动拆除遮栏、标示牌找工作许可人；专责监护人变更找工作负责人	两题都是“换人/动设施”

6. 问答题必背

“五害”（必须全部答对）

1. 无计划作业
2. 作业人员不清楚工作任务、工作范围、危险点
3. 超出作业范围未经审批
4. 作业点未在接地保护范围
5. 高处作业失去保护

> **五字诀：计、清、超、地、失** —— 无**计**划、不**清**楚、**超**范围、未接地、**失**保护。

“十不干”（答对 5 个以上算通过）

1. 无票的不干；
2. 工作任务、危险点不清楚的不干；
3. 危险点控制措施未落实的不干；
4. 超出作业范围未经审批的不干；
5. 未在接地保护范围内的不干；

6. 现场安全措施布置不到位、安全工器具不合格的不干；
7. 杆塔根部、基础和拉线不牢固的不干；
8. 高处作业防坠落措施不完善的不干；
9. 有限空间内气体含量未经检测或检测不合格的不干；
10. 工作负责人（专责监护人）不在现场的不干。

> **十字诀：票、清、措、范、地、具、塔、坠、气、人**
> 票（无票）· 清（任务危险点不清）· 措（危险点措施未落实）· 范（超范围）· 地（未在接地保护） 具（安全措施/工器具不合格）· 塔（杆塔基础拉线不牢）· 坠（高处防坠不完善）· 气（有限空间气体未检测）· 人（负责人/监护人不在场）

7. 不会做时怎么选

> 安全规程题的总原则：**选最安全、最严格、最保守的那个**。

1. **职责题**：变更人 → 工作负责人；许可/遮栏/标示牌 → 工作许可人；超范围/签发 → 工作票签发人+工作许可人；试验布置 → 试验负责人；起吊前检查 → 工作负责人。
2. **数字题**：先想第 2 部分口诀；记不清时，安全距离选**更大**的、通风时间选**更长**的、周期选**更严**的（但仍要以题库为准）。
3. **绝对化选项**：本库中“必须”类选项 6 题对 4 题，“不得”2 题全对；但“禁止”类 5 题只对 1 题——**不能见绝对词就选**，要结合场景。
4. **“以上都是”**：本库含“以上”的 8 题里只有 4 题选“以上”，不要无脑选；先看其他选项是否都明显正确。
5. **“选最长”在本库不灵**：正确选项是最长选项的只有 66/117（约 56%），接近瞎蒙，不要用它。
6. **反向题**：看到“不属于/不是”先圈出来，本库只有 2 道（工作班人员安全责任、超范围），都选“合规/不是职责”的那一项。
7. **排除法**：带“可以、允许、不必、无需、视情况、冒险作业、不检测”的选项，多数是错的；带“必须、不得、立即、停止、重新履行手续、禁止”的，多数是安全做法。
8. **实在不会**：选“停止工作/立即制止/重新履行手续/必须符合”这一类。

8. 考前 5 分钟速览

- 高处两把尺：**1.5 用带、2.0 算高处**
- 接地故障：**室内 4、室外 8**
- 气瓶：**瓶距 5、明火 10、垂直放**
- 有限空间：**先通风、再检测、后作业**；中断 **30min**；SF6 **15min**
- 准入：**1 年有效、间断 3 月考**；负面清单 **24 分 / 1 年 / 不得提前**
- 起重：**220kV 6m、沟坑 1.2 倍、锚线 2 道、起吊前负责人检查**
- 易燃易爆：**10m 内禁焊割**
- 安全带：**1 年一检、禁挂闸刀支持绝缘子**
- 超范围增任务：**签发人+许可人**；监护人变更：**工作负责人**
- 严重违章高频：**无票、无令、无计划、超范围、未许可即工作、约时停送电、漏挂接地线、作业点未接地保护、高处失保、金属梯、安全工器具不合格、票面缺签字、吊臂安全距离不足、未戴安全帽、未做防坠**
- 遮栏/标示牌→**工作许可人**；手车挡板/横梁→**“止步，高压危险！”**
- 十不干十字诀：**票清措范地，具塔坠气人**
- 五害五字诀：**计清超地失**
- 事故案例：山东 **以上都是**；四川 **未按施工方案**；西藏 **全程正确使用安全带**；重庆 **遗留异物**；1000kV **以上都是**

- 读图题没图：记答案短语（无日计划 / 超范围 / 接地保护 / 缺负责人签字 / 强度 / 未戴安全帽 / 约时停送电 / 未许可即工作 / 防坠保护 / 金属梯 / 漏挂接地线 / 安全工器具不合格）

9. 附录：题库与答案分布

项目	数值
总题数	119（单选 103 + 读图 14 + 问答 2）
选择题答案分布	A 36 / B 33 / C 27 / D 21
问答题	2 道：五害、十不干
读图题	14 道，原题配图缺失
十不干	9 道选择题 + 1 道问答

> 本手册由题库自动整理 + 人工归纳，仅作记忆辅助；正式考试以《变电安规》原文为准。