

Table of Contents

generate Data.....	1
General Input.....	1
Assumption.....	2
RLS.....	3
MDPP WNZC.....	3
General Input v.s. Output.....	3

```
run('BASIC.m')
```

```
sys_discret =
```

```
0.0076672 (z-0.7239) (z-0.8621)
-----
(z-1.109) (z-0.6048) (z-0.5835)
```

```
Sample time: 0.094282 seconds
```

```
Discrete-time zero/pole/gain model.
```

generate Data

```
Question_mark='Q213';
[uc,t,Status,tfinal]=Datagen(0,T_s,200);
```


```
Status =
'_No NOISE_'
```

```
Titlework=[Question_mark,Status]
```

```
Titlework =
'Q213_No NOISE_'
```

General Input

```
y = lsim(sys_discret ,uc ,t);
plot(t,uc ,'LineWidth',2) ;
xlabel('Time (sec)') ;
ylabel('Value') ;
title('response of Question 2') ;
grid on
legend('Input' , 'OutPut') ;
print(gcf,[Titlework , num2str(plot_counter) ' Refrence .png'],'-dpng','-r400');
```



```
plot_counter=plot_counter+1;
```

Assumption

```
%choose number of parameters
Parameters_in_den=3
```

```
Parameters_in_den = 3
```

```
Parameters_in_num=3
```

```
Parameters_in_num = 3
```

```
degre_canselled_zero=0
```

```
degre_canselled_zero = 0
```

```
A_m=poly([0.5 0.5 0.2]);

deg_A=Parameters_in_num+1;
deg_B=Parameters_in_den ;
Nv=Parameters_in_num+Parameters_in_den;
deg_B_plus =degre_canselled_zero+1;
Deg_B_minus=deg_B-deg_B_plus;
Deg_A_o=deg_A-deg_B_plus-1;
A_o=[1 zeros(1,Deg_A_o)];
A_c_prim=conv(A_m,A_o);
```

RLS

```
theta(1:Nv,1:40) = ones(Nv,40) ;
P = 1e12*eye(Nv) ;
phi=[];
N = numel(y) ;
u_cont=uc;
%for i = (max(Parameters_in_num,Parameters_in_den)+1):N
for i = (deg_A+deg_B):N
    phi(:,i) = [(y(i-1:-1:i-Parameters_in_den))' , (u_cont(i-1:-1:i-Parameters_in_num))']';
    K = P*phi(:,i)*(1+phi(:,i)'*P*phi(:,i))^( -1) ;
    P = (eye(Nv) - K*phi(:,i)')*P ;
    theta(:,i) = theta(:,i-1) + K*(y(i) - phi(:,i)'*theta(:,i-1));

    A=[1 -theta(1:Parameters_in_num ,end)'];
    B=theta((Parameters_in_num+1):end,end)';
    if degre_cancelled_zero==0
        B_plus=1;
        B_minus=B;
        betaa=sum(A_m)/sum(B);
        B_m=betaa*B;
    end
    A_c=conv(A_c_prim,B_plus);
```

MDPP WNZC


```
[R_prim,Si] = Diophantine(A,B ,A_c_prim);
S(i,:)=Si;
T(i,:)=conv(betaa,A_o);
R(i,:)=conv(R_prim,B_plus);

var1=conv(B,T(i,:));      narv1=numel(var1)      ;
var2=A_c(2:end)          ;      narv2=numel(A_c(2:end));
var3=conv(A,T(i,:)) ;      narv3=numel(var3)      ;

y(i)      =var1*uc(i:-1:i-narv1+1)-var2*y(i-1:-1:i-narv2);
u_cont(i)=var3*uc(i:-1:i-narv3+1)-var2*u_cont(i-1:-1:i-narv2);
end
```

General Input v.s. Output

```
plot(t,uc,'b',t,y,'r--','LineWidth',1)
title('Refrence vs Controled output')
legend('input','plant out put')
print(gcf,[Titlework , num2str(plot_counter) ' Refrence vs Controled output.png'],'-dpng','-r40')
```




```

plot_counter=plot_counter+1;

plot(t,u_cont)
title('Control Signal')
print(gcf,[Titlework , num2str(plot_counter) ' Control Signal.png'],'-dpng','-r400');

```




```

plot_counter=plot_counter+1;

plot(t, gensig('square' , tfinal/10 , tfinal , T_s), 'b', t, y, 'r', t, u_cont, 'g--', 'LineWidth', 0.25)
title('All Combined')
legend('input', 'plant out put', 'Controller Signal')
xlim([0 tfinal])
ylim([0 2])
print(gcf, [Titlework , num2str(plot_counter) ' All Combined.png'], '-dpng', '-r600');

```



```
plot_counter=plot_counter+1;
```

RLS Convergence of R UND S

```
subplot(2,1,1)
    for i=1:deg_A-1
        legend_names{i} = ['s' num2str(i)-1 ''];
    end
    plot(t ,S(:,,:), 'LineWidth' , 2) ;
    legend(legend_names)
    xlabel('Time (sec)') ;
    ylabel('Parameters') ;
    title('S convergence') ;
    grid on
subplot(2,1,2)
    for i=1:deg_A-1
        legend_names{i} = ['r' num2str(i)-1 ''];
    end
    plot(t ,R(:,,:), 'LineWidth' , 2) ;
    legend(legend_names)
    xlabel('Time (sec)') ;
    ylabel('Parameters') ;
    title('R convergence Den') ;
    grid on
print(gcf,[Titlework , num2str(plot_counter) ' RLS Convegence.png'],'-dpng','-r400');
```

