说明：接地孔安装板避开法兰加劲板和地脚法兰螺栓
所在角度，以避免接地引下线和法兰加劲板相碰.

山东电力工程咨询院有限公司

			批　准	雷强	校　核	马一丹
			审　核	高锡鹏		
电气	赵庆周	2026.08			设计/勘测	潘旺光
专业	会签	日期	比　例		日　期	2026年 08月

浙江特高压交流环网工程线路　工程　施工图　设计阶段

SZK31102A双回路直线塔
96.0-0.0m塔腿结构图(1/3)　㉞

图　号　37-SA36901S-T0121-072　版本