10－10

1:20

11－11

1:20

3950 3951 3955 3956 3957

1:20

3952 ~ 3954

1:20

接地板大样

1:20

说明：接地孔安装板避开法兰加劲板和地脚法兰螺栓所在角度,以避免接地引下线和法兰加劲板相碰.

山东电力工程咨询院有限公司

			批　准	雷强	校　核	马一丹	浙江特高压交流环网工程线路　工程
			审　核	高锡鹏			施工图　设计阶段
电　气	赵庆周	2026.08			设计/勘测	潘旺光	SZK31102A双回路直线塔 102.0－1.5m塔腿结构图(1/3) 105.0－4.5m塔腿结构图(1/3)　㊴
专　业	会　签	日　期	比　例		日　期	2026年 08月	图　号　37－SA36901S－T0121－087　版本