说明：接地孔安装板避开法兰加劲板和地脚法兰螺栓
所在角度,以避免接地引下线和法兰加劲板相碰.

			山东电力工程咨询院有限公司			浙江特高压交流环网工程线路 工程	施工图 设计阶段
			批 准	雷强	校 核	马一丹	SZK31102A双回路直线塔 105.0－0.0m塔腿结构图(1/3) ㊷
			审 核	高锡鹏			
电 气	赵庆周	2026.08			设计/勘测	潘恒亮	
专 业	会 签	日 期	比 例		日 期	2026年 08月	图 号 37-SA36901S-T0121-096 版本