说明：接地孔安装板 5334 避开法兰加劲板和地脚法兰螺栓所在角度，以避免接地引下线和法兰加劲板相碰.

山东电力工程咨询院有限公司				浙江特高压交流环网工程线路 工程	施工图	设计阶段
批　准	雷强	校　核	马一丹	SZK31102A双回路直线塔 120.0-4.5m呼高腿部结构图 (2/2)		53
审　核	高锡鹏	设计/勘测	潘胜光			
比　例	1: 40	日　期	2026年 08月	图　号	37-SA36901S-T0121-120	版本