上接㉒段
15660
17880
18500
T6980
T2330
T5530
T2330
T2105
63
单线图
1:200
2－2
1:20
3－3
1:20
4－4
1:20
5－5
1:20
此边与主管坡口焊
8－8
1:20
6－6
1:20
7－7
1:5
11－11
1:20
塔中心
此三付脚钉两侧对称布置
12912
15660
11487
7830
α角度以放样为准
16ø70孔均布
16M56(8.8级)
ø711
ø1182
ø1396
2ø38 施工孔
6301A
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313


2ø17.5
接地孔
Q355-8
6335
1:20

构 件 明 细 表

编号	规格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备注
6301	Q420ø711X15	2234	1	575.18	575.2	一端切弧 装爬梯
6301A	Q420ø711X15	2234	0	575.18	0.0	一端切弧 带脚钉
6302	Q420ø711X15	7518	1	1935.63	1935.6	装爬梯
6303	Q420ø711X15	7518	0	1935.63	0.0	带脚钉
6304	Q420ø711X15	9234	1	2377.44	2377.4	装爬梯
6305	Q420ø711X15	9234	0	2377.44	0.0	带脚钉
6306	Q355ø377X7	10726	1	685.10	685.1	带脚钉
6307	Q355ø377X7	10726	1	685.10	685.1	带脚钉
6308	Q355ø377X7	1658	1	105.90	105.9	带脚钉
6309	Q355ø377X7	1658	1	105.90	105.9	带脚钉
6310	Q355ø377X7	11106	1	709.38	709.4	带脚钉
6311	Q355ø377X7	11106	1	709.38	709.4	带脚钉
6312	Q355ø194X5	6675	2	155.56	311.1	
6313	Q355ø273X5	10032	2	331.52	663.0	带脚钉
6314	Q355-16X647	1243	2	101.01	202.0	
6315	Q355-10X238	473	2	8.84	17.7	
6316	Q355-12X343	913	2	29.50	59.0	
6317	Q355-14X506	1386	2	77.07	154.1	
6318	Q355ø273X5	10103	1	333.87	333.9	
6319	Q355ø299X6	11706	1	507.51	507.5	带脚钉
6320	Q355ø299X6	11706	1	507.51	507.5	带脚钉
6321	Q355-12X474	1062	2	47.42	94.8	
6322	Q355-12X435	1078	1	44.17	44.2	
6323	Q355-12X145	1480	1	20.22	20.2	
6324	Q355-8X145	1480	2	13.48	27.0	
6325	Q355-10X145	1480	1	16.85	16.8	
6326	Q355-10X145	1480	1	16.85	16.8	
6327	Q355-10X80	395	4	2.48	9.9	
6328	Q355-10X80	329	4	2.07	8.3	
6329	Q355-10X180	437	2	6.17	12.3	
6330	Q355-12X180	350	2	5.93	11.9	
6331	Q355-12X180	700	1	11.87	11.9	
6332	Q355-10X150	399	4	4.70	18.8	
6333	Q355-10X200	252	2	3.96	7.9	
6334	-16X950	950	1	89.03	89.0	遮水板
6335	Q355-8X80	110	1	0.55	0.6	接地孔用
6336	Q420-32X1396	1396	1	284.75	284.8	
6337	Q355-16X342	390	1	16.75	16.8	
6338	Q355-16X342	390	2	16.75	33.5	
6339	Q355-16X342	390	2	16.75	33.5	
6340	Q355-16X342	390	2	16.75	33.5	
6341	Q355-16X342	390	2	16.75	33.5	
6342	Q355-16X342	390	2	16.75	33.5	
6343	Q355-16X342	390	2	16.75	33.5	
6344	Q355-16X342	390	1	16.75	16.8	
6345	Q355L63X5	285	14	1.37	19.2	火曲 (用于主材装爬梯)
6346	Q355-6X100	180	14	0.85	11.9	火曲 (用于主材装爬梯)
6347	C5	50	127	0.27	34.3	槽钢 (用于主材装爬梯)
6347	C5	50	172	0.27	46.4	槽钢 (用于主材带脚钉)
6348	C5	25	12	0.14	1.7	槽钢
6349	C5	50	8	0.27	2.2	槽钢
6350	Q355-14X210	550	1	12.69	12.7	
6351	Q355-38X104	104	3	3.23	9.7	
6352	Q355-10X100	115	2	0.90	1.8	
6353	Q355-6X50	100	1	0.24	0.2	
	C1905H5		4	8.80	35.2	
	C2705H5		6	18.10	108.6	
	C2906H5		4	23.31	93.2	
	C3707H5		4	39.39	157.6	
	FD3737B7H		8	21.70	173.6	
	FD7171B7D		5	142.30	711.5	
	T2105		1	11.50	11.5	(用于主材装爬梯)
	T2330		2	12.40	24.8	(用于主材装爬梯)
	T3605		1	19.00	19.0	(用于主材装爬梯)
	T6980		1	36.20	36.2	(用于主材装爬梯)
合计	12909.0 kg(用于主材带脚钉)					
合计	13019.5 kg(用于主材装爬梯)					

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规格	符号	数量	重量(kg)	备注
螺栓	6.8级	M16X45	◎	56	9.4	用于主材装爬梯
		M20X65	∅	28	9.9	
	8.8级	M24X75	∅	104	61.7	
		M24X110	○	88	72.4	法兰螺栓
		M42X190	○	56	250.7	法兰螺栓
		M42X205	○	28	131.5	法兰螺栓 无扣长101mm
脚钉	6.8级	M16X200	⊖	127	55.7	用于主材装爬梯
		M16X200	⊥	172	75.4	用于主材带脚钉
垫圈	Q235		规格X个数			
合计			601.6 kg (用于主材带脚钉)			
合计			591.3 kg (用于主材装爬梯)			

说明：1.材料表为一个塔腿的重量。

2.本段塔腿为铁塔D腿，安装爬梯，
当为A、B、C腿时需焊接脚钉连接槽钢。

山东电力工程咨询院有限公司

浙江特高压交流环网工程线路	工程	施工图	设计阶段			
批准		校核		SZK31102A双回路直线塔 132.0-4.5m呼高腿部结构图 (1/2)	63	
审核	高锡鹏	设计/勘测				
比例	1: 40	日期	2026年 08月	图号	37-SA36901S-T0121-142	版本

电气	赵庆周	2026.08
专业	会签	日期